INSPECTION REPORT

AIR HANDLING UNIT SYSTEM - PREVENTIVE MAINTENANCE

ID Unit AHU	: 15101A	**Document No.**	: F-I-EM-04-061-01/02
Area Name	: Mezzanine 1 Pharma	**Effective Date**	: 30 AUG 2023
Room Location	: Row Material Warehouse II	**Period**	: 6 Months
Manufacture	: Saiver	**Cleanliness Class**	: G
Date Executed	: 27 February 2026	**Revision**	: 02

NO	ACTIVITY ITEM	ACTUAL VALUE	RESULT
Section A: Pemeriksaan Mekanikal			
1	1. Periksa putaran Fan, pastikan putaran Fan bebas dan seimbang	PASS	**PASS**
2	2. Periksa temperature Motor (CÂ°)	14.6	**PASS**
3	3. Periksa Spring Mounting, pastikan masih berfungsi dengan baik	PASS	**PASS**
4	4. Periksa kondisi drain pan di dalam AHU	PASS	**PASS**
5	5. Periksa kondisi akses door AHU dan RFU	PASS	**PASS**
6	6. Periksa kondisi operasional damper	PASS	**PASS**
Section B: Pemeriksaan Elektrikal			
7	1. Ukur Tegangan Listrik Sumber (V)	280	**PASS**
8	2. Periksa Frekuensi Fan Blower di Inverter (Hz)	45	**PASS**
9	3. Periksa Data Listrik Unit (ORI)	11.8	**PASS**
10	4. Periksa Arus Listrik Unit (A)	23.9	**PASS**

Executed By (Inspector)

Dian Sastro

Date: 27 February 2026

Verified By (Supervisor)

Asep Suherman

Digitally Approved