INSPECTION REPORT

AIR HANDLING UNIT SYSTEM - PREVENTIVE MAINTENANCE

Document No.	**: F-I-EM-04-061-01/02**	Effective Date	**: 30 AUG 2023**
Revision	**: 02**	Period	**: 6 Months**

A. Unit Specifications

ID Unit AHU	: 15101A
Area Name	: Mezzanine 1 Pharma
Cleanliness Class	: G
Manufacture	: Saiver
Room Location	: Row Material Warehouse II
Date Executed	: 27 February 2026

B. Inspection Activities

NO	ACTIVITY ITEM	ACTUAL VALUE	RESULT
Section A: Pemeriksaan Mekanikal			
1	1. Periksa putaran Fan, pastikan putaran Fan bebas dan seimbang	PASS	**PASS**
2	2. Periksa temperature Motor (CÂ°)	14.6	**PASS**
3	3. Periksa Spring Mounting, pastikan masih berfungsi dengan baik	PASS	**PASS**
4	4. Periksa kondisi drain pan di dalam AHU	PASS	**PASS**
5	5. Periksa kondisi akses door AHU dan RFU	PASS	**PASS**
6	6. Periksa kondisi operasional damper	PASS	**PASS**
Section B: Pemeriksaan Elektrikal			
7	1. Ukur Tegangan Listrik Sumber (V)	280	**PASS**
8	2. Periksa Frekuensi Fan Blower di Inverter (Hz)	46	**PASS**
9	3. Periksa Data Listrik Unit (ORI)	11.8	**PASS**
10	4. Periksa Arus Listrik Unit (A)	23.9	**PASS**

Executed By (Inspector)

Dian Sastro

Date: 27 February 2026

Verified By (Supervisor)

Asep Suherman

Digitally Approved