



Os:

1234567731

Cliente:

Fulano de tal

Data:

14/06/2022

Técnico:

Wesnen Lara

Tipo:

VRLA

Modelo:

12VDC 18Ah

Fabricação:

15/04/2022

Banco:

B

Observação

Battery Test HP3554 testes OK, Validações xxx, Validações xxx, Validações xxx e Validações xxx OK

Battery Test									
Battery No.	Resistance mOhm	Low Setting mOhm	High Setting mOhm	Voltage V	Low Setting V	High Setting V	Pass/Fail	Temp C	Test Date&Time
1	012.59	010.00	030.00	+13.4975	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:00:55
2	012.47	010.00	030.00	+13.4072	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:03
3	013.01	010.00	030.00	+13.5155	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:08
4	012.70	010.00	030.00	+13.3886	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:18
5	012.56	010.00	030.00	+13.4087	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:26
6	012.30	010.00	030.00	+13.4042	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:31
7	012.93	010.00	030.00	+13.7876	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:35
8	012.94	010.00	030.00	+13.2608	10.200	14.500	PASS	----	04-13 13:01:40