



**SALICA ECUADOR S.A.**  
**TALLER TECNICO DE MANTENIMIENTO**  
**ORDEN DE TRABAJO CORRECTIVA FINALIZADA**

**Equipo : TANQUE EDAR N° 1**

**O/T N°: C00017373**

**SOT N°: 10272**

**ESTADO: FINALIZADA**

Area: AREAS EXTERNAS  
Grupo: TANQUE EDAR  
Subgrupo: TANQUE EDAR  
Medidor Acum: 0.00

Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Activo Fijo: 02-25-01

Emisión: 20/05/2021 14:46:54  
Finalización: 20/05/2021 17:51:24  
Cierre: 21/05/2021 14:01:56

AREA DESTINO: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMB

ACT	COMPONENTE - SUBCOMPONENTE	PROBLEMA REPORTADO	TRABAJO / ACTIVIDAD REALIZADA	PROVEEDOR	TOTAL HRS.
01	GENERAL - GENERAL	ELABORACION DE VASO COMUNICANTE EN EDAR 1, CON LA FINALIDAD DE EVITAR REBOSES DE AGUA EN EL EDAR 1	SE CORTA TUBO DE 8" Y SE PERFORA CAMBOS CONTENEDORES, TRABAJO QUEDA OPERATIVO	RODRIGUEZ TIGUA MARTIN VALENTIN (I)	7.66

**DETALLE DE PROVEEDORES INTERNOS (Mano de Obra)**

ACT	PROVEEDOR	TRABAJO REALIZADO	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	HRS. TRABAJADAS	VALOR
1	YAGUAL PONCE MARCOS ANTONIO	SE CORTA TUBO DE 8" Y SE PERFORA CAMBOS CONTENEDORES, TRABAJO QUEDA OPERATIVO	17/04/2021	13:00	16:50	3.83	\$7.05
1	ANGULO CASIERRA CARLOS JAVIER		17/04/2021	13:00	16:50	3.83	\$0.00
							\$7.05

**RESUMEN DE COSTOS**

COSTOS INTERNOS			COSTOS EXTERNOS				TOTAL
SERVICIOS	RESPUESTOS	SUBTOTAL	SERVICIOS	REPUESTOS	OTROS	SUBTOTAL	
7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05

**Observaciones:** AREA QUEDA LIMPIA Y LIBRE RESIDUO

MIGUEL ALCIVAR HOLGUIN  
Solicitado Por

ANDRES GUILLEN CALDERON  
Autorizado Por