

	INFORME DE NO CONFORMIDADES	Código: FEC.04
		Copia Controlada N°: N/A

Proceso Emisor: Auditoria Interna	Fecha: 07/junio/2021	Proceso Receptor: Producción – Sanitización	Tipo de documento:	Subtipo de documento:	Estado de documento:	Código del documento:
---	--------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Descripción del hallazgo:

Instalación sanitaria asignada a personal masculino (Planta Proceso), no cuenta con ventilación natural y el extractor de aire se encontraba apagado, Personal de Limpieza manifestó que no se enciende debido a que extrae malos olores del Edari situado en parte externa de vestidores.

Norma/Cláusula:

IFS 3.4.4

Tratamiento inmediato:

Evaluación de consecuencias:

Detalle de causa:

Causa	Detalle

Plan de acciones correctivas y/ó preventivas propuestas:

Tarea	Responsable	Fecha inicio prevista	Fecha final prevista

	INFORME DE NO CONFORMIDADES	Código: FEC.04
		Copia Controlada N°: N/A

--	--	--	--

Evaluación:

Fecha de evaluación del plan de acción:	Responsable de evaluación:

Cierre:

Cierre de plan de acción:	Responsable:	Fecha de cierre:

Valoración económica:

Observaciones: