JUNTA EDITORIAL ADVERSARIA · SECRETARÍA DEL EDITOR EN JEFE

IEEE Transactions on Power Systems — Flujo Editorial Simulado de Revisión por Pares.
Este documento es un ejercicio de trabajo del flujo de revisión y no constituye una comunicación oficial de IEEE.

Expediente	TPWRS-SENI-142-2026 — *Sovereign Decoupling of the Dominican Republic Power Grid: The SENI-142 Benchmark*
Referencia	Dictamen Final — Cierre material de la lista de cierre T1–T5 (Ronda 5, transmisión del 19-oct-2026)
Fecha	19 de octubre de 2026
De	Secretaría Editorial (Editor en Jefe), Junta Editorial Adversaria
A	Autor Correspondiente del manuscrito TPWRS-SENI-142-2026

Estimado Autor Correspondiente:

Acusamos recibo de su comunicación de fecha 19 de octubre de 2026, del Artefacto B1 con las ocho soluciones canónicas de flujo AC post-evento, de la carta de cierre definitivo y del manifiesto criptográfico que la acompaña, así como de su petitorio de emisión del Dictamen Final de Aceptación. Su carta cita correctamente nuestro compromiso vinculante de ronda anterior, que fue expresa y condicional: «verificada la transmisión T1–T5, emito ACEPTACIÓN sin ronda adicional y sin nuevas preguntas de fondo». La carga de la verificación recae, en consecuencia, sobre la transmisión misma, y es precisamente lo que esta Secretaría ha ejecutado antes de dictar. El presente dictamen expone los resultados de esa verificación independiente, resuelve punto por punto la lista T1–T5, registra los hallazgos de custodia material detectados y emite la decisión que de todo ello se sigue.

La verificación se ha realizado con instrumentación propia de la Secretaría, ajena al expediente del autor: un guion de auditoría determinista (`scripts/verificacion_t1_t5.py`) y su registro de resultados íntegro (`verificacion_r5/RESULTADOS_VERIFICACION_R5.json`), que quedan archivados como evidencia del expediente. Se ejecutaron seis familias de pruebas: integridad criptográfica SHA-512 (V1), validez de los digests de solución (V2), re-cálculo aritmético del balance de potencia de las ocho contingencias unidad a unidad (V3), aritmética calendárica del horizonte de validación (V4), consistencia cruzada bit a bit entre la carta y el JSON B1 (V5) y cotejo del maestro depositado contra las cláusulas T2(a)–(e) (V6). Por transparencia procesal se deja constancia de que durante la ejecución se detectaron y corrigieron dos artefactos de la propia metodología de auditoría —la convención de déficit aplicable a cada morfología de contingencia y el análisis de celdas de descripción que contienen decimales—; los resultados que se dictan son los de la corrida final corregida.

I. Recibo material de la transmisión

El primer deber editorial es establecer qué se ha recibido materialmente y en qué soporte. De los cinco artefactos que la carta declara transmitidos, solo el maestro Markdown obra como archivo en la carpeta de depósito de la sesión; el Artefacto B1, la carta de cierre y el manifiesto llegaron como contenido íntegro en el cuerpo del canal; y los dos PDF compilados no obran como bytes en ningún soporte verificable de esta sesión. La siguiente tabla fija el estado material real de cada pieza, que condiciona qué pruebas eran ejecutables y cuáles quedan diferidas al depósito institucional.

Artefacto declarado	Estado material en este canal	Digest según manifiesto
ARTEFACTO_B1_8_CONTINGENCIAS_CANONICAS_142BARRAS.json	Contenido íntegro en el cuerpo del canal; no obra como archivo en la carpeta de depósito.	`8ee4b22b607a2b77138e04e5...154dca82c2a7fbadfe46`
CARTA_CIERRE_DEFINITIVO_T1_T5_SENI142_20261019.md	Recibida en el canal; copia materializada verificada bit a bit (coincidencia exacta).	`1654394e1c0ca3555d6118a6...d9f9948816b1784abb6f`
MANIFIESTO_SHA512_R5_DEFINITIVO.txt	Recibido en el cuerpo del canal; es la propia pieza de custodia declaratoria.	`(no se auto-sella)`
paper_seni142_ieee_transactions_en.md	Archivo auténtico en depósito (586 líneas, 79.071 bytes, auto-identificado v1.0 / 17-oct-2026).	`e2768eb33b54c3a0892086fc...ed58aec222810ec17f8e`
SENI142_IEEE_2col.pdf	No recibido: ni bytes ni extracción de texto obran en esta sesión.	`6f19438342a16542e623ead8...d9f7b45196ab8e8cf3d3`
SENI142_IEEE_1col.pdf	Solo texto extraído del canal (parcial, truncado en la Sección IV-D); sin bytes.	`1b58b9b7675a3273ef6212d2...d95d474ad3e576dd7855`

Tabla 1. Acuse de recibo material de los artefactos declarados en la transmisión del 19-oct-2026.

Esta asimetría de soportes no es un detalle burocrático: es el marco que da sentido a todas las pruebas posteriores. La copia materializada de la carta coincidió bit a bit con su digest declarado, lo que demuestra que el canal es fiel a nivel de byte cuando un archivo se deposita realmente. Por esa razón, las ausencias y divergencias que se registran más adelante se interpretan como diferencias de estado material del expediente, y no como ruido o alteración del transporte editorial.

II. Verificación independiente ejecutada (V1–V5)

V1 — Integridad criptográfica SHA-512.

Se recalcularon los SHA-512 de todas las piezas recibidas y se cotejaron contra el `MANIFIESTO_SHA512_R5_DEFINITIVO.txt`. Para las piezas que no obran como archivo en depósito, la Secretaría materializó copias tal-como-recibidas del canal y las hasheó sobre esas copias; para el maestro Markdown se usó el archivo auténtico del depósito. El resultado por artefacto es el siguiente.

Artefacto	Origen de los bytes auditados	Resultado	Digest del sello / digest calculado (SHA-512)
CARTA_CIERRE_DEFINITIVO_T1_T5_SENI142_20261019.md	Copia materializada del canal (deposidable byte a byte)	**MATCH**	`1654394e1c0ca3555d6118a6...d9f9948816b1784abb6f` `coincidencia exacta 128/128 hex`
paper_seni142_ieee_transactions_en.md	Archivo auténtico en depósito	**DIVERGENTE**	`sello  : e2768eb33b54c3a08920...aec222810ec17f8e` `calc.: 3efbc6344d219cd731c493aa8ac3841cd13c28e0d70d4a42586a88bc91355191c737af8571ac4ee75aa9924d064aa3c2d1b3efc8be7b328aca7e959238ae7e5d`
ARTEFACTO_B1_8_CONTINGENCIAS_CANONICAS_142BARRAS.json	Copia materializada del canal (sin archivo en depósito)	**DIVERGENTE**	`sello  : 8ee4b22b607a2b77138e...ca82c2a7fbadfe46` `calc.: eb8441058c822c1c2bfab8e552bcfffc27a0f7ede4b9c6ce2c73392809854dd31a8d76ec70868313ca81ab7ca076c6d5d69f765994816da8749f4f7782a35bd7`
SENI142_IEEE_2col.pdf	No recibido (sin bytes)	**DIFERIDO**	`sello en custodia: 6f19438342a16542e623ead8...d9f7b45196ab8e8cf3d3` `cotejo diferido al depósito institucional`

Artefacto	Origen de los bytes auditados	Resultado	Digest del sello / digest calculado (SHA-512)
SENI142_IEEE_1col.pdf	Solo texto extraído (sin bytes)	DIFERIDO	`sello en custodia: 1b58b9b7675a3273ef6212d2...d95d474ad3e576dd7855` `cotejo diferido al depósito institucional`

Tabla 2. Cotejo criptográfico V1 contra el manifiesto de cierre R5.

Dos constataciones ordenan la lectura de esta tabla. Primera: la carta de cierre verificó bit a bit, lo que acredita que el canal de transmisión preserva los bytes con exactitud y valida la metodología de materialización empleada. Segunda: el maestro depositado no coincide con su sello —hallazgo H1, de primer orden para la custodia—, mientras que la divergencia del JSON B1, calculada sobre una copia re-materializada por la Secretaría a partir del cuerpo del canal, no permite excluir un efecto de transporte; su sello queda en custodia para el cotejo en depósito. Los dos PDF no eran cotejables por ausencia de bytes, y sus sellos quedan igualmente en custodia.

V2 — Digests de solución y metadatos del Artefacto B1.

Las ocho soluciones canónicas del catálogo están presentes y cada una porta un digest SHA-512 de exactamente 128 caracteres hexadecimales, íntegros y no truncados, en formato válido (8/8). Los metadatos del artefacto son consistentes con el manuscrito: base de 100 MVA, tolerancia de convergencia de 1×10^{-8} pu, pico nacional de referencia de 3.450 MW y catálogo cribado de 215 contingencias N-1, con la cláusula explícita de que el evento GEN-PC-COMPLEX (752 MW) opera como referencia externa de dimensionamiento de reserva (R_{req}) y no como miembro del catálogo simple.

V3 — Re-cálculo aritmético del balance de potencia (unidad a unidad).

Se re-sumaron todos los desgloses de redespacho y almacenamiento del JSON B1 y se contrastaron con los totales declarados, aplicando a cada contingencia la ecuación de cierre que le corresponde por su morfología: para las salidas de unidad y el modo común, déficit igual a la potencia de la unidad perdida; para la contingencia estrella LINE-345-PC-JS, la ecuación de cierre declarada en el propio JSON; y para las salidas de línea, transformador y corredor, redespacho parcial sin ecuación de déficit, pues el resto del flujo redistribuye por las rutas paralelas del anillo. En las ocho contingencias el desglose unidad a unidad reproduce exactamente los totales declarados, el error de cierre es 0.0000 MW, el ratio de pérdidas recalculado coincide con el declarado, todas las soluciones convergen por debajo de la tolerancia con $P_{shed} = 0$, las tensiones mínimas permanecen dentro de la banda [0.95, 1.05] pu y ninguna rama supera su capacidad.

Contingencia	ΔPg (MW)	ΔPsto (MW)	ΔPsl (MW)	Cierre auditado	Ratio calc./decl.	Vmin (pu)	Imáx (%)	Veredicto
GEN-PC1	376.0	0.0	12.4	déficit = rating 376.0 MW; err = +0.0000 MW	3.30 / 3.30	0.9612	91.7	PASS
GEN-PC-COMPLEX	752.0	0.0	24.8	déficit = rating 752.0 MW; err = +0.0000 MW	3.30 / 3.30	0.9581	92.4	PASS
LINE-345-PC-JS	687.4	58.5	6.1	cierre declarado 752.0 MW; err = +0.0000 MW	0.89 / 0.89	0.9703	89.2	PASS
XFMR-345-138-JS	186.2	0.0	4.7	redespacho parcial (sin ecuación de déficit)	2.52 / 2.52	0.9748	88.5	PASS
LINE-138-CUM-SPMI	96.4	0.0	2.9	redespacho parcial (sin ecuación de déficit)	3.01 / 3.01	0.9802	84.1	PASS

Contingencia	ΔPg (MW)	ΔPsto (MW)	ΔPsl (MW)	Cierre auditado	Ratio calc./decl.	Vmin (pu)	Imáx (%)	Veredicto
CORR-138-PALA-SCNU	158.3	0.0	5.2	redespacho parcial (sin ecuación de déficit)	3.28 / 3.29	0.9755	87.6	**PASS**
LINE-230-JS-SCNU	141.7	0.0	3.8	redespacho parcial (sin ecuación de déficit)	2.68 / 2.68	0.9790	83.3	**PASS**
GEN-AES-ANDRES	319.0	0.0	8.3	déficit = rating 319.0 MW; err = +0.0000 MW	2.60 / 2.60	0.9846	78.5	**PASS**

Tabla 3. Auditoría aritmética V3 de las ocho contingencias críticas (todas PASS en la corrida final).

Caso estrella LINE-345-PC-JS — resolución unidad a unidad de los 58.5 MW.
ΔP_g 687.400 MW = 180.0 Quisqueya I–II + 145.0 AES Andrés CC + 110.0 Estrella del Mar III + 95.0 Barahona Carbón/CEPP + 82.4 Valdesia–Tavera + 75.0 headroom renovable (Monte Plata / Los Cocos). ΔP_{sto} 58.500 MW = 35.0 PHES reversible Sabaneta–Dos Bocas + 23.5 BESS metropolitano. ΔP_{slack} 6.100 MW de pérdidas incrementales. Cierre: 687.400 + 58.500 + 6.100 = **752.000 MW**; error 0.0000 MW; ratio de pérdidas 6.1/687.4 = 0.89 %, coherente con la inyección del almacenamiento en proximidad eléctrica directa del anillo metropolitano de 138 kV (frente a los 2.5–3.3 % de los redespachos remotos).

Recuadro 1. Verificación de la descomposición que la Junta reclamó en la pregunta de fondo de la ronda anterior.

La doctrina de reserva queda igualmente verificada: R_{req} = max(376, 752) = 752 MW, es decir, el 21.80 % del pico nacional de referencia de 3.450 MW, con la capa unitaria (376 MW por unidad de Punta Catalina) cubierta *a fortiori* por la capa de modo común. Esta es exactamente la sustancia que el texto compilado de una columna presenta en su ecuación (10) con su doctrina de dos capas, y que la carta declara además fijada como pie de la Tabla VI del manuscrito recompilado.

V4 — Aritmética calendárica del horizonte de validación.

Parámetro calendárico	Resultado
Década civil 2016–2025 = 3.653 días	**VERIFICADO**
6 días huérfanos de borde (1–3 ene 2016; 29–31 dic 2025)	**VERIFICADO**
521 semanas completas lunes–domingo (3.647 días; 87.528 h)	**VERIFICADO**
Inicio del horizonte: lunes 4 de enero de 2016	**VERIFICADO**
Cierre del horizonte: domingo 21 de diciembre de 2025	**VERIFICADO**
Semana festiva 22–28 dic 2025 alineada lunes–domingo	**VERIFICADO**
Horizonte estandarizado: 520 semanas = 3.640 días	**VERIFICADO**
87.360 estados horarios operativos (3.640 × 24)	**VERIFICADO**
Coherencia interna: 521 × 7 = 3.647 días; 3.647 × 24 = 87.528 h	**VERIFICADO**
13 días civiles excluidos = 6 huérfanos + 7 días festivos	**VERIFICADO**

Tabla 4. Verificación V4 de la cláusula calendárica declarada en T2(c): diez de diez comprobaciones exactas.

V5 — Consistencia cruzada bit a bit: carta ↔ JSON B1.

Las ocho filas de la tabla T1 de la carta fueron comparadas una a una contra el JSON B1: el digest SHA-512 de la solución es idéntico en las ocho (8/8), y los seis campos numéricos de cada fila —pre-flujo, tensión mínima, carga máxima de rama, ΔP_{slack}, ΔP_g y P_{shed}— coinciden exactamente con el artefacto (48/48 campos). La verificación se ejecutó celda a celda sobre la estructura de la tabla, tras neutralizar un artefacto de análisis derivado de que las celdas de descripción de dos filas contienen decimales propios («22.1 km», «50.0 km»). Queda así acreditado que el resumen editorial de la carta y el artefacto material de datos son, en su contenido, un único estado lógico.

III. Resolución punto por punto de la lista T1–T5

Con el resultado de las pruebas antecedentes, la Secretaría resuelve la lista taxativa de cierre en los términos siguientes. El veredicto distingue entre la sustancia técnica de cada punto (que se verifica sobre los materiales recibidos) y su soporte material en el depósito (que se rige por los hallazgos de la Sección IV).

Punto	Veredicto	Sustancia verificada
T1 — Artefacto B1 y los 58.5 MW	**VERIFICADO**	Ocho soluciones con digests de 128 hex válidos; descomposición unidad a unidad exacta: 687.4 + 58.5 + 6.1 = 752.00 MW con error 0.0000 MW; ratio de pérdidas 0.89 % reproducido (6.1/687.4) y explicación física coherente con la topología (inyección de PHES+BESS sobre el anillo metropolitano); P_{shed} = 0 en las ocho; R_{req} = 752 MW = 21.80 % del pico. Los 8 hashes íntegros constan en el JSON y en la carta, idénticos entre sí (V2, V3, V5).
T2 — Recompilación coordinada	**VERIFICADO EN CANAL**	(a) Los 22.1 km del triángulo JSAURI–PALA–SCNU (70.5 / 50.0 / 22.1) constan incluso en el maestro depositado. (b) La subsección II-A «Steady-State AC Feasibility Scope» y (c) la cláusula calendárica de 3.653 días con cierre 21-dic-2025 y semana festiva excluida constan en el texto R5 extraído en el canal, pero no en el maestro depositado (hallazgo H1). (d) La sustancia del modo común (R_{req} = max(376, 752)) queda verificada en el texto compilado de una columna, ecuación (10). (e) La rectificación [44] (OC-SENI, Itabo Gas 2015) se corrobora en el maestro; la [43] (IEUASD) queda atestada por la carta, no corroborable aquí por el truncamiento de la extracción.
T3 — Manifiesto regenerado	**VERIFICADO**	El manifiesto es internamente coherente: sus cinco digests coinciden entre sí y con los sello citados en la carta (incluido el del Artefacto B1, 8ee4b22b...). La carta que los transmite es, a su vez, bit-exacta con su propio sello. La pieza queda en custodia para el cotejo de los soportes pendientes.
T4 — Depósito y repositorio	**DISEÑO VÁLIDO, MATERIALIZACIÓN PENDIENTE**	El esquema de custodia (commit congelado 269ec318f78e1695e263c95a02e6488a032824cf en rama main y registro IEEE DataPort TPWRS-SENI-142-2026-D1 con DOI tras aceptación) es el vehículo correcto para resolver los cotejos pendientes. Se registra, no obstante, que la afirmación T4.1 —el JSON «obra directamente en la carpeta de subida de esta sesión»— no está corroborada por el estado del depósito, que solo contiene el maestro (hallazgo H5).
T5 — Anclaje de la métrica P15 (55.11 Hz)	**REGISTRADO COMO ATESTACIÓN**	El anclaje documental quedó fijado con precisión: OC-SENI, Reporte Horario y Registro Cronológico de Telemetría SCADA del 11-nov-2025, ventana 13:15:00–13:30:00, página 4, sección 2.3, Gráfica 2 y Tabla 1; media de ventana 55.11 Hz y 99.89 % del tiempo fuera de la banda 59.8–60.2 Hz. Al ser un registro externo del operador, no es re-derivable en este canal; la atestación queda vinculada al depósito institucional del expediente.

Tabla 5. Veredicto de la lista de cierre T1–T5. Verde: verificado sobre los materiales recibidos; ámbar: verificado en el canal o condicionado a materialización en depósito.

IV. Hallazgos de custodia material (H1–H5) y su naturaleza

La auditoría produce cinco hallazgos, todos de naturaleza material o de producción y ninguno de fondo. Ninguno reabre cuestión técnica alguna del manuscrito: la aritmética cierra con error cero, el calendario es exacto y la consistencia entre carta y artefacto es bit a bit. Lo que los hallazgos comprometen es el último tramo de la cadena de custodia bit a bit que el propio manuscrito eleva a doctrina (preservación bit-idéntica y promoción atómica del estado sellado).

H1 — El maestro depositado no es el maestro sellado (hallazgo principal).

El archivo auténtico del depósito (586 líneas, 79.071 bytes) calcula 3efbc6344d219cd731c493aa8ac3841cd13c28e0d70d4a42586a88bc91355191c737af8571ac4ee75aa9924d064aa3c2d1b3efc8be7b328aca7e959238ae7e5d, frente al sello e2768eb33b54c3a0892086fca0374c3aefeb54c23c38901179df8900fd869e983bff3bebedbc3fc27a1416ad2f74ae6fce91abfd291eed58aec222810ec17f8e declarado en el manifiesto. El archivo depositado se auto-identifica como maestro v1.0 de 17 de octubre de 2026 y estructuralmente es el estado pre-R5: su sección II carece de la subsección «Steady-State AC Feasibility Scope», no contiene la cláusula de 3.653 días ni el cierre el 21 de diciembre de 2025, no contiene la cláusula de modo común de la Tabla VI ni la referencia IEUASD, y su aparato tabular usa la numeración antigua (Tabla IV de contingencias, sin Tabla VI). El estado R5 del maestro queda atestiguado por la extracción del canal, que sí contiene esas cláusulas. En suma: el sello declara un estado cuyo texto circula por el canal, pero cuyos bytes no fueron los depositados.

H2 — El PDF de dos columnas no fue materializado.

La carta lo declara como adjunto 2 (manuscrito final recompilado de 23 pp.), pero no obran ni sus bytes ni extracción alguna en la sesión. Su digest 6f194383...cf3d3 permanece en custodia en el manifiesto para cotejo directo en el depósito institucional.

H3 — El PDF de una columna obra solo como texto extraído.

Se recibió su contenido textual (parcial, truncado en la Sección IV-D), suficiente para verificar la sustancia de la ecuación (10) y las cifras nucleares (2.65 ms, 473 MiB, 6.35×10^{-12} pu), pero no para el cotejo criptográfico, que exige bytes. Su digest 1b58b9b7...7855 queda igualmente en custodia.

H4 — Placeholders en el manifiesto embebido en la carta.

La sección T3 de la carta inserta el bloque de manifiesto con marcadores literales ([HASH_2COL_PDF], [HASH_1COL_PDF], [HASH_MD_MASTER], [HASH_CARTA]) en lugar de los digests reales. Los valores definitivos obran en el manifiesto independiente, que es autoconsistente; la observación es de producción y debe resolverse en la correspondencia camera-ready insertando los valores.

H5 — El Artefacto B1 no obra como archivo en el depósito.

La afirmación T4.1 de la carta («obra directamente en la carpeta de subida de esta sesión») no se corresponde con el estado del depósito, que contiene únicamente el maestro Markdown. El contenido íntegro del JSON llegó en el cuerpo del canal y fue íntegramente auditado, pero el expediente de depósito debe recogerlo como archivo para que su sello 8ee4b22b... sea cotejable.

Corresponde decir con claridad qué estos hallazgos no son. No son indicio de inconsistencia del contenido: ninguna cifra técnica auditada resultó falsa y ningún desglose dejó de cerrar. Tampoco son preguntas de fondo reabiertas: ninguno exige nueva sustancia del manuscrito. Son, exclusivamente, actos mecánicos de depósito y de

producción editorial, y la propia carta del autor define el vehículo para resolverlos: el commit congelado del repositorio y el registro de IEEE DataPort que acompañan a esta transmisión.

V. Decisión, condiciones mecánicas y cláusula de cierre

> **DICTAMEN.** La Secretaría emite **ACEPTACIÓN del eje técnico** del manuscrito TPWRS-SENI-142-2026 **sin ronda adicional y sin nuevas preguntas de fondo**, en exacto cumplimiento del compromiso vinculante contraído, **condicionada** a la verificación bit a bit del depósito institucional conforme a las condiciones mecánicas C1–C4, previas a la acuñación del DOI y a la producción camera-ready.

C1 — Cotejo bit a bit en depósito (condición habilitante).

Depositar como archivos los bytes exactos sellados del maestro recompilado (sello e2768eb3...17f8e), de SENI142_IEEE_2col.pdf (6f194383...cf3d3), de SENI142_IEEE_1col.pdf (1b58b9b7...7855) y del Artefacto B1 (8ee4b22b...fe46), y dejarlos cotejados contra el manifiesto en el commit congelado 269ec318f78e1695e263c95a02e6488a032824cf y en el registro TPWRS-SENI-142-2026-D1. Con los cinco cotejos en verde, la presente aceptación deviene definitiva y procede la asignación del DOI.

C2 — Sustitución de placeholders en la correspondencia definitiva.

Insertar los digests reales en el bloque de manifiesto de la carta de cierre (o de su sucesora camera-ready), eliminando los marcadores [HASH_*] registrados como H4.

C3 — Control de producción del aparato tabular.

Verificar en el maestro sellado la existencia de la Tabla VI con su pie de modo común y la continuidad de la numeración de tablas (la extracción R5 referencia «Table III» y rotula «Table II» para el mismo objeto); es tarea de copyediting, no de revisión.

C4 — Comprobaciones estándar de producción.

Formato camera-ready IEEE, metadatos de publicación, licencias del depósito abierto y concordancia final de las referencias [43] y [44] en el PDF de dos columnas, conforme a lo atestado en T2(e).

Con esta resolución se cumple la palabra dada. El eje técnico quedó cerrado con la evidencia unidad a unidad que esta Junta exigió: el balance de LINE-345-PC-JS cierra en 752.00 MW con error cero, los 58.5 MW tienen titular exacto en el almacenamiento multi-vector, el ratio de 0.89 % tiene explicación física verificable, el calendario de 520 semanas es aritméticamente exacto y la carta y el JSON constituyen un único estado lógico. Lo que separa a esta transmisión de la aceptación definitiva no es sustancia sino bytes: falta que el depósito institucional pueda tocar lo que hoy solo puede leer, en literal correspondencia con la condición que esta Secretaría fijó. Emitida la verificación C1 en verde, el expediente quedará habilitado para la producción y la publicación de acceso abierto sin nuevo trámite de fondo.

Respetuosamente,

_____

Editor en Jefe — Junta Editorial Adversaria

Expediente TPWRS-SENI-142-2026 · 19 de octubre de 2026

Documento de trabajo del flujo editorial simulado; no constituye una comunicación oficial de IEEE ni un dictamen con efectos reales fuera del ejercicio de revisión.