

Desacoplo diakóptico HBCF del SENI insular: 142 barras →
cuatro subdominios Ω, fronteras Γ y complemento de Schur
Ω_{Norte} — Cibao
Canabacoa · Tavera · Monción
Falcondo · Pueblo Viejo
Ω_{Este}
San Pedro · Quis-
queya · AES Andrés
Corredor Turístico Punta Cana
Γ: enlaces troncales 230/138
kV cortados virtualmente
(descomposición de Kron)
Ω_{Sur}
Punta Catalina · Ju-
lio Sauri · Barahona
Parques solares/eólicos
· PHES El Valle
Ω_{Metro} — Gran Santo Domingo
Palamara · Hainamosa · Herrera
>40 % de la carga
Γ
Γ
Γ
Γ
KPIs en silicio
Tiempo: 2.65 ms/flujo
RAM: 473 MiB
Horizonte: 87,360 horas
(10 años OC-SENI)
fronteras Γ
1 · Factorización paralela
Jacobianas ralas locales
$\mathbf{J}_1,\ \mathbf{J}_2,\ \mathbf{J}_3,\ \mathbf{J}_4$
2 · Complemen-
to de Schur en Γ
$\mathbf{S} = \mathbf{D} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$
3 · Reconstrucción nodal
tensiones completas
acople fasorial nulo
$\delta = 6.35 \times 10^{-12}$