



FORUS S.A.

Camino a Melipilla 9400 - Maipú
(+562) 29233425

Tipo OT: Correctivo

OT Fecha programada: 02-05-2023

Solicitado por:

Jorge Vera

Asignado a:

Jorge Vera

Supervisado por:

Jorge Vera

Área: FORUS -

Suministro

Eléctrico

Equipo: Grupo

Electrógeno

220kVA (Principal)



Descripción falla:

Falla sensor de temperatura

Actividades a realizar:

Reemplazo de sensor

Herramientas utilizadas:

None

Repuestos utilizados:

Total Mano de Obra: \$ 540,000.00

Total en Repuestos: \$ 0.00

Fecha de entrega:

Supervisado por:

Jorge Vera