

RESUME EXECUTIF

1. Contexte et périmètre de la mission

La vérification périodique réglementaire des installations électriques du site SITE YAOUNDE a été réalisée du 01 au 05/09/2026 par KES Africa (rapport n° KES-2026-001, émis le 06/09/2026). La mission a couvert l'ensemble des installations électriques Basse Tension (BT), depuis les sources d'alimentation jusqu'aux équipements terminaux, conformément au périmètre défini dans le rapport, soit un total de 12 installations et équipements répartis en 2 catégories.

2. Synthèse des résultats

Les vérifications ont permis de recenser 5 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de 0,42 non-conformités par équipement :

2.1. Indicateurs clés de la mission

Indicateur	Valeur
Périmètre couvert	Local Technique Moyenne tension : 0 Local Technique GE : 0 Local technique Basse tension : 0 TGBT : 0 Armoires : 0 Coffrets : 0 Classement des zones : 0 Essais : 0 - Prise de terre : 0 - Test différentiel (DDR) : 0 - Mesure d'isolement : 0 - Démarrage GE : Sans objet - Test arrêt d'urgence : Sans objet - Contrôleur permanent d'isolement (CPI) : Sans objet - Continuité des masses (PE) : 0
Non-conformités par domaine de tension	NC HTA : 0 NC (0,0 %) - Disposition constructive : 0 NC (0,0 %) - Conditions d'exploitation : 0 NC (0,0 %) - Exploitation et maintenance : 0 NC (0,0 %) NC BT : 0 NC (0,0 %) - Disposition constructive : 0 NC (0,0 %) - Conditions d'exploitation : 0 NC (0,0 %) - Exploitation et maintenance : 0 NC (0,0 %)
Densité moyenne globale	HTA : 0,00 NC/équipement BT : 0,00 NC/équipement HTA + BT : 0,00 NC/équipement
Part des non-conformités	HTA : 0 NC, soit 0,0 % BT : 0 NC, soit 0,0 %
Catégorie la plus dense	HTA : Aucune installation HTA BT : Aucune installation BT
Identification des sources d'alimentation	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Présence organe de coupure en tête d'installation	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Adéquation entre l'Intensité du courant de court circuit et le pouvoir de coupure des appareillages de protection	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %

Présence Parafoudre	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Adéquation classement des zones et Indice de protection IP/IK requis	Nombre total de zones : 0 - Zones classées : 0 / 0, soit 0,0 % Nombre total de locaux : 0 - Locaux classés : 0 / 0, soit 0,0 % Nombre total d'équipements : 0 - Équipements classés : 0 / 0, soit 0 % Adéquation globale IP/IK : 0 %
Diversification de marque des appareillages de protection	Protections de tête : 0 - Appareillage de tête : 0 / 0, soit 0,0 % - Marques principales : Aucun appareillage renseigné Départs : 0 - Appareillage de départ : 0 / 0, soit 0,0 % - Marques principales : Aucun appareillage renseigné Circuits : 0 - Appareillage de circuit : 0 / 0, soit 0,0 % - Marques principales : Aucun appareillage renseigné
Proportion nature des câbles par section, départs et circuits terminaux	Départs - Aluminium : 0,0 % (section non renseignées) - Cuivre : 0,0 % (section non renseignées) Circuits terminaux - Aluminium : 0,0 % (section non renseignées) - Cuivre : 0,0 % (section non renseignées)

NB : Dans le tableau ci-dessus, la rubrique "Exploitation et maintenance" regroupe de manière ciblée :

- **En Moyenne Tension (HTA)** : le cumul des non-conformités des conditions d'exploitation des locaux techniques (LTMT) et des équipements MT (cellules et transformateurs).
- **En Basse Tension (BT)** : l'addition des dispositions constructives et conditions d'exploitation des locaux (LTBT, LTGE), des équipements BT (inverseurs, TGBT, armoires, coffrets), ainsi que des prises de terre et des installations foudre.

2.2. Criticité

Les vérifications ont permis de recenser 0 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de :

- 0,00 non-conformités par équipement HTA:
- 0,00 non-conformités par équipement BT:
- 0,00 non-conformités par équipement HTA+BT:

Criticité	Nombre	Part du total	Densité
HTA			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL HTA	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne HTA)
BT			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL BT	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne BT)
HTA + BT			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL GLOBAL HTA + BT	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne globale)

L'ensemble des vérifications n'a révélé aucune non-conformité sur le périmètre audité. Les installations et équipements contrôlés présentent un état de conformité satisfaisant au regard des exigences réglementaires et normatives applicables.

3. Répartition des non-conformités

3.1. Analyse Moyenne Tension (HTA)

A. Disposition constructive des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
Disposition Constructive (Locaux Techniques MT)	0
TOTAL	0

B. Exploitation et maintenance

Catégorie MT	Équipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Conditions d'exploitation (Locaux Techniques MT)	0	0	0	0	0,0
Cellules	0	0	0	0	0,0
Transformateurs	0	0	0	0	0,0
TOTAL	0	0	0	0	0,0

C. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
-	Aucune non-conformité MT recensée	0 constat

3.2. Analyse Basse Tension (BT)

A. Disposition constructive des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
Disposition Constructive (Locaux Techniques GE)	0
Disposition Constructive (Locaux Techniques BT)	0
TOTAL	0

B. Exploitation et maintenance

Catégorie BT	Équipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Conditions d'exploitation (Locaux Techniques GE)	0	0	0	0	0,0
Conditions d'exploitation (Locaux Techniques BT)	0	0	0	0	0,0
Inverseur	0	0	0	0	0,0
TGBT	0	0	0	0	0,0
Armoires	0	0	0	0	0,0
Coffrets	0	0	0	0	0,0
TOTAL	0	0	0	0	0,0

C. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
-	Aucune non-conformité BT recensée	0 constat

4. Facteurs de risque prépondérants

Au-delà de la répartition par équipement, l'analyse par nature de risque identifie les facteurs suivants, qui concernent directement la sécurité des personnes et la protection des biens

HTA		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Famille de risque	Constats	Part
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	0,0 %
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Famille de risque	Constats	Part
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	0,0 %
BT		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Famille de risque	Constats	Part
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	0,0 %
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Famille de risque	Constats	Part
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	0,0 %

5. Diversification des marques des appareillages de protection

La diversité des marques et gammes de protections complexifie la filiation, la sélectivité et la coordination des appareillages, et peut compromettre les performances de protection en cas de court-circuit en l'absence de justification technique des associations amont/aval.

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

Aucun appareillage de protection n'est actuellement recensé sur le périmètre audité pour établir une analyse de représentativité des marques.

6. Courbes et protections

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

7. Adéquation ICC / PDC

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

8. Proportion type de câble par section

	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-
TGBT	-	-
ARMOIRES	-	-
COFFRETS	-	-

9. Adéquation classement des zones, et indices des équipements

Zone et classement	Taux de conformité adéquation des locaux et équipements
Ambiance générale site (sans zone classée spécifique)	Donnée non renseignée sur le terrain

10. Renforcement des compétences

L'audit ne met en évidence aucune non-conformité majeure sur les installations contrôlées selon le référentiel normatif applicable.

Les écarts éventuellement constatés relèvent de dysfonctionnements mineurs ne justifiant pas d'action prioritaire de formation. Il convient de maintenir le niveau actuel des compétences par des actions régulières de sensibilisation et de recyclage des habilitations électriques.

Aucun besoin prioritaire de renforcement des compétences identifié.

11. Recommandations prioritaires hiérarchisées

Aucune non-conformité n'ayant été recensée lors de l'inspection, aucune action corrective n'est requise.

12. Appréciation globale

La vérification périodique des installations électriques de Client X Site met en évidence un niveau de maîtrise du risque électrique très satisfaisant. Sur l'ensemble du périmètre contrôlé, aucune non-conformité n'a été recensée, attestant d'un suivi régulier des installations.

En l'absence de non-conformité constatée lors des vérifications, l'enjeu opérationnel principal réside dans la préservation de ce haut niveau d'exigence et de conformité. Il est recommandé de maintenir rigoureusement la périodicité des contrôles réglementaires et de poursuivre les démarches de maintenance préventive.

Appréciation finale : l'installation présente un excellent niveau de conformité technique et réglementaire. La pérennité de cette situation repose sur la continuité des bonnes pratiques d'exploitation et le maintien de la vigilance des équipes techniques.