










































# Групповые адреса

































Проект: **Тверская 5**

Импорт данных: 13 апреля 2018 г.



**Печать даты: 13 апреля 2018 г.**




Печатать время: 15:11:01



































Адрес	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Описание				
Комментарии				
 0	Beleuchtung			Нет
 0/0	Allgemein			Нет
 0/1	Schalter			Нет
Fertig				
 0/1/0	L8 [02][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/1	L8 [02][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/2	L9 [02][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/3	L9 [02][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/4	L10 [02][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/5	L10 [02][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/6	L11 [02][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/7	L11 [02][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/8	L17 [01][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/9	L17 [01][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/10	L18 [03][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/11	L18 [03][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/12	L22 [03][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/13	L22 [03][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/14	L25 [04][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/15	L25 [04][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/16	L28 [08][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/17	L28 [08][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/18	L29 [08][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/19	L29 [08][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/20	L30 [08][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/21	L30 [08][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/22	L34 [07][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/23	L34 [07][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/24	L36 [09][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/25	L36 [09][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/26	L38 [05][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/27	L38 [05][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/28	L41 [15][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/29	L41 [15][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/30	L52 [13][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/31	L52 [13][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/32	L53 [13][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/33	L53 [13][Stand]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/34	L54 [13][Schalter]	switch	'IΩı	Нет
 0/1/35	L54 [13][Stand]	switch	'IΩı	Нет


































Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 0/1 Fertig	Schalter			Нет
 0/1/36	L56 [03][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/1/37	L56 [03][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/1/38	L59 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/1/39	L59 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/1/40	L60 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/1/41	L60 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2 Fertig	Dim			Нет
 0/2/0	L1 [02][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/1	L1 [02][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/2	L1 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/3	L1 [02][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/4	L1 [02][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/5	L6 [02][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/6	L6 [02][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/7	L6 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/8	L6 [02][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/9	L6 [02][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/10	L3 [02][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/11	L3 [02][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/12	L3 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/13	L3 [02][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/14	L3 [02][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/15	L5 [02][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/16	L5 [02][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/17	L5 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/18	L5 [02][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/19	L5 [02][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/20	L13 [01][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/21	L13 [01][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/22	L13 [01][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/23	L13 [01][Stand]	switch	'IΩt	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 0/2 Fertig	Dim			Нет
 0/2/24	L13 [01][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/25	L14 [01][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/26	L14 [01][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/27	L14 [01][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/28	L14 [01][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/29	L14 [01][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/30	L15 [01][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/31	L15 [01][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/32	L15 [01][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/33	L15 [01][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/34	L15 [01][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/35	L19 [03][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/36	L19 [03][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/37	L19 [03][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/38	L19 [03][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/39	L19 [03][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/40	L24 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/41	L24 [04][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/42	L24 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/43	L24 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/44	L24 [04][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/45	L26 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/46	L26 [04][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/47	L26 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/48	L26 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/49	L26 [04][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/50	L27 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/51	L27 [04][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/52	L27 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/53	L27 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет

Адрес	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Описание				
Комментарии				
 0/2 Fertig	Dim			Нет
 0/2/53	L27 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/54	L27 [04][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/55	L32 [08][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/56	L32 [08][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/57	L32 [08][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/58	L32 [08][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/59	L32 [08][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/60	L33 [08][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/61	L33 [08][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/62	L33 [08][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/63	L33 [08][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/64	L33 [08][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/65	L43 [15][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/66	L43 [15][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/67	L43 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/68	L43 [15][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/69	L43 [15][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/70	L44 [15][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/71	L44 [15][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/72	L44 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/73	L44 [15][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/74	L44 [15][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/75	L45 [15][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/76	L45 [15][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/77	L45 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/78	L45 [15][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/79	L45 [15][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/2/80	L51 [15][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/2/81	L51 [15][Dim]	dimming control	'IΩt	Нет
 0/2/82	L51 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет






































Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 0/2 Fertig	Dim			Нет
 0/2/82	L51 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/83	L51 [15][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/2/84	L51 [15][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/85	L55 [04][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/2/86	L55 [04][Dim]	dimming control	'lQl	Нет
 0/2/87	L55 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/88	L55 [04][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/2/89	L55 [04][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/90	L57 [08][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/2/91	L57 [08][Dim]	dimming control	'lQl	Нет
 0/2/92	L57 [08][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/93	L57 [08][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/2/94	L57 [08][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/95	L58 [01][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/2/96	L58 [01][Dim]	dimming control	'lQl	Нет
 0/2/97	L58 [01][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/2/98	L58 [01][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/2/99	L58 [01][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/3	Szenen			Нет
 0/4 Fertig	DALI			Нет
 0/4/0	L2 [02][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/4/1	L2 [02][Dim]		'lQl	Нет
 0/4/2	L2 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/3	L2 [02][Stand]		'lQl	Нет
 0/4/4	L2 [02][Wert_Stand]		'lQl	Нет
 0/4/5	L4 [04][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/4/6	L4 [04][Dim]		'lQl	Нет
 0/4/7	L4 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/8	L4 [04][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/4/9	L4 [04][Wert_Stand]		'lQl	Нет




























Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 0/4 Fertig	DALI			Нет
 0/4/10	L7 [02][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/11	L7 [02][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/12	L7 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/13	L7 [02][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/14	L7 [02][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/15	L12 [13][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/16	L12 [13][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/17	L12 [13][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/18	L12 [13][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/19	L12 [13][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/20	L16 [01][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/21	L16 [01][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/22	L16 [01][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/23	L16 [01][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/24	L16 [01][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/25	L20 [03][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/26	L20 [03][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/27	L20 [03][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/28	L20 [03][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/29	L20 [03][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/30	L21 [03][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/31	L21 [03][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/32	L21 [03][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/33	L21 [03][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/34	L21 [03][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/35	L23 [04][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/36	L23 [04][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/37	L23 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/38	L23 [04][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/39	L23 [04][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/40	L31 [08][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/41	L31 [08][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/42	L31 [08][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет






































Адрес Описание  Комментарии	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
 0/4 Fertig	DALI			Нет
 0/4/43	L31 [08][Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/44	L31 [08][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/45	L35 [07][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/46	L35 [07][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/47	L35 [07][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/48	L35 [07][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/49	L35 [07][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/50	L37 [09][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/51	L37 [09][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/52	L37 [09][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/53	L37 [09][Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/54	L37 [09][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/55	L39 [05][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/56	L39 [05][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/57	L39 [05][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/58	L39 [05][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/59	L39 [05][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/60	L40 [06][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/61	L40 [06][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/62	L40 [06][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/63	L40 [06][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/64	L40 [06][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/65	L42 [15][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/66	L42 [15][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/67	L42 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/68	L42 [15][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/69	L42 [15][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/70	L46 [14][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/71	L46 [14][Dim]		'IΩt	Нет
 0/4/72	L46 [14][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 0/4/73	L46 [14][Stand]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/74	L46 [14][Wert_Stand]		'IΩt	Нет
 0/4/75	L47 [10][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 0/4/76	L47 [10][Dim]		'IΩt	Нет






























































Адрес Описание  Комментарии	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
 0/4 Fertig	DALI			Нет
 0/4/77	L47 [10][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/78	L47 [10][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/4/79	L47 [10][Wert_Stand]		'lQl	Нет
 0/4/80	L48 [11][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/4/81	L48 [11][Dim]		'lQl	Нет
 0/4/82	L48 [11][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/83	L48 [11][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/4/84	L48 [11][Wert_Stand]		'lQl	Нет
 0/4/85	L49 [12][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/4/86	L49 [12][Dim]		'lQl	Нет
 0/4/87	L49 [12][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/88	L49 [12][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/4/89	L49 [12][Wert_Stand]		'lQl	Нет
 0/4/90	L50 [02][Schalter]	switch	'lQl	Нет
 0/4/91	L50 [02][Dim]		'lQl	Нет
 0/4/92	L50 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'lQl	Нет
 0/4/93	L50 [02][Stand]	switch	'lQl	Нет
 0/4/94	L50 [02][Wert_Stand]		'lQl	Нет
 1	Vorhaenge			Нет
 1/0	Allgemein			Нет
 1/1 Fertig	Vorhaenge			Нет
 1/1/0	M1 [08][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/1	M1 [08][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/2	M2 [08][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/3	M2 [08][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/4	M3 [04][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/5	M3 [04][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/6	M4 [03][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/7	M4 [03][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/8	M5 [03][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/9	M5 [03][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/10	M6 [03][Bewegung]		'lQl	Нет
 1/1/11	M6 [03][Stopp]		'lQl	Нет
 1/1/12	M7 [02][Bewegung]	open/close	'lQl	Нет








































Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 1/1 Fertig	Vorhaenge			Нет
 1/1/13	M7 [02][Stopp]	open/close	'IΩi	Нет
 1/1/14	M8 [02][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/15	M8 [02][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/16	M9 [02][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/17	M9 [02][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/18	M10 [08][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/19	M10 [08][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/20	M1.1 [08][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/21	M1.1 [08][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/22	M2.1 [08][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/23	M2.1 [08][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/24	M3.1 [04][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/25	M3.1 [04][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/26	M4.1 [03][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/27	M4.1 [03][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/28	M5.1 [03][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/29	M5.1 [03][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/30	M6.1 [03][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/31	M6.1 [03][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/32	M7.1 [02][Bewegung]	open/close	'IΩi	Нет
 1/1/33	M7.1 [02][Stopp]	open/close	'IΩi	Нет
 1/1/34	M8.1 [02][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/35	M8.1 [02][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/36	M9.1 [02][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/37	M9.1 [02][Stopp]		'IΩi	Нет
 1/1/38	M10.1 [08][Bewegung]		'IΩi	Нет
 1/1/39	M10.1 [08][Stopp]		'IΩi	Нет
 2	Klima			Нет
 2/0	Allgemein			Нет
 2/1	Klimaanlagen			Нет
 2/1/0	Kond_1 [11][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/1	Kond_1 [11][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/2	Kond_1 [11][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/3	Kond_1 [11][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/4	Kond_1 [11][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/5	Kond_1 [11][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/6	Kond_1 [11][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет


































Адрес	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Описание				
Комментарии				
 2/1	Klimaanlagen			Нет
 2/1/7	Kond_1 [11][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/8	Kond_1 [11][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/9	Kond_1 [11][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/10	Kond_1 [11][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/11	Kond_1 [11][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/12	Kond_1 [11][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/13	Kond_1 [11][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/14	Kond_1 [11][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/15	Kond_1 [11][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/16	Kond_1 [11][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/17	Kond_1 [11][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/18	Kond_1 [11][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/19	Kond_2 [14][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/20	Kond_2 [14][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/21	Kond_2 [14][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/22	Kond_2 [14][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/23	Kond_2 [14][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/24	Kond_2 [14][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/25	Kond_2 [14][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/26	Kond_2 [14][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/27	Kond_2 [14][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/28	Kond_2 [14][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/29	Kond_2 [14][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/30	Kond_2 [14][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/31	Kond_2 [14][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/32	Kond_2 [14][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/33	Kond_2 [14][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/34	Kond_2 [14][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/35	Kond_2 [14][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/36	Kond_2 [14][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/37	Kond_2 [14][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/38	Kond_3 [15][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/39	Kond_3 [15][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/40	Kond_3 [15][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/41	Kond_3 [15][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/42	Kond_3 [15][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/1	Klimaanlagen			Нет
 2/1/43	Kond_3 [15][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/44	Kond_3 [15][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/45	Kond_3 [15][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/46	Kond_3 [15][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/47	Kond_3 [15][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/48	Kond_3 [15][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/49	Kond_3 [15][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/50	Kond_3 [15][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/51	Kond_3 [15][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/52	Kond_3 [15][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/53	Kond_3 [15][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/54	Kond_3 [15][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/55	Kond_3 [15][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/56	Kond_3 [15][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/57	Kond_4 [09][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/58	Kond_4 [09][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/59	Kond_4 [09][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/60	Kond_4 [09][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/61	Kond_4 [09][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/62	Kond_4 [09][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/63	Kond_4 [09][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/64	Kond_4 [09][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/65	Kond_4 [09][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/66	Kond_4 [09][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/67	Kond_4 [09][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/68	Kond_4 [09][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/69	Kond_4 [09][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/70	Kond_4 [09][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/71	Kond_4 [09][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/72	Kond_4 [09][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/73	Kond_4 [09][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/74	Kond_4 [09][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/75	Kond_4 [09][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/76	Kond_5 [03][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/77	Kond_5 [03][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/78	Kond_5 [03][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет













Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/1	Klimaanlagen			Нет
 2/1/79	Kond_5 [03][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/80	Kond_5 [03][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/81	Kond_5 [03][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/82	Kond_5 [03][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/83	Kond_5 [03][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/84	Kond_5 [03][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/85	Kond_5 [03][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/86	Kond_5 [03][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/87	Kond_5 [03][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/88	Kond_5 [03][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/89	Kond_5 [03][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/90	Kond_5 [03][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/91	Kond_5 [03][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/92	Kond_5 [03][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/93	Kond_5 [03][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/94	Kond_5 [03][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/95	Kond_6 [17][Set_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/96	Kond_6 [17][Feedback_On/Off]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/97	Kond_6 [17][Set_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/98	Kond_6 [17][Feedback_FanSpeed]	percentage (0..100%)	'IΩi	Нет
 2/1/99	Kond_6 [17][SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/100	Kond_6 [17][Feedback_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/101	Kond_6 [17][Basalte_SetPoint]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/102	Kond_6 [17][Actual_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/103	Kond_6 [17][Set_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/104	Kond_6 [17][Feedback_CoolMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/105	Kond_6 [17][Set_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/106	Kond_6 [17][Feedback_FanMode]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/107	Kond_6 [17][Indoor_Temp]	temperature (°C)	'IΩi	Нет
 2/1/108	Kond_6 [17][Internal_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/109	Kond_6 [17][Internal_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/110	Kond_6 [17][External_Error_Status]	switch	'IΩi	Нет
 2/1/111	Kond_6 [17][External_Error_Type]		'IΩi	Нет
 2/1/112	Kond_6 [17][SetPoint_Shifting]		'IΩi	Нет
 2/1/113	Kond_6 [17][Heat/Cool]	switch	'IΩi	Нет
 2/2	Heizung			Нет
Fertig				

































Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/2 Fertig	Heizung			Нет
 2/2/0	Heizkoerpern_W1 [02][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/1	Heizkoerpern_W1 [02][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/2	Heizkoerpern_W2 [03][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/3	Heizkoerpern_W2 [03][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/4	Heizkoerpern_W3 [04][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/5	Heizkoerpern_W3 [04][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/6	Heizkoerpern_W4 [08][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/7	Heizkoerpern_W4 [08][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/8	Heizkoerpern_W5 [15][Wert]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/2/9	Heizkoerpern_W5 [15][Wert_Stand]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/3 Fertig	Fussbodenheizung			Нет
 2/3/0	WM1 [09][Temp]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/1	WM1 [09][Sensorfehler]	alarm	'IΩt	Нет
 2/3/2	WM1 [09][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/3	WM1 [09][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/4	WM1 [09][Block]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/5	WM1 [09][Block_Stand]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/6	WM1 [09][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/7	WM1 [09][Aktor_Stand]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/8	WM2 [07][Temp]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/9	WM2 [07][Sensorfehler]	alarm	'IΩt	Нет
 2/3/10	WM2 [07][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
2/3/11	WM2 [07][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
2/3/12	WM2 [07][Block]	switch	'IΩt	Нет
2/3/13	WM2 [07][Block_Stand]	switch	'IΩt	Нет
2/3/14	WM2 [07][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
2/3/15	WM2 [07][Aktor_Stand]	switch	'IΩt	Нет
2/3/16	WM3 [06][Temp]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
2/3/17	WM3 [06][Sensorfehler]	alarm	'IΩt	Нет
2/3/18	WM3 [06][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩt	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/3 Fertig	Fussbodenheizung			Нет
 2/3/19	WM3 [06][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/20	WM3 [06][Block]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/21	WM3 [06][Block_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/22	WM3 [06][Schalter]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/23	WM3 [06][Aktor_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/24	WM5 [03][Temp]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/25	WM5 [03][Sensorfehler]	alarm	'IΩl	Нет
 2/3/26	WM5 [03][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/27	WM5 [03][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/28	WM5 [03][Block]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/29	WM5 [03][Block_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/30	WM5 [03][Schalter]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/31	WM5 [03][Aktor_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/32	WM4 [01][Temp]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/33	WM4 [01][Sensorfehler]	alarm	'IΩl	Нет
 2/3/34	WM4 [01][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/35	WM4 [01][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/36	WM4 [01][Block]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/37	WM4 [01][Block_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/38	WM4 [01][Schalter]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/39	WM4 [01][Aktor_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/40	WM6 [03][Temp]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/41	WM6 [03][Sensorfehler]	alarm	'IΩl	Нет
 2/3/42	WM6 [03][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/43	WM6 [03][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/44	WM6 [03][Block]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/45	WM6 [03][Block_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/46	WM6 [03][Schalter]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/47	WM6 [03][Aktor_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/48	WM7 [11+12][Temp]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/49	WM7 [11+12][Sensorfehler]	alarm	'IΩl	Нет
 2/3/50	WM7 [11+12][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/51	WM7 [11+12][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩl	Нет
 2/3/52	WM7 [11+12][Block]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/53	WM7 [11+12][Block_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/54	WM7 [11+12][Schalter]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/55	WM7 [11+12][Aktor_Stand]	switch	'IΩl	Нет
 2/3/56	WM8 [13][Temp]	temperature (°C)	'IΩl	Нет





























Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/3 Fertig	Fussbodenheizung			Нет
 2/3/57	WM8 [13][Sensorfehler]	alarm	'IΩt	Нет
 2/3/58	WM8 [13][Sollwert]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/59	WM8 [13][Sollwert_Stand]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/3/60	WM8 [13][Block]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/61	WM8 [13][Block_Stand]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/62	WM8 [13][Schalter]	switch	'IΩt	Нет
 2/3/63	WM8 [13][Aktor_Stand]	switch	'IΩt	Нет
 2/4	Master-Slave-Klima			Нет
 2/4/0	Klima [11][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/1	Klima [11][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/2	Klima [11][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/3	Klima [11][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/4	Klima [11][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/5	Klima [11][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/6	Klima [11][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/7	Klima [11][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/8	Klima [11][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/9	Klima [11][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/10	Klima [11][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/11	Klima [11][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/12	Klima [11][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/13	Klima [11][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/14	Klima [11][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/15	Klima [14][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/16	Klima [14][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/17	Klima [14][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/18	Klima [14][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/19	Klima [14][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/20	Klima [14][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/21	Klima [14][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/22	Klima [14][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/23	Klima [14][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет



Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/4	Master-Slave-Klima			Нет
 2/4/24	Klima [14][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/25	Klima [14][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/26	Klima [14][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/27	Klima [14][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/28	Klima [14][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/29	Klima [14][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/30	Klima [15][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/31	Klima [15][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/32	Klima [15][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/33	Klima [15][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/34	Klima [15][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/35	Klima [15][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/36	Klima [15][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/37	Klima [15][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/38	Klima [15][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/39	Klima [15][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/40	Klima [15][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/41	Klima [15][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/42	Klima [15][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/43	Klima [15][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/44	Klima [15][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/45	Klima [09][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/46	Klima [09][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/47	Klima [09][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/48	Klima [09][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/49	Klima [09][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/50	Klima [09][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/51	Klima [09][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/52	Klima [09][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/53	Klima [09][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/54	Klima [09][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/4	Master-Slave-Klima			Нет
 2/4/54	Klima [09][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/55	Klima [09][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/56	Klima [09][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/57	Klima [09][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/58	Klima [09][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/59	Klima [09][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/60	Klima [03][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/61	Klima [03][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/62	Klima [03][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/63	Klima [03][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/64	Klima [03][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/65	Klima [03][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/66	Klima [03][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/67	Klima [03][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/68	Klima [03][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/69	Klima [03][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/70	Klima [03][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/71	Klima [03][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/72	Klima [03][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/73	Klima [03][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/74	Klima [03][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/75	Klima [17][On/Off]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/76	Klima [17][Fault_Act_Temp]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/77	Klima [17][Super_Operating_mode]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/78	Klima [17][FanCoil_Manual]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/79	Klima [17][Units_Switchover]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/80	Klima [17][On/Off_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/81	Klima [17][SetPoint_Dis]	temperature (°C)	'IΩt	Нет
 2/4/82	Klima [17][Request_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/83	Klima [17][Confirm_SetPoint]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/84	Klima [17][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/4	Master-Slave-Klima			Нет
 2/4/84	Klima [17][Heat/Cool_Request]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/85	Klima [17][Req_FanSp_Lev_Man]	switch	'IΩt	Нет
 2/4/86	Klima [17][Req_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/87	Klima [17][Conf_FanSp_Lev]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/88	Klima [17][Status_HVAC]	percentage (0..100%)	'IΩt	Нет
 2/4/89	Klima [17][Commis]	switch	'IΩt	Нет
 2/5	Master-Slave-Boden			Нет
 2/5/0	WM1 [19][Super_Operating_mode]		'IΩt	Нет
 2/5/1	WM1 [19][On/Off_Request]		'IΩt	Нет
 2/5/2	WM1 [19][SetPoint_Dis]		'IΩt	Нет
 2/5/3	WM1 [19][Request_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/4	WM1 [19][Confirm_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/5	WM1 [19][Status_HVAC]		'IΩt	Нет
 2/5/6	WM1 [19][Commis]		'IΩt	Нет
 2/5/7	WM2 [18][Super_Operating_mode]		'IΩt	Нет
 2/5/8	WM2 [18][On/Off_Request]		'IΩt	Нет
 2/5/9	WM2 [18][SetPoint_Dis]		'IΩt	Нет
 2/5/10	WM2 [18][Request_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/11	WM2 [18][Confirm_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/12	WM2 [18][Status_HVAC]		'IΩt	Нет
 2/5/13	WM2 [18][Commis]		'IΩt	Нет
 2/5/14	WM3 [03][Super_Operating_mode]		'IΩt	Нет
 2/5/15	WM3 [03][On/Off_Request]		'IΩt	Нет
 2/5/16	WM3 [03][SetPoint_Dis]		'IΩt	Нет
 2/5/17	WM3 [03][Request_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/18	WM3 [03][Confirm_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/19	WM3 [03][Status_HVAC]		'IΩt	Нет
 2/5/20	WM3 [03][Commis]		'IΩt	Нет
 2/5/21	WM4 [20][Super_Operating_mode]		'IΩt	Нет
 2/5/22	WM4 [20][On/Off_Request]		'IΩt	Нет
 2/5/23	WM4 [20][SetPoint_Dis]		'IΩt	Нет
 2/5/24	WM4 [20][Request_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/25	WM4 [20][Confirm_SetPoint]		'IΩt	Нет
 2/5/26	WM4 [20][Status_HVAC]		'IΩt	Нет
 2/5/27	WM4 [20][Commis]		'IΩt	Нет
 2/5/28	WM5 [06][Super_Operating_mode]		'IΩt	Нет
 2/5/29	WM5 [06][On/Off_Request]		'IΩt	Нет

Адрес Описание	Имя	Длина	Центральный	Пропустить через линейный соединитель:
Комментарии				
 2/5	Master-Slave-Boden			Нет
 2/5/30	WM5 [06][SetPoint_Dis]		'lQl	Нет
 2/5/31	WM5 [06][Request_SetPoint]		'lQl	Нет
 2/5/32	WM5 [06][Confirm_SetPoint]		'lQl	Нет
 2/5/33	WM5 [06][Status_HVAC]		'lQl	Нет
 2/5/34	WM5 [06][Commis]		'lQl	Нет
 2/5/35	WM6 [01][Super_Operating_mode]		'lQl	Нет
 2/5/36	WM6 [01][On/Off_Request]		'lQl	Нет
 2/5/37	WM6 [01][SetPoint_Dis]		'lQl	Нет
 2/5/38	WM6 [01][Request_SetPoint]		'lQl	Нет
 2/5/39	WM6 [01][Confirm_SetPoint]		'lQl	Нет
 2/5/40	WM6 [01][Status_HVAC]		'lQl	Нет
 2/5/41	WM6 [01][Commis]		'lQl	Нет
 3	Allgemein			Нет
 3/0	Wasseraustritt			Нет
 3/1	Modes			Нет
 3/1/0	Tag/Nacht	switch	'lQl	Нет
 3/1/1	Datum	date	'lQl	Нет
 3/1/2	Zeit	time of day	'lQl	Нет
 3/1/3	Operating_mode		'lQl	Нет
 3/1/4	Ein/Aus		'lQl	Нет
 3/2	Szenen			Нет
 3/2/0	Alles_Licht		'lQl	Нет
 3/2/1	Zu_Hause		'lQl	Нет
 3/2/2	Urlaub		'lQl	Нет
 3/2/3	Tag		'lQl	Нет
 3/2/4	Abend		'lQl	Нет
 3/2/5	Nacht		'lQl	Нет