

**MODUŁ PRZYGOTOWANIA WODY
ZASILAJĄCEJ**

Moduł przygotowania wody

Pełne odgazowanie · wydajność 2900 l/h · ciśnienie robocze do 1 barg

GŁÓWNE CECHY

- Pełne odgazowanie (dysza sprayowa)
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik dozowania chemii
- Czujnik niskiego poziomu wody


PRZYŁĄCZA

1 · Woda zasilająca kocioł	Kołnierz DN 40 PN 40
2 · Spust do kanalizacji	Kołnierz DN 80 PN 16
3 · Spust wody powyżej 100 °C	Kołnierz DN 50 PN 40
4 · Powrót kondensatu	Kołnierz DN 50 PN 16
5 · Odprowadzenie pary	Rura DN 125
6 · Kondensat zawierający tlen	Kołnierz DN 20 PN 16
7 · Para podgrzewająca	Kołnierz DN 20 PN 16
8 · Spust wody	Kołnierz DN 25 PN 16
9 · Zasilanie wody	DN 25 z G2 (zew.)

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [l/h]	2900
Zakres ciśnienia roboczego [barg]	1

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	230
Moc [kW]	5
Zabezpieczenie prądowe [A]	25

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 × 2438 × 2900
Waga transportowa [kg]	4300
Waga robocza [kg]	5500