



ԿԱԹՍԱՅԻ ՍՆՈՒՑՈՂ ՋՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴՈՒՆ

Ջրի նախապատրաստման մոդուլ

Լրիվ դեաերացիա · արտադրողականություն 2900 լ/ժ · աշխատանքային ճնշում մինչև 1 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱՆԻՇՆԵՐ

- Լրիվ դեաերացիա (շիթային ցայտ)
- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Քիմիկատների դոզավորման բաք
- Ջրի ցածր մակարդակի տվիչ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [լ/ժ]	2900
Աշխատանքային ճնշման միջակայք [բար]	1

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

1 · Կաթսայի սնուցող ջուր	Ֆլանեց DN 40 PN 40
2 · Կոյուղու դատարկում	Ֆլանեց DN 80 PN 16
3 · Ջրի դատարկում 100 °C-ից բարձր	Ֆլանեց DN 50 PN 40
4 · Կոնդենսատի վերադարձ	Ֆլանեց DN 50 PN 16
5 · Գոլորշու հեռացում	Խողովակ DN 125
6 · Թթվածին պարունակող կոնդենսատ	Ֆլանեց DN 20 PN 16
7 · Տաքացնող գոլորշի	Ֆլանեց DN 20 PN 16
8 · Ջրի դատարկում	Ֆլանեց DN 25 PN 16
9 · Ջրի մատակարարում	DN 25 G2-ով (արտ.)

ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [Վ]	230
Հզորություն [կՎ]	5
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	25

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	6150 × 2438 × 2900
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	4300
Աշխատանքային զանգված [կգ]	5500