

Cable ID	Summary	Test Limit	Length	Headroom	Date / Time
A-011	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	11.00 dB (NEXT)	17/06/2024 00:12
A-012	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:12
A-013	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.40 dB (NEXT)	17/06/2024 00:13
A-014	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	16.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:14
A-015	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.80 dB (NEXT)	17/06/2024 00:15
A-016	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:15
A-017	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.40 dB (NEXT)	17/06/2024 00:16
A-018	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.00 dB (NEXT)	17/06/2024 00:17
A-019	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	17.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:18
A-020	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	24.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:18
A-021	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:19
A-022	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	19.00 dB (NEXT)	17/06/2024 00:19
A-023	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.50 dB (NEXT)	17/06/2024 00:20
A-024	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:21
A-025	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	16.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:21
A-026	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.20 dB (NEXT)	17/06/2024 00:22
A-027	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:23
A-028	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:24
A-029	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.20 dB (NEXT)	17/06/2024 00:24
A-030	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:24
A-031	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:25
A-032	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.40 dB (NEXT)	17/06/2024 00:26
A-033	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.50 dB (NEXT)	17/06/2024 00:26
A-034	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:27
A-035	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:27
A-036	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.90 dB (NEXT)	17/06/2024 00:28
A-037	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:28
A-038	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:29
A-039	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	16.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:30
A-040	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:30
A-010	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.90 dB (NEXT)	17/06/2024 00:31
A-011	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.90 dB (NEXT)	17/06/2024 00:32
A-012	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:32
A-013	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.00 dB (NEXT)	17/06/2024 00:33
A-014	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:34
A-015	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	17.40 dB (NEXT)	17/06/2024 00:34
A-016	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:35
A-017	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:35
A-018	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	16.20 dB (NEXT)	17/06/2024 00:36
A-019	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	19.10 dB (NEXT)	17/06/2024 00:36
A-020	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:37
A-021	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:38
A-022	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:38
A-023	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.40 dB (NEXT)	17/06/2024 00:39
A-024	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:39
A-025	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:40
A-026	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.00 dB (NEXT)	17/06/2024 00:40
A-027	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	11.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:40
A-028	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:41
A-029	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.60 dB (NEXT)	17/06/2024 00:42
A-030	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	11.90 dB (NEXT)	17/06/2024 00:42
A-031	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.30 dB (NEXT)	17/06/2024 00:43
A-032	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:44
A-033	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	17.70 dB (NEXT)	17/06/2024 00:44
A-034	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.20 dB (NEXT)	1

Cable ID	Summary	Test Limit	Length	Headroom	Date / Time
A-031	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	23.00 dB (NEXT)	17/06/2024 01:05
A-032	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.20 dB (NEXT)	17/06/2024 01:05
A-033	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:06
A-034	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.00 dB (NEXT)	17/06/2024 01:07
A-035	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:08
A-036	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	11.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:09
A-037	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:09
A-038	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.00 dB (NEXT)	17/06/2024 01:10
A-039	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	19.50 dB (NEXT)	17/06/2024 01:11
A-040	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:11
A-010	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	17.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:12
A-011	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.30 dB (NEXT)	17/06/2024 01:12
A-012	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:13
A-013	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.20 dB (NEXT)	17/06/2024 01:13
A-014	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:14
A-015	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:15
A-016	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:15
A-017	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:15
A-018	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:16
A-019	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	13.20 dB (NEXT)	17/06/2024 01:16
A-020	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	10.20 dB (NEXT)	17/06/2024 01:17
A-021	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	17.80 dB (NEXT)	17/06/2024 01:18
A-022	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.50 dB (NEXT)	17/06/2024 01:19
A-023	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:19
A-024	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	15.60 dB (NEXT)	17/06/2024 01:20
A-025	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:20
A-026	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:21
A-027	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.60 dB (NEXT)	17/06/2024 01:21
A-028	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	20.90 dB (NEXT)	17/06/2024 01:22
A-029	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	22.60 dB (NEXT)	17/06/2024 01:23
A-030	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.50 dB (NEXT)	17/06/2024 01:23
A-031	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.30 dB (NEXT)	17/06/2024 01:24
A-032	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	13.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:25
A-033	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	21.40 dB (NEXT)	17/06/2024 01:25
A-034	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	18.70 dB (NEXT)	17/06/2024 01:26
A-035	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.90 dB (NEXT)	17/06/2024 01:27
A-036	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.10 dB (NEXT)	17/06/2024 01:27
A-037	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	16.30 dB (NEXT)	17/06/2024 01:28
A-038	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	12.90 dB (NEXT)	17/06/2024 01:28
A-039	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	14.90 dB (NEXT)	17/06/2024 01:29
A-040	PASS	TIA Cat 5e Channel	67.2 m	24.20 dB (NEXT)	17/06/2024 01:30

Total Length:	8332.8 m
Number of Reports:	124
Number of Passing Reports:	124
Number of Failing Reports:	0
Number of Warning Reports:	0
Documentation Only:	0