

Cable ID	Summary	Test Limit	Length	Headroom	Date / Time
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-DATA_CENTER(-2)	Single-mode	24		0.3876
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-DATA_CENTER(-2)	Single-mode	24		0.37985
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(-1)-DATA_CENTER(-2)	Single-mode	24		0.39124
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(-1)-DATA_CENTER(-2)	Single-mode	24		0.39476
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-BEZEQ(0)	Single-mode	6		0.08266
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-EMERGENCY_ROOM(0)	Single-mode	6		0.09505
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-ULTRASOUND(0)	Single-mode	6		0.0584
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-IMAGING(0)	Single-mode	6		0.09712
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-ARCHIVE(0)	Single-mode	6		0.12913
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-OPERATING_ROOM(0)	Single-mode	6		0.14823
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-COURSES(0)	Single-mode	6		0.14978
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-OUTPATIENT_CLINIC(0)	Single-mode	6		0.08972
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-LABORATORY(1)	Single-mode	6		0.06467
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-CHILD_IN(2)	Single-mode	6		0.04394
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-MATERNITY_HOTEL(0)	Single-mode	6		0.06459
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-INTERNAL(4)	Single-mode	6		0.06872
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	MAIN_ROOM(2)-BIRTH(5)	Single-mode	6		0.06408
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	CARDIOLOGY(0)-SURGERY(1)	Single-mode	12		0.07595
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	CARDIOLOGY(0)-DATA_CENTER(-2)	Single-mode	24		0.20244
HOSPITAL_BEIT_ISHUA	DATA_CENTER(-2)-PSYCHIATREY(2)	Single-mode	12		0.14565