



1. ~~×~~ Obwody wyprowadzone do monitoringu
2. **o** Zaciski znajdują się na liście wtycznika mocy.
3. **p** Zaciski znajdują się w gnieździe wtycznika mocy.

Styk 19–20 blokada przed ponownym zazbrajaniem.
Styk 38–39 zakończenie napinania sprężyn.
Styk 40–41 zwarty po napięciu sprężyn.

33a.

	Nazwisko	Data	Podpis
Oprac.na podst.proj. M78-2063			
Kreślił	A.Rudnik	2009.08.03	
Sprawdził	T.Mleczko	2009.08.04	
Zatwierdził	M.Bisiakowski	2009.08.04	
ZWR POIKOWICE			

**Schemat ideowy
pola zasilającego
RWN-16 p.10**

Nr rys.359A/EL/PMM