(6)　木造建築物の熱負荷は、屋根の構造及び小屋裏換気等に留意して算定する。

**第３節　熱源機器等**

(1)　熱源機器の台数は、施設の規模、用途、熱負荷傾向、使用時間帯、機器効率、保守点検等を考慮して算定する。

(2)　熱源機器は、保守点検スペースを合理的に確保して配置する。

(3)　燃焼装置を備える熱源機器を設置する室には、燃焼空気の確保及び熱の除去のための換気設備等を設けるものとする。

(4)　熱源機器容量は、建物時刻別負荷集計の最大値に基づき算定する。

(5)　冷凍機等の冷媒は、安全性が高く、オゾン層破壊係数がゼロで、かつ地球温暖化係数が可能な限り小さいものを選定する。

(6)　冷却塔の冷却能力は、冷熱源機器の冷凍能力に基づき算定する。

(7)　冷却塔は、外気との熱交換に支障のない周囲空間を確保した位置に設置する。また、必要に応じて騒音・振動、凍結、レジオネラ属菌の繁殖等を防止する措置を講ずる。

**第４節　煙突及び煙道**

(1)　煙突は、建築基準法、大気汚染防止法等の関係法令の定めるところにより、必要な通風力を確保する。

(2)　煙突からの排ガスは、局部的な環境公害を生じさせないように排ガスを十分大気に拡散できる構造とする。

(3)　煙突の通風力が過大となる場合は、必要に応じて通風力の自動調節装置を設けるものとする。

(4)　大気汚染防止法の適用を受けるばい煙発生施設の煙道には、ばい煙量等を測定するための測定口を設けるものとする。

**第５節　空気調和機等**

空調方式は、空調のゾーニング、設置スペース、温湿度条件、省エネルギー性能等を考慮して選定する。

**第６節　空気清浄装置**

空気清浄装置の形式は、処理対象物質、室内空気条件等を考慮して選定する。

**第７節　全熱交換器**

(1)　全熱交換器の採用は、排熱回収効果を考慮して決定する。

(2)　排熱回収に利用する排気は、空調の余剰排気とし、便所、湯沸室、厨房等の排気及びボイラーの排ガスは使用しない。

(3)　全熱交換器の形式は、風量、効率、保守点検等を考慮して選定する。

(4)　全熱交換器の全熱交換効率は、給気側エレメント前面風速と風量比に基づき算定する。

### 第８節　ポンプ

(1)　ポンプの形式は、吐出量及び揚程により選定する。

(2)　ポンプの台数分割は、施設の規模、負荷傾向等を考慮して決定する。

### 第９節　送風機

(1)　送風機の形式は、風量、用途等を考慮して選定する。

(2)　送風機の形番は、風量及び静圧に基づき選定する。

(3)　送風機は、騒音・振動により、隣接する居室等へ悪影響を及ぼさない場所に設置する。

## 第２章　配管設備

### 第１節　基本事項

(1)　配管経路は、最も合理的な経路となるように考慮して選定する。

(2)　補給水配管は、上水系統とクロスコネクションさせてはならない。

(3)　適切な系統分けを行い、必要に応じて流量等の計測、計量を行う。

### 第２節　冷温水管

(1)　１次回路（熱源回路）の冷温水量は、時刻別負荷集計の最大値に基づき算定し、２次回路（負荷回路）の冷温水量は、原則として、各ゾーンの時刻別最大負荷に基づき算定する。

(2)　冷温水管には、膨張タンク、膨張管、エア抜管、エア抜弁、洗浄弁、バイパス管等を設けるものとする。

(3)　ボイラー等には、逃し弁を設けるものとする。

(4)　機器及び機器廻りの配管には、運転又は保守点検に必要な弁類、継手、計器等を適切な位置に設けるものとする。

### 第３節　冷却水管

(1)　冷却水量は、原則として冷凍能力に基づき算定する。

(2)　機器及び機器廻りの配管には、運転又は保守点検に必要な弁類、継手、計器等を適切な位置に設けるものとする。

### 第４節　蒸気管

蒸気管の管径は、管末までの全圧力降下を想定して許容圧力降下を算出し、許容圧力降下及び蒸気流量に基づき選定する。

### 第５節　油管

油管の管径は、最大流量及び推奨流速に基づき選定する。

## 第３章　ダクト設備

### 第１節　基本事項

(1)　ダクト経路は、最も合理的な経路となるように選定する。