第３章　　建築非構造部材その他の耐震設計

3.1　建築非構造部材

3.1.1　共通事項

(1) 構造体の層間変形に対する追従性を確認する場合、構造体の層間変形は、大地震動時のものとする。
(2) 地震力に対する安全性を計算により確認する場合、建築非構造部材に作用する地震力は、水平方向及び鉛直方向とし、水平震度及び鉛直震度を実情に応じて設定して算定する。

3.1.2　外壁

(1) 外壁は、大地震動時に脱落しないようにする。
(2) 外壁のうち帳壁は、次に掲げる事項を確認する。
　① 構造体の大地震動時の層間変形に追従すること。ただし、当該層間変形に追従できない場合は、必要に応じて、落下による危害を防止するための措置を講ずる。
　② 地震力に対して安全であること。
(3) 外壁のうちタイル、石等の外装材は、壁、柱等に適切な方法により取り付けるものとする。

3.1.3　扉

(1) 特定室等及び避難経路の扉は、大地震動後に開閉できるようにする。
(2) 特定室等及び避難経路の扉は、適切な方法により取り付けるとともに、鉄筋コンクリート造の壁に設置する場合、構造体の大地震動時の層間変形に追従することを確認する。
(3) 重量がある扉は、地震力に対して安全であることを確認する。

3.1.4　ガラス

(1) ガラスは、大地震動時に脱落しないようにする。
(2) ガラスは、構造体の大地震動時の層間変形に追従するように取り付けられていることを確認する。

3.1.5　天井

(1) 天井は、大地震動時に脱落しないようにする。
(2) 天井は、同一の空間において、できる限り同一の高さとし、複雑な形状とならないようにする。
(3) 特定天井は、建築基準法令に定める方法による。
(4) 特定天井以外の在来工法による吊り天井のうち、「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（平成25年国土交通省告示第771号。以下「特定天井告示」という。）第2第一号及び第三号に該当し、かつ、高さ6m超の部分に設置する天井、並びに特定室等及び機能停止が許されない室のうち天井材の脱落により著しい影響が生じる室に設置する天井については、適切な方法により取り付けるとともに、特定天井告示第3第2項第二号に適合させるものとする。
(5) (3)、(4)以外の在来工法による吊り天井は、適切な方法により取り付けるものとする。
(6) システム天井を採用する場合は、グリッドタイプとし、地震力に対して安全であることを確認する。
(7) 構造体に塗り仕上げを行う直天井の場合は、薄付け仕上塗材、塗装等とする。

3.1.6　間仕切り

(1) 間仕切りは、大地震動時に脱落、転倒しないようにする。

(2) 軽量鉄骨壁下地、ボード、ALC パネル、可動間仕切り等は、適切な方法により取り付けるものとする。

3.1.7 その他の建築非構造部材

(1) フリーアクセスフロアは、大地震動時にパネルの脱落並びに使用上の支障となる損傷、せり上がり、隙間及び水平移動が生じないようにする。
(2) エキスパンションジョイントは、大地震動時に脱落しないようにする。
(3) 屋上に設置する目隠しパネル等は、大地震動時に脱落、転倒しないようにする。

3.2　家具、門扉・囲障その他の工作物

(1) 壁等に固定する家具、門扉・囲障その他の工作物は、大地震動時に転倒、移動しないようにする。
(2) 壁等に固定する家具は、収納物の散乱防止を考慮したものとする。
(3) 壁等に固定する家具の固定金具は、地震による引抜き力に対して固定できる強度であることを確認する。
(4) 建築非構造部材に家具を固定する場合は、建築非構造部材に補強その他の必要な措置を講ずる。