(2)　適切な系統分けを行い、必要な箇所に風量調節ダンパーを設けるものとする。

第２節　ダクトの設計

(1)　ダクトは排煙用を除き、通常の運転時におけるダクト内圧力に応じて選定する。

(2)　各部のダクト風量は、接続する各吹出口風量又は吸込口風量の累計とする。

(3)　ダクト寸法は、定圧法にて選定する。

第３節　ダクト系の抵抗計算

ダクトの抵抗は､全圧を基準として直管ダクトの圧力損失及び分岐､曲り部等の圧力損失を算定する。

第４節　吹出口及び吸込口

(1)　吹出口及び吸込口は、各室の用途、天井高さ、気流分布及び温度分布並びに照明器具等の配置を考慮して配置する。

(2)　吹出口及び吸込口の形式は、風量、拡散半径、到達距離等、気流の特性を考慮して選定する。

第５節　定風量・変風量ユニット

定風量・変風量ユニットは、各室の用途、熱負荷変動、気流分布、騒音等を考慮して選定する。

第４章　換気設備

第１節　基本事項

(1)　換気設備は、建築物全体の風量バランスを考慮して、空気調和設備と調和のとれたものとする。

(2)　換気量は、換気対象室の用途及び換気対象要因に基づき算定する。

第２節　換気方式及び換気設備の構造

(1)　換気方式は、換気目的等を考慮して選定する。

(2)　給排気口等の位置及び構造は、空気環境の確保、延焼の防止、隣接建物への影響等を考慮して決定する。

第３節　居室、浴室、便所等の換気

居室の換気量は、許容される CO_2 濃度、温湿度、化学物質濃度等に基づき算定する。

第４節　火を使用する室の換気

火を使用する室の換気量は、各種燃料の燃焼による廃ガス量、換気回数等に基づき算定する。

第５節　熱源機械室、電気室、エレベーター機械室、駐車場等の換気

熱源機械室、電気室、エレベーター機械室、駐車場等の換気量は、機器からの放熱量、燃焼空気量、排気ガスの発生量等に基づき算定する。

第５章　排煙設備

第１節　基本事項

(1)　排煙設備の設置対象及び排煙風量は、建築基準法等の関係法令によるものとする。

(2)　排煙方式は、自然排煙とし、自然排煙とすることが困難な場合は、機械排煙とする。

(3)　同一防煙区画においては、自然排煙と機械排煙を併用してはならない。

第２節　居室、廊下等の排煙設備

(1)　居室と廊下、廊下と階段室等は、それぞれ別の防煙区画とする。

(2)　複合用途建築物で物販店舗、ホール等の異種用途部分がある場合は、当該部分は排煙機を含め単独系統とする。

第３節　特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙設備

特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙設備は、排煙機も含め単独系統とし、他の排煙設備と兼用してはならない。

第４節　駐車場の排煙設備

駐車場の排煙設備は、排煙機も含め単独系統とし、他の排煙設備と兼用してはならない。

第５節　排煙設備の監視及び制御

(1)　排煙口の開放は、原則として手動操作とする。ただし、廊下、階段室前の排煙口は、専用の煙感知器を設けて連動としてもよい。

なお、排煙口を防火戸に近接して設置する場合は、防火戸用煙感知器と兼用する。

(2)　排煙機の始動は、排煙口の開放により行い、運転、故障等の監視を行う。

(3)　空調調和及び換気設備は、排煙設備とインターロックし、排煙設備の始動と同時に停止させる。

第６章　防火設備

第１節　基本事項

(1)　防火区画の開口部には、建築基準法の関係法令の定めるところによる防火設備を設けるものとする。

(2)　火災発生時には、火災拡大を防止するため自動火災報知設備と連動して、空気調和設備機器、換気設備機器等を停止する。

第２節　防火ダンパー及び防煙ダンパー

防火ダンパー及び防煙ダンパーは、床上、シャフト内の露出部分等、保守点検しやすい部分に設けるものとする。