第２章　制御弁類

(1)　制御弁類の形式は、制御方式、流体の種類、流量、圧力等により選定する。

(2)　制御弁類の口径は、流体の種類、流量、圧力降下等により決定する。

第７編　搬送設備

第１章　エレベーター

第１節　基本事項

エレベーターの種別、速度及び速度制御方式並びに運転操作方式は、建築物の規模、用途、利用人数等に基づき選定する。

第２節　乗用エレベーター

(1)　乗用エレベーターは、原則として普及型とする。

(2)　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）が適用される建築物においては、同法の建築物移動等円滑化誘導基準（平成 18 年国土交通省告示第 1493 号）により、１台以上は、JIS A 4301「エレベーターのかご及び昇降路の寸法」による 13 人乗り以上の大きさとする。また、前記以外のエレベーターは、建築物移動等円滑化基準に基づき、JIS A 4301 による 11 人乗り以上の大きさとする。

(3)　設置するエレベーターのうち、1 台以上は、かご室を高齢者、障害者等に配慮した仕様とする。

(4)　2 台以上のエレベーターを並んで設置する場合は、かごの大きさを同一とする。

(5)　高層建築物の場合は、低層用、高層用等の機能的にバランスのとれたゾーニングを行う。

第３節　非常用エレベーター

非常用エレベーターは、平常時における乗用又は人荷共用としての利用を考慮して設置する。

第４節　交通計算等

(1)　乗用エレベーターは、交通需要に応じた定員及び速度とする。

(2)　乗用以外のエレベーターは、目的、用途、輸送する物品等の寸法、重量に応じた積載荷重及び速度とする。

第５節　仕　様

(1)　エレベーターの仕様は、設置場所、用途及び利用目的を考慮して選定する。

(2)　建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）で定める「昇降機の昇降路の部分」及び「その他の部分」に設ける防火設備による区画の方法は、利用者の安全性を十分に考慮して決定する。

第６節　管制運転等

エレベーターには、原則として地震時管制運転、火災時管制運転及び停電時救出運転機能を設けるものとする。また、非常用発電時管制運転、浸水時管制運転、ピット冠水時管制運転、長尺物振れ管制運転、その他の管制運転機能等の採用は、建築物の規模、用途、管理体制等を考慮して選定する。

第７節　エレベーター監視盤等

(1)　エレベーター監視盤は、原則として群乗合全自動方式及び全自動群管理方式を用いる場合に設ける。また、エレベーター監視盤を設置しない場合は、原則としてエレベーター警報盤を設けるものとする。

(2)　エレベーター監視盤及びエレベーター警報盤は、エレベーターの運行状態の監視、各管制運転の遠隔操作、かご内乗客の救出指令、連絡等の機能を備えたものとする。

(3)　エレベーター監視盤及びエレベーター警報盤の位置は、建築物の規模、用途等を考慮して施設管理担当課、中央監視室、防災センター等建築物を管理する場所に設けるものとする。

第８節　耐震措置

エレベーターの耐震性能の分類は、建築物の用途に基づき選定する。

第２章　小荷物専用昇降機

小荷物専用昇降機は、使用目的、積載物の種類、重量等に応じて形式、運転操作方式等を選定する。

第３章　エスカレーター

第１節　基本事項

エスカレーターは、設置場所、利用人員等に応じて形式等を選定する。

第２節　安全対策

エスカレーターには、利用者の事故を防ぎ、安全に利用するための必要な装置を講ずる。

第３節　耐震措置

エスカレーターは、地震によって脱落するおそれが無い構造方法とする。

第４章　機械式駐車装置

第１節　基本事項

(1)　機械式駐車装置は、駐車場法等の関連法令に基づき設置する。

(2)　機械式駐車装置の台数は、必要駐車台数及び平面駐車場の駐車台数に基づき算定する。

(3)　機械式駐車装置の設置スペースは、利用者の動線、保守点検等に支障がない大きさを確保する。

(4)　機械式駐車装置の設置場所は、騒音・振動が他に影響を及ぼすことのないように検討して決定する。

なお、必要に応じ防音及び防振措置を講ずる。

第２節　安全対策

機械式駐車装置には、事故を防止し、安全に利用するための必要な措置を講ずる。