(4) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、各室等に求められる初期火災の拡大防止に関する性能の水準が確保できるよう、原則として不燃材料又は準不燃材料を使用する。ただし、重要な財産・情報を保管する室以外の室等において、次に掲げる場合その他の燃え拡がりの抑制がされている場合の木材の仕上げについては、この限りではない。

1) 壁の下部の室内に面する部分の仕上げに木材が使用されており、それ以外の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ並びにそれらの下地に燃え拡がりの抑制効果の高い材料が使用されている場合。

2) 出火による火熱により木材が着火するおそれのない高さの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに木材が使用されており、それ以外の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに準不燃材料が使用され、かつ、対象とする室等が次に掲げる要件を満たす場合。

イ 発熱量密度が低い用途の室等であること。

ロ 設備機器等の発熱により木材が着火するおそれのないよう有効な措置が講じられていること。

ハ 出火による高温の煙層により木材が着火するおそれのないよう有効な排煙設備が設けられていること。

ニ 隣接する室等からの延焼の防止が図られていること。

3) 壁の室内に面する部分の仕上げに木材が使用されており、天井の室内に面する部分の仕上げに準不燃材料が使用され、かつ、室内に初期消火効果の高い設備が設置されている場合。

(5) 各室等に求められる対浸水に関する性能及び対津波に関する性能の水準が確保できるよう、想定される水害による水位より低い階に配置する室等において内部への浸水の防止を考慮する必要がある場合は、対象部分の内装について必要となる防水性及び止水性を確保する。

(6) 施設に求められる移動に関する性能及びユニバーサルデザインに関する性能の水準が確保できるよう、床は滑りにくく平坦な仕上げとする。特に水に濡れる可能性のある場所の床の仕上げは、濡れても滑りにくいものとする。

(7) 内装の材料、色彩、詳細等は、施設に求められるユニバーサルデザインに関する性能の水準が確保できるよう、各室等の利用形態に加え、施設利用者の心理的な快適性を考慮したものとする。

(8) 各室等の内装は、求められる音環境に関する性能の水準が確保できるよう、適切な吸音性を確保したものとする。壁は、対象とする室等及び隣接する室等の利用形態等に応じて、室外の騒音の影響の低減についても考慮しつつ、音声の漏洩の防止のために必要となる遮音性を確保したものとし、天井裏、二重床下等を含めて適切に措置を講ずる。床は、対象とする室等及び下階の室等の利用形態等に応じて、下階への床衝撃音の低減を考慮したものとする。

(9) 天井、壁等の仕上げの色彩等は、施設に求められる環境保全性に関する性能及び各室等に求められる光環境に関する性能の水準が確保できるよう、各室等の利用形態

等にふさわしいものとするとともに、効率的に必要となる照度を確保できるよう反射率について考慮したものとする。

(10) 各室等に求められる空気環境に関する性能の水準が確保できるよう、事務作業を行う室等居室の内装には、ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物等の空気汚染物質の発生が少ない材料を選定する。

(11) 施設に求められる耐久性に関する性能の水準が確保できるよう、各室等の利用形態を考慮し、想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩みを生じないものとする。

(12) 施設に求められる作業性に関する性能の水準が確保できるよう、各室等の利用形態を考慮し、想定される通常の使用条件において、汚れにくく、清掃が容易な材料、詳細等を選定する。便所、汚損のおそれが高い室等については、特に留意する。

(13) 施設に求められる更新性に関する性能の水準が確保できるよう、想定される間仕切りの変更又は材料、機器等の更新が、経済的かつ容易に行えるよう考慮したものとする。

2.6.2　個別の事項

(1) 玄関ホール等の施設利用者の目に触れる機会が多い室等で、内装の木質化を図ることが適切な部分について、内装の木質化を図る。

(2) フリーアクセスフロアは、対象となる室の床版計算用の荷重以上の積載荷重に対する耐荷重性能を有し、衝撃及び繰り返し荷重が加わることも考慮した想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形又は接合部における緩みを生じないものとする。

(3) 階段は、滑りにくい材料で仕上げ、段鼻にすべり止めを設置する。段鼻は、突き出し等がない、つまずきにくい構造とするとともに、段鼻部分とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、段を容易に識別できるものとする。

(4) 内装の取り合い部分の詳細は、想定される通常の使用条件における合理的な耐久性、清掃等の作業性、各材料の更新性等を考慮したものとする。

2.7　建具

2.7.1　基本的性能に関する基本事項

(1) 施設に求められる地域性に関する性能及び景観性に関する性能の水準が確保できるよう、建具の材料、色彩、詳細等は、施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性に配慮したものとし、屋外に面する建具は、周辺環境との調和が図られたものとする。

(2) 施設に求められる環境保全性に関する性能並びに各室等に求められる光環境に関する性能及び熱環境に関する性能の水準が確保できるよう、屋外に面する建具のほか、隣接室等から受ける熱負荷の低減を考慮する必要があるその他の建具は、必要となる断熱性、気密性、日射遮蔽性等を確保したものとする。窓は、施設が立地する地域の気候特性、方位等を考慮した日射遮蔽性を確保したものとするとともに、