第 10 章　駐車場管制設備

第 1 節　基本事項

駐車場管制設備は、人と車両の安全確保及び車の効率的な入出庫が図られるものとする。

第 2 節　機器

駐車場管制装置は、駐車場・車路の形状、保全性等を考慮し、選定する。

第 3 節　配線

配線は、信号を有効に伝送することができるものを選定する。

第 11 章　防犯・入退室管理設備

第 1 節　基本事項

防犯・入退室管理設備は、適切なセキュリティレベルを確保するものとする。

第 2 節　機器

防犯・入退室管理装置は、必要とされる警戒種別に応じた機器を選定する。

第 3 節　配線

配線は、信号を有効に伝送することができるものを選定する。

第 12 章　火災報知設備

第 1 節　基本事項

火災報知設備は、安全な避難及び消火活動が行えるように、火災及びガス漏れの早期発見等が図られるものとする。

第 2 節　自動火災報知設備

(1)　受信機は、施設管理担当課、防災センター等の防災上の管理者がいる場所に設ける。

(2)　感知器は、設置環境に応じた種別を選定の上、有効な感知区域に配置する。

第 3 節　自動閉鎖設備

自動閉鎖装置で作動する防火戸、ダンパー等にあっては、有効な位置に感知器を配置し、適切な閉鎖機構の設置及び開閉制御を行うものとする。

第 4 節　非常警報設備

(1)　音響装置、起動装置は、建築物内の各部分からの水平距離、歩行距離等を考慮し配置する。

(2)　非常放送用スピーカは、建築物内の各放送区域の各部分からの水平及び垂直距離を考慮し配置するほか、各放送区域に応じた必要な音圧を確保できるものとする。

第５節　ガス漏れ火災警報設備

検知器は、使用するガスの種別に応じたものとし、ガス漏れの発生を有効に検知できるように配置する。

第６節　配線

配線は、用途及び設置場所に応じた耐熱性能を有するものを選定する。

第４編　空気調和・換気設備

第１章　空気調和設備

第１節　基本事項

(1)　熱源機器及び空気調和機の能力を決めるために空調熱負荷を算定する。

(2)　熱源機器は、施設の規模、用途、熱負荷傾向、使用時間帯、省エネルギー性、電力負荷の平準化、自然エネルギーの利用、経済性、安全性、信頼性、耐久性、保守点検の容易性、運転資格者の要否等を考慮して選定する。

(3)　空気調和機は、施設の規模、用途、空調のゾーニング、空気環境、省エネルギー性、経済性、安全性等を考慮して選定する。

(4)　災害時等における業務継続を考慮し、必要となる空調機能を確保する措置を講ずる。

第２節　空調熱負荷計算

(1)　熱負荷は、対象とする各室に求められる熱環境を確保するために、指定された温湿度条件や屋外気象条件に基づき、必要な熱量を算定する。

(2)　室内温湿度条件は、対象となる各室の用途に応じて選定する。

(3)　冷房負荷は、次の負荷を対象として算定する。

①　構造体負荷（顕熱）

②　ガラス面負荷（顕熱）

③　照明負荷（顕熱）

④　人体負荷（潜熱及び顕熱）

⑤　その他の室内負荷（潜熱及び顕熱）

⑥　すきま風負荷（潜熱及び顕熱）

⑦　外気負荷（潜熱及び顕熱）

⑧　ダクト及び配管表面からの負荷、空気漏洩による負荷、送風機及びポンプ運転による負荷、間欠空調による蓄熱負荷

(4)　暖房負荷は、次の負荷を対象として算定する。

①　構造体負荷（顕熱）

②　ガラス面負荷（顕熱）

③　すきま風負荷（潜熱及び顕熱）

④　外気負荷（潜熱及び顕熱）

⑤　ダクト及び配管表面からの負荷、空気漏洩による負荷、間欠空調による蓄熱負荷

(5)　床暖房負荷は、加熱床の構造及び面積、室内温湿度条件等に基づき算定する。