必要となる自然採光及び自然通風の活用を考慮したものとする。また、断熱性の確保により結露の防止を図るとともに、結露水の処理についても考慮したものとする。

(3) 施設に求められる環境保全性に関する性能の水準が確保できるよう、屋外に面する建具は、日射の反射による周辺環境への影響ができる限り小さくなるよう、必要に応じて、材料及び形状の選定等により反射防止の措置を講ずる。

(4) 各室等に求められる耐火に関する性能の水準が確保できるよう、開口部の設置数及び配置、建具の構造方法等を計画する。

(5) 各室等に求められる対浸水に関する性能及び対津波に関する性能の水準が確保できるよう、想定される水害による水位より低い階に配置する室等において開口部から内部への浸水の防止を考慮する必要がある場合は、当該開口部について、必要となる防水性及び止水性を確保できる建具又は止水板を設置するなどの措置を講ずる。

(6) 屋外に面する建具は、施設に求められる耐風に関する性能の水準が確保できるよう、暴風による風圧力に対する構造耐力上の安全性を確保したものとする。

(7) 屋外に面する建具は、施設に求められる耐雪・耐寒に関する性能の水準が確保できるよう、水切り部の勾配が大きい雪が堆積しにくい形状とするなど、落雪による危険の防止を考慮したものとする。

(8) 屋外に面する犯罪企図者の侵入のおそれがある建具及び建物内の警戒線を構成する建具は、各室等に求められる防犯に関する性能の水準が確保できるよう、施錠でき、容易に破壊されないものとする。

(9) 施設に求められる移動に関する性能及びユニバーサルデザインに関する性能の水準が確保できるよう、出入口は、利用者数及び通常の利用形態のほか、家具、機器等の搬出入等を考慮した有効幅を確保したものとするとともに、扉は、多様な利用者を考慮した開閉し易いものとする。

(10) 開閉する建具は、施設に求められる操作に関する性能の水準が確保できるよう、想定される通常の使用条件を考慮し、可動部の動作中の安全性を確保したものとする。

(11) 各室等に求められる音環境に関する性能の水準が確保できるよう、対象とする室等の建具は、当該室等及び隣接する室等の利用形態、建具の設置条件等に応じて、室外の騒音の影響の低減についても考慮しつつ、音声の漏洩の防止のために必要となる遮音性を確保したものとする。

(12) 各室等に求められる空気環境に関する性能の水準が確保できるよう、事務作業を行う室等居室の建具に使用する塗料等には、ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物等の空気汚染物質の発生が少ない材料を選定する。

(13) 各室等に求められる空気環境に関する性能の水準が確保できるよう、換気量、換気方式等に応じて、換気に必要となる面積を確保した開口部を設ける。また、室等の内外の空気バランスを考慮したがらり等を設ける。

(14) 施設に求められる耐久性に関する性能の水準が確保できるよう、想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩みを生じないものとする。また、屋外に面する建具は、地域の気候その他の立地条

件についても考慮したものとし、特に、塩害、凍害、強い日射等を受ける可能性がある場合は、これらに対する対策を考慮したものとする。

(15) 施設に求められる作業性に関する性能の水準が確保できるよう、屋外に面する窓等については、高所の清掃、点検・保守等に必要となる作業用設備を設置する。また、自動開閉機構等が天井裏に設置される場合等は、点検・保守のために点検口を設ける。

2.7.2　扉等に関する事項

(1) 不特定かつ多数の者が利用する出入口の扉は、開閉方式、取っ手の設置位置等を適切に選定し、車椅子使用者を含む多様な施設利用者ができる限り容易に開閉して通過できるものとする。

(2) 玄関等の直接地上へ通ずる主要な外部出入口は、有効幅 120cm 以上の自動扉とする。その他の直接地上へ通ずる外部出入口は、有効幅 90cm 以上とする。ただし、利用者が極めて少ない場合はこの限りでない。

(3) 不特定かつ多数の者が利用する事務室及び当該事務室までの経路上の内部出入口（2 カ所以上の出入口がある場合は、その 1 カ所以上とする。）は、有効幅 120cm 以上とし、扉を設ける場合は、自動扉とする。その他の多数の者が利用する居室等（昇降路、便所等を除く。）に設ける出入口は、有効幅 90cm 以上とする。

(4) 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、有効幅 90cm 以上とする。

(5) 車椅子使用者用便房の出入口は引き戸とし、自動扉その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造の扉とする。

(6) 各室の廊下等への出入口を外開きとする場合は、その扉の利用頻度及び面する廊下の使用状況等を踏まえ、開閉時の安全対策を考慮したものとする。

(7) 玄関等の利用頻度の高い出入口及びその周囲の建具は、衝突のおそれを考慮して、十分に安全性を確保したものとする。大きなガラス面を用いる場合は、安全性の高いガラスを選定するとともに、視線の高さに目印となるものを設置してガラス面を識別できるようにするなど衝突を防止するための措置を講ずる。また、杖、車椅子等の衝突によってガラスが破損しないよう考慮して建具の下框の高さ等を設定する。

(8) 自動扉を設置する場合は引き戸とし、利用者の安全性を確保できるよう、想定される利用者、利用頻度、扉の設置状況等を考慮して、センサーの種類及び設置方法、扉の開閉速度、扉と方立等との間の寸法等を設定するほか、必要に応じて防護柵の設置等を行う。なお、外部出入口に自動扉を設置する場合は、施設が立地する地域の気候特性等についても考慮し、必要に応じて誤作動を防止するための措置を講ずる。

(9) 不特定かつ多数の者が利用する避難経路に設置する防火戸は、車椅子使用者が通過できる開口幅を確保し、くぐり戸部分に下框を設けないなど、多様な施設利用者が安全に避難できるよう考慮したものとする。