第５編　給排水衛生設備

第１章　衛生器具設備

第１節　衛生器具、水栓等

衛生器具、水栓等の形式は、用途、節水効果、設置場所、利用者の利便性等を考慮して選定する。

第２節　衛生器具ユニット

衛生器具ユニットの仕様は、経済性、信頼性、点検・保守等を考慮して決定する。

第２章　給水設備

第１節　基本事項

(1)　上水系統の配管とそれ以外の配管、機器等とを直接接続してはならない。

(2)　上水用受水タンクの上部には、受水タンクに関係のない機器、配管、装置等を設けてはならない。

(3)　吐水口の外観最下端位置と水受け容器あふれ縁との間には、適切な吐水口空間を設ける。

(4)　給水設備には、逆流、逆サイホン及びウォーターハンマーを防止する措置を講ずる。

(5)　給水設備には、節水対策を講ずる。

(6)　適切な系統分けを行い、必要に応じて流量等の計測及び計量を行う。

(7)　災害時等における業務継続を考慮し、必要となる給水機能を確保する措置を講ずる。

第２節　給水量の算定

(1)　１日の給水量は、当該施設の利用人員に基づき算定する。ただし、人員に基づき算定することが適当でない場合には、給水器具数に基づき算定することができる。

(2)　冷却塔がある場合は、補給水量を算定し上水給水量に加算する。ただし、非常用発電機に用いる冷却水、消火用水等は、給水量に加算しない。

第３節　タンク

(1)　上水用受水タンクは専用とし、容易に６面点検が行えるように空間を確保する。

(2)　タンクの材質及び形式は、水の衛生的貯蔵、耐震性等を考慮して選定する。

(3)　受水タンク及び高置タンクの容量は、時間最大予想給水量に基づき算定する。

(4)　高置タンクの設置高さは、原則として、高置タンクから給水される全ての器具において必要最小圧力が満足できるものとする。

(5)　災害時等における業務継続を考慮し、必要となる水量を受水タンクにより確保する場合は、施設の機能に応じた必要水量を確保する措置を講ずる。

第４節　揚水用ポンプ

(1)　揚水用ポンプの揚水量は、時間最大予想給水量に基づき算定する。

(2)　揚水用ポンプは、原則として２台設置し、自動交互運転とする。

第５節　給水ポンプユニット

(1)　給水ポンプユニットの給水量は、給水器具数による瞬時最大予想給水量及び同時使用流量に基づき算定する。

(2)　ポンプの台数は、負荷変動、容量等を考慮して決定する。

(3)　給水ポンプユニットの揚程は、給水器具の必要最小圧力を満足するように算定する。

第６節　水道用直結加圧形ポンプユニット

(1)　水道用直結加圧形ポンプユニットの給水量は、給水器具数による瞬時最大予想給水量及び同時使用流量に基づき算定する。

(2)　ポンプの台数は、負荷変動、容量等を考慮して決定する。

(3)　水道用直結加圧形ポンプユニットの揚程は、給水器具の必要最小圧力を満足するように算定する。

第７節　給水管

(1)　水道直結部分の配管材料は、水道事業者と協議の上、選定する。

(2)　不等沈下のおそれがある場合は、建物導入部の埋設配管の損傷を防止する措置を講ずる。

第８節　雨水利用・排水再利用設備

(1)　雨水利用設備は、雨水集水量、利用用途、建築物の用途・特性、経済性等を考慮する。

(2)　排水再利用設備は、原水の種別、水量、建築物の用途・特性、経済性等を考慮する。

第３章　給湯設備

第１節　基本事項

(1)　上水系統の配管とそれ以外の配管、機器等とを直接接続してはならない。

(2)　吐水口の外観最下端位置と水受け容器あふれ縁との間には、適切な吐水口空間を設ける。

(3)　給湯設備には、逆流及び逆サイホンを防止する措置を講ずる。

(4)　給湯設備には、やけど防止のために必要な措置を講ずる。

(5)　給湯方式は、湯の用途、使用量等を考慮して選定する。

(6)　適切な系統分けを行い、必要に応じて流量等の計測、計量を行う。

(7)　給湯系統には、水の温度上昇に伴う膨張による配管及び機器類の破損を防止するために、膨張タンク、逃し弁等の安全装置を設ける。

(8)　貯湯タンク等には、湯温を 60℃以上に保つ能力を有する加熱装置を設ける等、タンク内でレジオネラ属菌が繁殖しない措置を講ずる。

第２節　湯沸器等

(1)　ガス湯沸器は、洗い物用とし、瞬間湯沸器を選定する。

(2)　貯湯式電気温水器は、飲用又は洗い物用とし、飲用の場合は、衛生上必要な措置を講ずる。

(3)　瞬間湯沸器の給湯量は、器具種別給湯量に基づき算定する。

(4)　貯湯式電気温水器の貯湯量は、１人当たりの給湯量に基づき算定する。