置した呼出設備までの経路とし、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設する。

(2) 多数の者が利用する経路（高齢者、障害者等の利用が見込まれないものを除く。）において、車路又は段がある部分若しくは傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者移動等円滑化経路とする経路上にない場合でも、視覚障害者移動等円滑化経路に準じ、点状ブロック等を敷設する。

(3) 多数の者が利用する経路（高齢者、障害者等の利用が見込まれないものを除く。）において、敷地の出入口に近接する部分には、敷地境界を示す点状ブロック等を敷設する。

(4) 点状ブロック等及び線状ブロック等の材質は、滑りにくく、摩耗しにくいものとする。

(5) 点状ブロック等及び線状ブロック等の突起の形状、寸法及びその配列は、JIS T 9251によるものとする。

(6) 点状ブロック等及び線状ブロック等は、全面を黄色とする。

(7) 点状ブロック等及び線状ブロック等は、視覚障害者がそれらの存在を認識しやすいよう、敷設幅を30cm以上とし、直線的に連続して配置する。

(8) 注意喚起のために敷設する点状ブロック等は、注意喚起する対象物との間に適切な距離を確保する。

2.9.4　点字等に関する事項

(1) 点字表示は、JIS T 0921によるものとし、表示原則及び表示方法を施設内で統一する。また、点字には墨字を併記する。

(2) 点字による案内は、視覚障害者が見つけやすく、触知しやすい位置に設置する。

(3) 不特定かつ多数の者が利用する階段、段又は傾斜路には、その設置場所に応じて、手すりの末端部に現在地、行き先等の情報を点字により表示する。これらのうち建物内の階段には、現在階を表示したうえで、その他必要となる情報を表示する。

(4) 操作ボタン等についての点字表示は、当該操作ボタン等に隣接し、分かりやすい位置に行う。

(5) 視覚障害者の円滑な移動又は施設の利用に必要となる情報を表示するため、必要に応じて、文字の浮き彫り等による表示、触知案内図等の設置を行う。

2.10　外構

2.10.1　共通の事項

(1) 外構を構成する各部の材料、色彩、形状等は、地域の歴史、文化及び風土の特性に配慮するとともに、敷地内の建物及び周辺環境との調和が図られたものとする。

(2) 既存樹木等の保全、緑化の推進、水循環の構築等のほか、周辺の居住環境の保全等に配慮し、総合的に環境負荷を低減する。

(3) 車路及び駐車場と周辺施設との間に植栽を配置するなど、自動車等の排気、騒音等の周辺環境への影響の低減を考慮したものとする。

(4) 津波による洗掘のおそれがある場合は、建物の転倒防止等を考慮し、必要となる洗掘防止策を講ずる。
(5) 植栽、工作物等は、歩行者、自動車等の安全かつ円滑な通行に支障が生じないよう、歩行者用通路、車路等との位置関係、見通しの確保等を考慮して設置する。
(6) 植栽、工作物等は、敷地内外からの自然監視性を考慮し、できる限り死角を生じさせず、かつ、適切に警戒線が形成できるよう計画する。
(7) 歩行者、自動車等が通行するレベルより上階部分にタイル等を使用する場合、着雪又は着氷のおそれがある場合等は、建物周りに植栽等を配置し、歩行者、自動車等が近づかないようにするなど、落下物に対する危険防止の措置を講ずる。
(8) 舗装及び工作物等は、地域の気候その他の立地条件及び想定される通常の使用条件において、容易に損傷、腐食等を生じず、更新性を考慮した合理的な耐久性が確保されたものとする。特に、塩害、凍害、強い日射等を受ける可能性がある場合は、これらに対する対策を考慮したものとする。
(9) 外灯の配置等により、夜間における安全な通行を確保する。

2.10.2　構内通路・駐車場に関する事項

(1) 車路及び駐車場は、自動車等が安全かつ円滑に通行し、駐車できるようスペースを確保する。また、駐車場は、効率的な駐車台数の確保についても考慮して計画する。
(2) 舗装の種類及び断面構成は、地盤の強度、車路又は歩行者等用通路の別、通行する自動車等の種類及び頻度等を考慮し、十分な強度を確保できるよう選定する。なお、歩行者等用通路において緊急車両が通行する部分等、やむを得ず自動車が乗り入れる部分の断面構成は、車路の断面構成を参考に、適切なものとする。
(3) 路床土が凍結融解するおそれのある地域においては、地域の凍結指数に応じた凍結深さを踏まえ、必要に応じて凍上抑制層を設ける。
(4) 駐車ますは、車止めを設置するなど、自動車の衝突防止を考慮して計画する。
(5) 敷地内に傾斜又は起伏がある場合でも、排水に必要となる舗装面の勾配を除き、駐車ます及びそれに面する車路の部分は、できる限り平坦となるよう計画する。
(6) 多雪地において、構内通路及び駐車場は、除雪車による除雪を考慮し、単純かつ平坦な形状とする。
(7) 多雪地において融雪装置を設置する場合は、歩行者等の円滑かつ安全な通行等を考慮し、融雪を行う範囲を設定する。
(8) 不特定かつ多数の者が利用する施設において、車椅子使用者用駐車施設は、玄関の近くに設置したうえで、できる限り、庇等により乗降時又は建物への移動時に雨に濡れないよう考慮したものとする。
(9) 複数の車椅子使用者用駐車施設を設置する場合は、左右どちらからでも乗降できるよう、できる限り連続して配置する。
(10) 車椅子使用者用駐車施設の標識及び路面表示は、分かりやすく目立つものとし、乗降用スペースの路面には斜線を表示する。また、必要に応じて、車椅子使用者用駐車施設の適正利用を促すための措置を講ずる。
(11) 歩行者等用通路は、濡れても滑りにくく、つまずきにくい仕上げとする。