第３節　貯湯タンク

貯湯タンクの貯湯量及び加熱能力は、原則として時間最大予想給湯量に基づき算定する。

第４節　ヒートポンプ給湯機

(1)　ヒートポンプユニットの加熱能力及び貯湯ユニットの容量は、施設の給湯負荷特性、日給湯負荷及び運転時間に基づき算定する。

(2)　ヒートポンプユニットの運転時間は、給湯負荷特性を考慮して算定する。

第５節　給湯用膨張タンク

(1)　給湯用膨張・補給水タンクの容量は、装置内全水量に対する膨張量及び補給水量に基づき算定する。

(2)　密閉形隔膜式膨張タンクの容量は、装置内全水量に対する膨張量に基づき算定する。

第６節　給湯管

(1)　給湯管は、湯の用途、使用量等を考慮してゾーニングを行う。

(2)　給湯管の管径は、原則として各系統の同時使用流量に基づき選定する。

第７節　給湯用循環ポンプ

給湯用循環ポンプの循環湯量は、給湯管の単位長さ当たりの熱損失等に基づき算定する。

第８節　太陽熱給湯システム

太陽熱給湯システムの能力は、年間の給湯負荷、設置場所の気象条件、集熱効率等を考慮して算定する。

第９節　循環ろ過装置

(1)　浴場の循環ろ過装置の採用は、浴場の規模、衛生面等を考慮して決定する。

(2)　浴場の循環ろ過装置の循環湯量は、浴槽容量及び入浴対象人員に基づき算定する。

第４章　排水・通気設備

第１節　基本事項

(1)　屋内の排水管は、衛生上の支障がない場合は、合流式とする。

(2)　屋内の排水管及び雨水排水管を屋外排水管に接続する場合は、桝を介して行う。

(3)　冷水器、冷蔵庫等の排水は、逆流汚染を防止するため間接排水とする。

(4)　通気は、排水に伴う配管内の空気の流動を円滑にし、自己サイホン、誘導サイホン等によるトラップの破封を防止するように設ける。

(5)　通気口は、臭気が窓等から屋内に流入しない位置に設ける。また、降雪、結氷等で閉塞しないように措置を講ずる。

(6)　排水管及び通気管は、雨水排水管の立て管と兼用してはならない。

(7)　災害等により公共下水管への放流が不能となった場合においても、施設の規模、用途等に応じて必

要となる排水機能を確保する措置を講ずる。

第２節　排水槽

(1)　排水槽は、汚水槽と雑排水槽とに分離する。ただし、衛生上の支障がない場合は、合流式としてもよい。

なお、厨房排水槽は専用とする。

(2)　排水槽の容量は、時間平均流量に基づき算定する。ただし、地方公共団体の指導基準がある場合は、その基準に基づき算定する。

(3)　非常時の排水機能を排水槽で確保する場合は、災害時等における業務継続を考慮し、施設の果たすべき機能に応じた排水容量とする。

第３節　排水ポンプ

(1)　排水ポンプは、原則として水中モーターポンプとし、２台一組で設置する。

(2)　排水ポンプの能力は、排水槽の容量及び排出時間に基づき算定する。

(3)　排水ポンプは、用途に適合したものを選定する。

第４節　阻集器

(1)　厨房排水、給油装置廻り等の排水は、グリーストラップ、ガソリントラップ等の阻集器を介して排出する。また、阻集器には、処理対象以外の排水を混入させてはならない。

(2)　阻集器は、点検及び清掃が容易にでき、衛生上支障がない位置に設ける。また、阻集器を屋内に設ける場合には、十分な防臭対策を講ずる。

(3)　阻集器が防火区画の床を貫通する場合は、耐火被覆等の措置を講ずる。

(4)　グリース阻集器の能力は、厨房を含む食堂面積に基づき選定する。ただし、利用人数が判明している場合には、利用人数に基づく選定方法としてもよい。

第５節　排水管

(1)　排水管の管径の選定は、次による。

①　排水横枝管及び排水立て管は、排水負荷単位に基づき選定する。

②　排水横主管及び屋外排水管は、排水負荷単位及び排水勾配に基づき選定する。

(2)　排水管は、上水用タンクの直上に設けてはならない。

(3)　不等沈下のおそれがある場合は、建物貫通部の埋設配管の損傷を防止する措置を講ずる。

第６節　通気管

(1)　２以上のブランチ間隔を有する排水立て管には、通気立て管を設けるものとする。

(2)　通気立て管の上端は、管径を減じないまま単独で大気に開放するか、又は最高位器具のあふれ縁から 150 ㎜以上高い位置で伸頂通気管に接続する。

(3)　通気立て管の下端は、管径を減じないまま最低位の排水枝管より低い位置で排水立て管に接続する。

(4)　通気管の横走り管は、原則として同一階における最高位器具のあふれ縁より 150 ㎜以上高い位置