に設ける。やむを得ずそれより低い位置に設ける場合でも、他の通気枝管あるいは通気立て管に接続する高さは、前記の高さ以上とする。

なお、いかなる場合でも、横走り管を床下でまとめる床下通気管としてはならない。

(5)　排水立て管の上端は、管径を減じないまま延長し、伸頂通気管として大気に開放する。

(6)　排水槽等の通気管は、単独で大気に開放する。

(7)　通気管の管径は、排水管の管径及び排水負荷単位に基づき選定する。

第５章　排水処理設備

第１節　浄化槽設備

(1)　浄化槽設備の構造は、建築基準法の関連法令の定めるところによる。

(2)　浄化槽設備の処理方式は、建物用途、処理対象人員等を考慮して選定する。

(3)　浄化槽設備の処理対象人員は、建物用途に基づき算定する。

第２節　排水除害設備

排水除害設備は、下水道法等の関係法令の定めるところによる。

第６章　消火設備

第１節　基本事項

(1)　消火設備の設置対象及び種類は、消防法等の関係法令の定めるところによる。

(2)　電算機室、通信機械室、重要品保管庫等で火災による被害を最小限にとどめる必要がある各室には、消火設備の設置を検討する。

(3)　消火ポンプユニット及び消火配管は、原則として消火設備ごとに専用とする。

なお、消火ポンプユニットは、火災等の被害を受けるおそれがなく、点検が容易な場所に設ける。

(4)　水源用の水槽は、原則として消火設備専用とする。

(5)　常時人がいるおそれのある部分には、原則として不活性ガス消火設備を設けてはならない。また、二酸化炭素消火設備は採用しない。

第２節　屋内消火栓設備

屋内消火栓は、建築物の階ごとに各部分までの水平距離が、易操作性１号消火栓及び広範囲型２号消火栓の場合は25m以下、２号消火栓の場合は15m以下となるように設けるものとする。

第３節　屋外消火栓設備

屋外消火栓は、建築物の各部分までの水平距離が40m以下となるように設けるものとする。

第４節　連結送水管

(1)　放水口は、３階以上の各階に設置し、その階の各部分から放水口までの水平距離が50m以下となる位置で、消防隊が有効に活動できるように避難階に直接通じる階段室内、その付室又は非常用エレベーターの乗降ロビーのいずれかに設けるものとする。

(2)　送水口は、消防ポンプ車が容易に接近できる場所に配置する。

第５節　スプリンクラー設備

閉鎖型スプリンクラーは、次に掲げるものを除き、湿式とする。

① 凍結による障害が生じるおそれがある場所に設ける場合は、乾式又は予作動式とする。

② 誤作動等により、著しい水損を生じるおそれがある場合は、予作動式とする。

第６節　連結散水設備

(1) 散水ヘッドは、原則として開放型とする。

(2) 送水口は、消防ポンプ車が容易に接近できる場所に配置する。

第７節　泡消火設備

(1) 泡消火設備は、固定式とする。

(2) 泡消火薬剤は、原則として水成膜泡消火薬剤とする。

第８節　不活性ガス消火設備

(1) 不活性ガス消火設備は、全域放出方式とする。

(2) 貯蔵容器は、防護区画外で、防護区画を通らず出入りができ、温度 40℃以下で温度変化が少ない専用室に設置する。

第９節　粉末消火設備

(1) 粉末消火設備は、全域放出方式とする。

(2) 消火剤は、原則として第３種粉末とする。

(3) 貯蔵容器は、防護区画外で、防護区画を通らず出入りができ、温度 40℃以下で温度変化が少ない専用室に設置する。

第10節　ハロゲン化物消火設備

(1) ハロゲン化物消火設備は、全域放出方式とする。

(2) 貯蔵容器は、防護区画外で、防護区画を通らず出入りができ、温度 40℃以下で温度変化が少ない専用室に設置する。

第11節　フード等用簡易自動消火装置

フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準は、「フード等用簡易自動消火装置の技術基準」の定めるところによる。

第12節　消防用水

(1) 消防用水は、建築物の各部分までの水平距離が 100m以下となる位置で、消防ポンプ車が 2m以内に接近できるように設けるものとする。

(2) 防火水槽には、吸管投入孔を設けるものとする。