第３章　　建築非構造部材その他の耐震設計

3.1　建築非構造部材

3.1.1　共通事項

(1) 建築非構造部材は、求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、その特性及び接合部の接合方法に応じて、構造体の層間変形に対する追従性及び地震力に対する安全性を確保したものとする。

(2) 地震動による建築非構造部材の移動等に伴い、他の建築非構造部材及び建築設備の機能保持を阻害することのないよう配慮する。

(3) 建築非構造部材は、地震発生後の点検、補修等の実施が容易なものとなるよう配慮する。

3.1.2　外壁

外壁は、施設に求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、構造体の層間変形に対する追従性及び地震力に対する安全性を確保したものとする。

3.1.3　扉

扉は、各室等に求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、構造体の層間変形に対する追従性及び地震力に対する安全性を確保したものとする。

3.1.4　ガラス

ガラスは、施設、各室等に求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、構造体の層間変形に対する追従性が確保されるよう取り付けられたものとする。

3.1.5　天井

天井は、各室等に求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、構造体の層間変形に対する追従性及び地震力に対する安全性を確保したものとする。

3.1.6　間仕切り

間仕切りは、各室等に求められる耐震に関する性能の水準を確保できるよう、構造体の層間変形に対する追従性及び地震力に対する安全性を確保したものとする。

3.2　家具、門扉・囲障その他の工作物

(1) 家具は、避難経路を考慮して適切な位置に設置するとともに、地震力に対する安全性を確保したものとする。

(2) 門扉・囲障その他の工作物は、災害応急対策活動又は避難に必要となる経路において通行に支障が生じないよう設置位置を設定するとともに、地震力に対する安全性を確保したものとする。

第４章　　補　則

4.1　標準仕上げ

外部仕上げは別表 1、内部仕上げは別表 2 の仕上げを標準とする。

4.2　その他

大臣、次官級の上級室においては、洗面器（前面扉付きの格納式）を設置することを標準とする。