第７章　ガス設備

第１節　基本事項

ガス設備は、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149 号）等の関係法令の定めるところによる。

第２節　都市ガス設備

ガス管の管径は、各系統のガス消費量、ガス発熱量、ガス事業者の規定等に基づき選定する。

第３節　液化石油ガス設備

ガス管の管径は、各系統のガス消費量、ガス発熱量、同時使用率及び圧力損失に基づき算定する。

第８章　厨房設備

(1)　厨房設備は、使用形態を考慮して選定する。
(2)　厨房は、交差汚染を防止するため、作業区域ごとに適切にゾーニングする。
(3)　厨房は、衛生面に配慮し、原則としてドライシステムとする。
(4)　厨房機器は、調理工程に基づき、使用者、食材及び食器類の動線を考慮して配置する。
(5)　厨房用熱源は、施設の用途、安全性等を考慮して選定する。
(6)　厨房設備には、消防法等の関係法令に基づき防火、防災等の安全措置を講ずる。

第９章　ごみ処理設備

第１節　基本事項

(1)　ごみ処理設備は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令の定めるところによる。
(2)　一般雑芥のうち資源ごみ（紙、瓶、缶、プラスチック等）及び厨芥（食堂等から発生する食品廃棄物等）は、再生利用を考慮した処理方法とする。

第２節　ごみ搬送設備

(1)　ごみ搬送設備の方式は、施設の規模、分別収集の種類及び収集経路に基づき選定する。
(2)　ごみ搬送設備の搬出能力は、ごみの発生量に基づき算定する。

第３節　ごみ貯留設備

(1)　ごみ貯留設備の方式は、管理体制、地方公共団体等によるごみの受入体制等を考慮して選定する。
(2)　ごみ貯留設備の貯留能力は、ごみの発生量に基づき算定する。

第４節　食品ごみ処理設備

(1)　食品ごみ処理設備の方式は、食品ごみの種類、地方公共団体等による生成物の受入体制等を考慮して選定する。
(2)　食品ごみ処理設備の処理能力は、食品ごみの発生量、投入頻度及び取出頻度に基づき算定する。

第５節　その他付帯設備

分別収集、再生資源化、その他環境対策の対応として必要な付帯設備の設置を考慮する。

第６編　自動制御設備

第１章　設備系の監視及び制御

第１節　基本事項

制御方法は、施設の規模、設備システム等に応じ、設備システム運用の省力化、最適化、省エネルギー化、採用実績等を考慮して選定する。

第２節　空気調和機系の監視及び制御

(1)　空気調和機の制御方式は、空調対象室の用途により決定する。

(2)　外気量制御、変風量制御等の省エネルギー機能の採用は、経済性、省エネルギー効果等を考慮して決定する。

第３節　温熱源機器系の監視及び制御

(1)　火災及び地震発生時には、燃焼機器のバーナーの停止、燃料の遮断、油ポンプの停止等を行う。

(2)　燃焼機器は、燃焼給気用送風機とインターロックを行う。

(3)　熱源機器室に不活性ガス消火設備、粉末消火設備等を設ける場合は、消火設備の起動信号により熱源機器及び送風機を停止する。

第４節　冷熱源機器系の監視及び制御

(1)　熱源機器の起動は、冷水ポンプ（冷温水ポンプを含む。）、冷却水ポンプ及び冷却塔ファン（以下「熱源附属機器」という。）の起動後一定時間をおいて行う。

(2)　熱源附属機器の停止は、熱源機器の停止後一定時間をおいて行う。

なお、吸収冷凍機及び吸収冷温水機の停止は、溶液希釈運転停止信号により行う。

(3)　熱源機器と熱源附属機器とは、原則として連動運転とする。

(4)　熱源機器は、熱源附属機器とインターロックを行う。ただし、冷却水温度によりファンの発停を行う冷却塔は除く。

第５節　蓄熱槽の監視及び制御

蓄熱槽の監視制御は、日熱負荷の特性を予測、効率良く蓄熱し、有効に放熱するように行う。

第６節　換気用送風機系の監視及び制御

(1)　操作スイッチ又は換気対象要因に応じた信号により、換気用送風機の発停を行う。

(2)　火災発生時には、自動火災報知装置の信号により換気用送風機等を停止する。

第７節　給排水衛生設備系の監視及び制御

(1)　揚水ポンプは、高置タンクの水位による自動運転とする。

(2)　排水ポンプは、排水槽の水位による自動運転とする。