第８編　共通編

第１章　中央監視制御設備

第１節　中央監視制御装置

中央監視制御装置の種類及び機能は、設備システム、管理体制、セキュリティ、施設完成後の適正運用・維持管理等を考慮して選定する。

第２節　中央監視制御項目

中央監視制御項目は、設備システム、中央監視制御装置の形式等を考慮して決定する。

第２章　コージェネレーションシステム

(1)　コージェネレーション装置により発電される電力は、商用電源に系統連系し、エネルギーの有効利用を図る。

(2)　コージェネレーション装置により生成される排熱は、排熱利用機器により排熱回収し、エネルギーの有効利用を図る。

第３章　耐震

(1)　設備機器は、地震の際に移動、転倒等が起こらないように、設計用地震力に基づき固定する。

(2)　設計用地震力は、施設の分類、設備機器の重要度等による設計用震度及び設備機器類の重量に基づき決定する。

第４章　制御システムのサイバーセキュリティ

施設の管理・運用を行うための制御システムを構築するネットワークは、扱う情報の種別及び内容等を把握の上、内部及び外部からの不正アクセスへの対策を考慮し、適切な信頼性を有するものとする。

第５章　防音及び防振

第１節　防音

(1)　設備機器類の運転音が、放射、透過及び伝搬により居室等に影響を与えることのないように、適切な防音措置を検討する。

(2)　騒音の発生が予想される設備機器等は、低騒音形を採用するとともに、適切な遮音装置又は消音装置を検討する。

(3)　屋外の防音は、発生騒音値が距離、遮音壁等により減衰する値を確認し、敷地境界上又は受音点での騒音規制法等の関係法令の許容騒音値以下とするように措置を検討する。

第２節　防振

設備機器等の振動が、伝搬により居室等に影響を与えることのないように、振動の振幅を抑制する等、適切な防振措置を検討する

第６章　寒冷地及び多雪地対策

第１節　基本事項

寒冷地及び多雪地対策は、施設の立地、気象条件等を考慮し、凍結防止対策及び積雪対策を講ずる。

第２節　凍結防止対策

寒冷地においては、気温、風向、風速等の気象条件を考慮し、設備機器、配管等が凍結により破損しないように凍結防止対策を講ずる。また、埋設配管、桝等は、凍結深度以下に埋設するとともに凍上対策を検討する。

第３節　雪害対策

多雪地においては、降雪量、風向等の気象条件を考慮し、積雪による被害が生じないように雪害対策を検討する。

第４節　融雪装置

融雪装置の採用は、降雪量、気温等の気象条件等を考慮して決定する。

第７章　水損対策

電気室、電算機室、通信機械室、重要品保管庫等、水損により行政機能等に著しい悪影響を及ぼす室には、水系配管を行わない。

なお、やむを得ず水系配管を行う場合は、水損対策を講ずる。