第２節　引込み

構内への電力及び通信線路の引込みは、電気事業者及び電気通信事業者と協議の上、引込み位置、引込み方法等を選定する。

第３節　地中管路

(1)　ケーブル等を保護する管路は、線路の重要度、埋設場所の状況等に応じて選定する。

(2)　建物内への地中引込管路は、建物への浸水防止並びに地震及び不等沈下によるせん断への対策を考慮して選定する。

(3)　経路は、将来の増築等による支障がないように考慮して選定する。

第４節　ハンドホール及びマンホール

(1)　地中管路には、適切な箇所にハンドホール又はマンホールを配置する。

(2)　ハンドホール又はマンホールは、必要な大きさ、設置位置を考慮した強度等を有するものを選定する。

第５節　ケーブル

構内線路に用いるケーブルは、使用電圧、用途等に適した種別を選定して設置状況に応じた許容電流及び許容される電圧降下に対して十分なものを選定する。

第６節　外灯

外灯は、夜間の通行及び防犯上で有効な箇所に配置する。

第７節　自然エネルギー利用機器

太陽光、風力等の自然エネルギーを利用する外灯等の機器は、自然エネルギーが有効に利用できるように考慮して選定する。

第３編　通信・情報設備

第１章　構内情報通信網設備

第１節　基本事項

(1)　構内情報通信網設備は、必要な業務システムの利用形態を把握し、ネットワークの要件を適切に設定するものとする。

(2)　構内情報通信網設備の機器及びネットワークは、内部及び外部からの不正アクセスへの対策を考慮し、適切な信頼性を有するものとする。

第２節　ネットワーク機器等

(1)　ネットワーク機器の能力及び機能は、ネットワーク全体に要求される仕様を満足するものとする。

(2)　ネットワークの停止にともない業務に重大な影響を与える場合は、ネットワークの機器及び電源の冗長化等の対策を講ずる。

第３節　ネットワーク及びインタフェースの設計

(1)　ネットワークは、将来のトラフィックの予測に基づいた帯域を確保し、信頼性の向上が図られるものとする。

(2)　インタフェースは、ネットワーク機器等の帯域に対して余裕のあるものとし、将来の拡張性等を考慮して選定する。

第４節　通信情報機器室の環境及び機器の配置

(1)　通信情報機器室は、津波・洪水等による水害、粉塵、騒音等に対して適切な対策を行うものとする。

(2)　機器の配置は、メンテナンスに必要な保守スペース、将来用の増設スペース及び更新時における機器の搬出入ルートが確保できるものとする。

第２章　構内交換設備

第１節　基本事項

構内交換設備は、必要な通信機能を確保できるものとする。

第２節　交換装置

交換装置は、入居官署と協議の上、必要な内線数及び外線数を有するものとする。

第３節　電話機等

電話機、端末機器等は、業務内容及び執務環境に応じた機能等を有するものとする。

第４節　配線

配線は、通話信号を有効に伝送することができるものとする。

第５節　交換機室の環境及び機器の配置

(1)　交換機室は、振動及び騒音の影響が少なく、津波、洪水等により浸水しない位置に設けることとし、粉塵、騒音等に対して適切な対策を行うものとする。

(2)　交換機の配置は、メンテナンスに必要な保守スペース、将来用の増設スペース及び更新時における機器の搬出入ルートが確保できるものとする。

第３章　情報表示設備

第１節　基本事項

(1)　情報表示設備は、提供する情報に応じたシステムとし、施設利用者が必要な情報を適切に得られるものとする。

(2)　情報表示盤等は、視認距離、周囲の明るさ、日射等の設置環境を考慮して、配置する。

第２節　機器

(1)　マルチサイン装置は、表示内容、設置環境等を考慮して選定する。

(2)　出退表示装置は、情報の更新、拡張性及び操作性を考慮して選定する。