(6) 同一の階においては、施設利用者が通行する部分に段差を設けない。やむを得ず段差が生じる場合は、設備関係諸室等に生じる場合を除き、傾斜路を設置するなど、安全かつ円滑に移動できるよう措置を講ずる。
(7) 各室等の利用形態及び面積を考慮し、圧迫感を与えないよう天井高さを設定する。滞在時間の長い事務室等の天井高さは2.6m以上とする。

2.5 外壁・屋根

2.5.1 基本的性能に関する基本事項

(1) 外観及びこれを形成する材料、色彩、詳細等は、施設に求められる地域性に関する性能及び景観性に関する性能の水準が確保できるよう、施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性に配慮するとともに、周辺環境との調和が図られたものとする。
(2) 施設に求められる環境保全性に関する性能の水準が確保できるよう、日射の反射による周辺環境への影響をできる限り小さくするため、必要に応じて屋根面等の角度の設定、材料の選定等により反射防止の措置を講ずる。
(3) 施設に求められる環境保全性に関する性能及び各室等に求められる熱環境に関する性能の水準が確保できるよう、地域の気候その他の立地条件及び各室等の利用形態を考慮し、外壁及び屋根の断熱性を確保する。
(4) 各室等に求められる耐火に関する性能の水準が確保できるよう、外壁等の構造を計画し、その材料を選定する。なお、各室等に求められる性能の水準が異なる場合は、外壁全体として合理的なものとなるよう計画する。
(5) 各室等に求められる対浸水に関する性能及び対津波に関する性能の水準が確保できるよう、想定される水害による水位より低い階に配置する室等において内部への浸水の防止を考慮する必要がある場合は、対象部分の外壁について必要となる防水性及び止水性を確保する。なお、その際、外壁全体として合理的なものとなるよう計画する。
(6) 屋根ふき材及び外装材は、施設に求められる耐風に関する性能の水準が確保できるよう、暴風による風圧力及び影響を無視できない振動に対して構造耐力上の安全性を確保したものとする。
(7) 屋根、庇等は、施設に求められる耐雪・耐寒に関する性能の水準が確保できるよう、雪が堆積しにくい形状か、又は雪が堆積しても自然落下しにくい形状とするなど、落雪の危険の防止を考慮したものとする。
(8) 施設に求められる移動に関する性能の水準が確保できるよう、歩行者等が通行する場所に衝突のおそれのある突出部を設けない。
(9) 施設に求められる耐久性に関する性能の水準が確保できるよう、地域の気候その他の立地条件及び想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩みを生じないものとする。特に、塩害、凍害、強い日射等を受ける可能性がある場合は、これらに対する対策を考慮したものとする。また、建物の規模及び構造、部分的な更新の容易さ等を考慮した合理的な耐久性が確保されたものとする。

(10) 施設に求められる作業性に関する性能の水準が確保できるよう、外装は、地域の気候その他の立地条件及び想定される通常の使用条件において、汚れにくいか、又は汚れても目立ちにくい材料、色彩、詳細等とする。また、高所の清掃、点検・保守等に必要となる作業用設備を設置する。

2.5.2　防水・排水に関する事項

(1) 屋上の防水は、屋上の利用形態及び維持管理の方法並びに建物の規模及び構造、防水面の面積等を考慮し、想定される通常の使用条件において、容易に防水性能の劣化が生じないものとする。

(2) 屋根、庇等は、水が溜まりにくい形状とし、排水の方向、勾配等を適切に計画する。

(3) 施設が立地する地域の降雨量を考慮し、十分な排水能力が確保できるよう、ルーフドレン、雨水排水管等を設置する。寒冷地の縦樋は、屋内に設けることとし、やむを得ず屋外に設ける場合は凍結を防止するための措置を講ずる。

(4) 屋根及び庇については、歩行者が通行する場所に水はねが生じないよう、傾斜方向並びに軒樋及び縦樋等の経路を設定する。

(5) 地下水位を考慮し、必要な防水処理、適切な排水経路の確保等により、地下階に配置する室等の使用に支障となる浸水の防止を図る。

2.5.3　屋上に関する事項

(1) 屋上の利用形態及び維持管理の方法を考慮し、屋上への適切な動線の確保、屋上の手すりの設置等の必要となる安全対策を講ずる。

(2) 屋上緑化を行う場合は、できる限り、維持管理が容易で、施設利用者の心理的な快適性を考慮した位置に行う。

(3) 屋上緑化を行う場合は、その目的、構造体への負荷、維持管理の負担等を総合的に勘案し、経済合理性が確保されるよう、植栽の種類及び植栽基盤を選定する。

(4) 屋上緑化を行う場合は、生育条件、維持管理の負担その他の植栽の特性を考慮し、持続的な維持管理が可能な植栽の種類を選定する。また、生育に必要となる環境を確保し、持続的に維持管理が可能なよう、植栽基盤及びかん水の方法を選定する。

2.6　内装

2.6.1　基本的性能に関する基本事項

(1) 玄関ホール等の施設利用者の目に触れる機会が多い室等の内装の材料、色彩、詳細等は、施設に求められる地域性に関する性能の水準が確保できるよう、施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性に配慮したものとする。

(2) 施設に求められる環境保全性に関する性能及び各室等に求められる熱環境に関する性能の水準が確保できるよう、屋外のほか隣接室から受ける熱負荷の低減を考慮し、屋根及び屋外に面する壁のほか、倉庫等の冷暖房を行わない室の上階の床、寒冷地の風除室に面する壁及び上階の床等についても必要となる断熱性を確保する。

(3) 各室等に求められる耐火に関する性能の水準が確保できるよう、防火区画を構成する床及び壁の構造を計画し、それらの材料を選定する。