CCTP - ELECTRICITE LOGEMENTS

Article 1 - Logements

Remplacement du tableau de chaque logement par un tableau conforme avec interrupteurs différentiels 30 mA. Coupure limitée à une demi-journée par logement.

Article 2 - Parties communes

Remplacement de l'éclairage des cages d'escalier par des hublots LED à détection.