CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - LOT UNIQUE ELECTRICITE

Article 1 - Généralités

Les installations respectent la norme NF C 15-100 et le règlement de sécurité contre l'incendie des ERP de type R. Le collège reste en activité : les coupures sont programmées le mercredi après-midi.

Article 2 - Eclairage

Remplacement de 310 luminaires par des luminaires LED avec gradation automatique selon l'apport de lumière du jour.

Article 3 - Courants faibles

Reprise du câblage informatique des salles de technologie en catégorie 6A. Interface avec le prestataire informatique du Département pour le brassage.