CCTP - LOT N°2 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Article 1 - Objet

Remplacement du SSI de catégorie A. L'ancien système reste en service jusqu'à la réception du nouveau.

Article 2 - Interfaces

Les asservissements des portes coupe-feu sont réalisés en coordination avec le lot 3 (contrôle d'accès).