

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер -

заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Н.Ф. Низамов *Н.Ф. Низамов*
«14» 105 2015 г.

Извещение об изменении №1

Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» ИС-6-2014

Основание для внесения изменения: Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.12.2014 N 1101н.

Содержание изменения: актуализация раздела инструкции с учетом выполнения требований Правил охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

№ раздела № пункта	Прежняя редакция	Новая редакция
Раздел 11 Пункт 11.1	В случае возникновения опасной ситуации (загазованности, пожара, аварии и т.п.) все огневые работы на территории взрывоопасного, взрывопожароопасного производственного объекта немедленно прекращаются.	В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.

Начальник ОВПО

А.К. Стефаненко

Заместитель главного инженера – начальник ООТ администрации

В.И. Морозов