

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 66 Gävle Tfn 010-615 60 00	Armaturförteckning			Dokument nummer Bilaga 1	Sida/Sidor 1/3
	Teknikområde El- och telesystem			Handläggare	
	Uppdrag LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025			Datum 2024-08-12	Uppdragsnummer
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Ändrings datum	
	Bild	Beteckning	Fabrikat / Typ	Bestyckning	Montering / Anmärkning
	L1	SG Armaturen View vit E-nr. 75 038 83 eller likvärdig.	LED 14W 910lm 3000K	Mont. på vägg. LGH WC-Dusch	
	L2	SG Armaturen View svart E-nr. 75 038 86 eller likvärdig.	LED 14W 710lm 3000K	Mont. på vägg. Personal WC / RWC-D	
	L3	SG Armaturen Orion vit E-nr. 75 035 00 eller likvärdig.	LED 19W 1350lm 3000K	Mont. dikt tak. WC, RWC	
	L4	SG Armaturen Disc 290 E-nr. 75 054 74 eller likvärdig.	LED 17W 1990lm 3000K	Mont. dikt tak LGH Hall / Kök	
	L5	SG Armaturen Disc 480 E-nr. 75 054 53 Bakkantsdimmer eller likvärdig.	LED 36W 3560lm 3000K	Mont. dikt tak LGH / Allrum Push dimmer	
	L6	Hide-A-Lite 1202 Smart E-nr. 74 704 67 eller likvärdig.	LED 3,5W 300lm 3000K	Infälld underskåpsarmatur.	
	L7	Hide-A-Lite Indicate Multi grå E-nr. 77 014 91 eller likvärdig.	LED 2W 25lm 3000K	Nattbelysning. Mont. infälld i vägg. 200 ÖFG.	
	L8	Glamox D35-R180 Art. nr: D35530631 Ljusreglerad, DALI eller likvärdig.	LED 10W 1001lm 3000K	Dagbelysning korridor. Infälld i undertak.	

 Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 66 Gävle Tfn 010-615 60 00	Armaturförteckning			Dokument nummer Bilaga 1	Sida/Sidor 2/3
	Teknikområde El- och telesystem			Handläggare	
	Uppdrag LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025			Datum 2024-08-12	Uppdragsnummer
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Ändrings datum	
				Bet.	
Bild	Beteckning	Fabrikat / Typ	Bestyckning	Montering / Anmärkning	Rev.
	L9	Glamox A51-R600/C530 LED 2100 DALI 830 LI Ljusreglerad, DALI eller likvärdig.	LED 20W 2023lm 3000K	Gemensamhetsutrymme Infälld i undertak.	
	L10	SG Armaturen Wave 900 vit, sensor E-nr. 70 111 98 eller likvärdig.	LED 31W 4000lm 3000K	Mont. Dikt tak. UC, Städ, Fläktrum	
	L10a	SG Armaturen Wave 1200 vit, sensor E-nr. 70 145 83	LED 42W 5280lm 3000K	Med. förråd	
	L11	SG Armaturen Spike Grafit m/ uttag eller likvärdig.	LED 10W 880lm 3000K	Mont. på vägg. LGH uteplats	
	L11a	SG Armaturen Spike Grafit eller likvärdig.	LED 10W 880lm 3000K	Mont. på vägg. Gemensam uteplats, fasad	
	L12	SG Armaturen Disc 290 E-nr. 75 054 77 eller likvärdig.	LED 17W 1990lm 3000K	Mont. dikt tak. Tvättstuga Inbyggd sensor	
	L13	Glamox C95-PC525 GR LED 2800 DALI 830 PRE C2 OPLjusreglerad, DALI eller likvärdig.	LED 23W 2721lm 3000K	Gemensamhetsutrymme Pendlad	
	L14	Designlight Downlight P-402MW E-nr. 74 682 30 eller likvärdig.	LED 8W 584lm 3000K	Mont. skämtak entré	

RAMBOLL Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 66 Gävle Tfn 010-615 60 00	Armaturförteckning			Dokument nummer Bilaga 1	Sida/Sidor 3/3
	Teknikområde El- och telesystem			Handläggare	
	Uppdrag LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025			Datum 2024-08-12	Uppdragsnummer
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Ändrings datum	
	Bild	Beteckning	Fabrikat / Typ	Bestyckning	Montering / Anmärkning
	N1	Effekta Mizar E-nr. 73 408 08 eller likvärdig.	LED NiHM 60 min	Läsavstånd 25m Automatisk test av ljuskälla, laddning och batteri.	
	N2	Effekta Mizar E-nr. 73 408 09 eller likvärdig.	LED Nihm 60 min	Läsavstånd 33m Automatisk test av ljuskälla, laddning och batteri.	
	N3	Effekta LedSpot II E-nr. 73 435 25 eller likvärdig.	LED NiHM 60 min	Automatisk test av ljuskälla, laddning och batteri. Korridor	
	N4	Effekta LedSpot II E-nr. 73 435 26 eller likvärdig.	LED NiHM 60 min	Automatisk test av ljuskälla, laddning och batteri. Öppenyta	
	S1	SG Armaturen Place Svart eller likvärdig.	LED 21W 4000K	Se Situationsplan för omfattning/placering. Monteras på stolpe: 4m inkl. fundament.	
	P1	SG Armaturen Cirle Led Pollare eller likvärdig. E-nr. 7748228	LED 16W 3000K	Se Situationsplan för omfattning/placering. Monteras med fundament	