

Benämningsstandard

För programmering i Multiaccess 8




GAVLEGÅRDARNA

Innehåll

System.....	2
Centralenhet	2
Basenhet	3
Basenhet, dörr	3
Basenhet, utgång/ingång.....	3
Aptus485-bussenheter	4
Öppna, Låsa, Ringa, Boka.....	4
Koppla, reläkort	5
Bokning	6
Tidzoner	7
Standardtider.....	7
Standardtider för olika objekt	7
Behörigheter	8
Entreprenörsbehörigheter	8
Lägenhetsbehörigheter	9
Objekt.....	9
Kunder.....	9
Användare	10


System

Systemet benämns i likhet med följande exempel:



Centralenhet

I centralenhetens namnfält anger du om centralen är master (Master) eller slavcentral (Central). Därefter anges centralenhetens beteckning (=H4KXX) följt av områdesnummer, fastighetsnummer och adress, du kan med fördel skriva det faktiska numret i adressen där centralen är monterad. I slutet av centralenhetens namn kan du, för att få en bättre översikt i trädstrukturen, ange om centralen har bokning aktiverat (Bokning) eller om den hanterar porttelefoner (Tele). Fältet "Kommentar" bör användas till att ange centralenhetens placering. Skriv i likhet med följande exempel:



Basenhet

Basenhet, dörr

Dörrens namn används bland annat i händelsehanteringen för läsare knutna till aktuell dörr. Det är därför väldigt viktigt att det enkelt går att förstå från vilken dörr händelsen kommer. Lika viktigt är det att kunna förstå i tidzonsbilden vilken dörr det är man skall välja. Dörrmiljöns beteckning förkortas (från =H4BXX0Y) till **(BXX0Y)**, där XX visar vilken centralenhet dörren tillhör och Y är dörrens nummer, i Multiaccess för att lämna mer plats åt adressuppgifter i namnfältet. Gatunamn bör också förkortas, för att underlätta vid benämning av övriga enheter i systemet. En dörr med porttelefon skall ha samtalstiden ställd till 1 minut. Skriv i likhet med följande exempel:



Basenhet, utgång/ingång


När ingångar och utgångar som hör till basenheten används så ska beteckningen se ut enligt nedan. I exemplet så finns det en öppn knapp på ingång 2 i centralenheten =H4K01, och en låsöppningsutgång på utgång 1.



Aptus485-bussenheter

Öppna, Låsa, Ringa, Boka

Dessa enheter tillhör en dörrmiljö och får samma benämning som dörren de är kopplade till under basenheten. Namnet skall föregås av produktens namn med versaler. Även resurserna läsare, display och panel bör benämnas enligt exemplet nedan eftersom de syns i händelseloggen.




Koppla, reläkort

Dessa enheter tillhör centralenheten. I exemplet nedan så visas den andra IO-enheten på centralen, och den får därför beteckningen =H4K01:2, vilket vi förkortar till **(K01:2)** i Multiaccess Styra.

Beteckningen på ingången för armbågskontakten (ABK) i exemplet nedan visar att detta är första ingången på den andra IO-enheten på centralenheten =H4K01. Beteckningen på utgången för dörrautomatiken (DA) visar att det är andra utgången på andra IO-enheten på första centralenheten.



Reläkortet benämns på ett liknande sätt:



Bokning

Fältet Displaytext under Bokning utgör den första komponenten i bokningsobjektens namn i hyresgästernas webbbookningsvy, därför ska bokningsobjektens adress stå i detta fält. Automatisk utloggning ska vara ställd till 45 sekunder.

Bokning ✕	
Automatisk utloggning efter (s)	45
Primärt språk	Svenska
Sekundärt språk	Engelska
Tillåt bokning via webb	✕
Ledtext välj typ (Svenska)	Vad skall bokas?
Displaytext (Svenska)	Barnstugevägen 3

Bokningstypen ska beskriva vilken typ av bokningsobjekt det handlar om, t.ex. tvättstuga eller lokal.

Tvättstuga ✕	
Namn	Tvättstuga
Typ	Bokningstyp
Rubrik för gruppval (Svenska)	Vad skall bokas
Displaytext (Svenska)	Tvättstuga

Displaytexten under bokningsgruppen är den andra komponenten i bokningsobjektets namn i webbbookningsvyn. Om det finns flera tvättstugor på adressen måste det där tydligt framgå vilken tvättstuga det handlar om. Kategori ska väljas så att sorteringen blir korrekt i Hantera. Grupp-bokstav är F för Fintvättstuga och G för Grovtvätt.

Barnstugevägen 3 Fintvätt ✕	
Namn	Barnstugevägen 3 Fintvätt
Typ	Bokningsgrupp
Kategori	Tvätt
Summa-id	0
Grupp-bokstav	F
Överbokning efter (m)	60
Dagar bokning är möjlig	183
Dagar bokning är garanterad	7
Sista timmen	
Tillåt avboka innevarande pass	
Begränsa boka innevarande	
Spärra avbokning innan passtart (h)	0
Displaytext (Svenska)	Barnstugev. 3 Fintvätt
Displaytext (Engelska)	Barnstugev. 3 Delicate laundry

Tidzoner

Det är oftast till stor fördel att skapa egna tidzoner för respektive dörr. På så sätt kan enskilda dörrar lättare knytas till behörigheterna i behörighetsbilden. För att skapandet av behörigheter sedan skall bli så enkelt som möjligt, skall man självfallet fortsätta hålla namnstrukturen även i tidzonsbilden.

I de fall där det behövs fler tidzoner för samma dörr p.g.a. olika tillträdestider, eller styrning av olika funktioner, kan man med fördel ange tidsintervallet (t.ex. 06.00-22.00) eller den avvikande funktionen sist i namnet. Tidzonerna namnges i likhet med följande exempel:



Standardtider

Tidzoner där tider inte har angetts ska gälla Må-Sö 24 timmar. Där det ska vara begränsad access ska det framgå i namnet som ett tillägg i slutet på namnet. Alla tider utom av Gavlegårdarna bestämd standard ska undvikas om det inte krävs för verksamhet/funktion i anläggning.

En tidzon som ska gälla Må-Sö 24 timmar ska benämnas, "2032-1 Almv. 1A Entré Gata". Dagtid Mån-Fre 06-17 ska anges som "2032-1 Almv. 1A Entré Dagtid". Övriga ej standard tillträdestider ska anges med förklarande text, t.ex. "2032-1 Almv. 1A Entré (Må-On 18-21)".

Standardtider för olika objekt

Dagtid – Må-Fr 06-17

Återvinningsrum Må-Sö 24 timmar

Cykelrum Må-Sö 24 timmar

Förråd/källarutrymmen – Må-Sö 06-22

Tvättutrymmen – Må-Sö 06-23 (separat utrymme, eller externa hg)

Porttele ringa med snabbval – Må-Sö 06-22 (övrig tid telefonnummer)

Fintvätt

4 pass - Må-Sö 07-10, 10-14, 14-18, 18-22 (fristående 22-01)

Framtida pass: 1

Pass/mån: 5

Pass förfaller: Ja, efter 60 min

Avboka påbörjat pass: Nej

Grovtvätt

2 pass Må-Sö 08-14 , 14 -22

Framtida pass: 2

Pass/mån: 2

Pass förfaller: Nej

Avboka påbörjat pass: Nej

Då det förekommer att specialtider ska användas för att funktion/verksamhet ska fungera ska detta beskrivas med namngivningen i tidzonerna och stämmas av med beställare och/eller förvaltare.

Behörigheter

Entreprenörsbehörigheter

Idag har Gavlegårdarna en standard vad gäller behörigheter för att på ett strukturerat sätt hantera och knyta olika kategorier till vad de ska åtkomst till och dessa är uppdelade i entreprenörs- och lägenhetsbehörighet.

Där det är nyckelfritt boende ska endast Huvudnyckel-Område-XXXX och Huvudnyckel-Område-XXXX-Dagtid ha access till lägenhetsknutna resurser (lägenhet, förråd, postbox).

Där det finns avstängning för t.ex. vatten, el i ett lägenhetsförråd finns det en lista som beskriver vilka resurser som maskinistbehörigheter ska ha access till. Kontakta kund för aktuell lista.

Entreprenörsbehörigheter	Exempel
Huvudnyckel-Stadsdel-Område	Huvudnyckel-Brynäs-1001
Huvudnyckel-Stadsdel-Område-Dagtid	Huvudnyckel-Brynäs-1001-Dagtid
Maskinist-Stadsdel	Maskinist-Brynäs
Maskinist-Stadsdel-Dagtid	Maskinist-Brynäs-Dagtid
Maskinist-Stadsdel-Område	Maskinist-Brynäs-1001
Maskinist-Stadsdel-Område-Dagtid	Maskinist-Brynäs-1001-Dagtid
Post-Stadsdel	Post-Brynäs
Post-Stadsdel-Dagtid	Post-Brynäs-Dagtid
Post-Stadsdel-Område	Post-Brynäs-1001
Post-Stadsdel-Område-Dagtid	Post-Brynäs-1001-Dagtid
Återvinningsrum-Stadsdel	Återvinningsrum-Brynäs
Återvinningsrum-Stadsdel-Område	Återvinningsrum-Brynäs-1001

Lägenhetsbehörigheter

I en lägenhetsbehörighet ska alla resurser ingå som hyresgästen ska ha access till. Fintvättstuga och grovtvätt, återvinningsrum, cykelrum m.m. Begränsade behörigheter ska endast ha access till dörrar för att komma till sin lägenhet (oftast endast trapphusentrén).

Det förekommer att det finns utrymmen där endast ett urval av hyresgästerna ska ha tillträde. I fall där detta förekommer ska detta gås igenom med beställaren och godkännas av densamma.

Benämning

Område-fastighet-ingång-lägenhet

1001-001-01-0001-Standard

1001-001-01-0001-Begränsad

Objekt

Varje objekt ska döpas enligt kundens objektsnummer för att hyresgästlistan ska kunna skickas ut till Multiaccess från Passad på ett korrekt vis. Namnet på objektets porttelefonbehörighet måste även innehålla texten "Porttele".

Namn		2032-004-01-0001
Typ		Objekt
Anropskod		0001
Svarsapparatadress		
Adress		Almvägen 33 A Välj
Våning		0
Våningstext		bv
Lägenhetsnummer		0001

Porttelefonbehörigheter
Besöksbehörigheter
Doorman-lås
Reläer
Displayer


Behörighet	Visa boendenamn
2032-004-01-Porttele Almvägen 33A	×

Kunder

Kunden döps exakt likadant som objektet som knyts till kunden. Boendenamn och telefonnummer kommer från Passad och kommer att skrivas över vid den nattliga synkroniseringen.

Användare

Kort och taggar skall endast registreras i Passad och aldrig direkt i Multiaccess Styra. I de fall då en kod krävs för en speciell funktion så ska denna registreras under kunden "Kod" och benämnas med objektsnummer följt av kodens funktion. Enligt följande exempel:



The screenshot shows a user registration form in a web application. At the top, there is a yellow header bar with a lightbulb icon and the text "Kod - 4011-003-01-6001-Larmpåslag-Kod" followed by a close button (X). Below this, the form fields are as follows:

- Typ:** Användare
- Kund:** Kod (with a red "Välj" button next to it)
- Nyckelmärkning:** (empty field)
- Namn:** 4011-003-01-6001-Larmpåslag-Kod
- Kort:** (empty field)
- Kod:** 0
- Spärrad:** (checkbox, unchecked)
- Begränsad loggning:** (checkbox, unchecked)
- Starttid:** (empty field)
- Stopptid:** (empty field)
- Skapad:** 2020-05-12 07:48:53 (with a close button X)

Below the form fields, there is a section titled "Behörigheter" with a sub-tab "Fritextfält". This section contains a table with three columns: "Behörighet", "Spärrad", and "Starttid".

Behörighet	Spärrad	Starttid
4011-003-01-6001-Larmpåslag-Kod		