

ANVISNINGAR FÖR INMÄTNING SAMT UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

Underlag för relationshandlingar ska vara utfört i koordinatsystem Sweref 99 1630 samt höjdsystem RH2000.

Underlag för relationshandlingar ska innehålla:

1. Fotodokumentation
2. Inmättningsfil i filformat PXY utifrån Nybro Energis kodlista.
3. Förteckning med inmätta VA-anordningar enligt bifogad mall i Excel-format.
4. DWG-fil med ledningar och anläggningsdelar utifrån nedan ställda krav.

1. Fotodokumentation

- Alla anläggningsdelar ventiler, brunnar med mera, ska fotodokumenteras innan återfyllning.
- Varje foto ska förses med angivande av tid och plats för fotot.

2. Inmätningar och inmättningsfil

Inmätningar ska utföras enligt Nybro Energis kodlista. Kodlistan bifogas i filformat PXY.

Entreprenören svarar för upprättande av fullständigt inmättningsunderlag för i entreprenaden ingående Va-anläggningar (brytpunkter, brunnar, ventiler, ledningar o d).

Ledningar ska mätas in minst var 20:e meter innan överfyllnad och vara koordinatsatta i x, y och z där z avser vattengång.

VA-anordningar ska mätas in och vara koordinatsatta i x och y, samt z för både vattengång och lockhöjd.

3. Förteckning med VA-anordningar

Samtliga inmätta VA-anordningar ska förtecknas i ett Excel-dokument.

Dokumentet ska vara uppställt med kolumner och ifyllt enligt nedan exempel.

Pkt ID	Pkt Kod	Beskrivning	X-koordinat	Y-koordinat	Z-koordinat (Vattengång)	Z-koordinat (Lockhöjd)
1	STB	Spillvatten tillsynsbrunn	6311078.6852	118132.2053	89.67	91.67

4 DWG-fil

Allmänt

- Ledningar ska vara koordinatsatta i x, y och z där z avser vattengång.
- Anläggningsdelar ska vara koordinatsatta i x, y och z där z avser vattengång.
- Ledningar och anläggningsdelar ska vara ihop knutna ("snappade").
- Alla ledningar ska ha geometriska punktobjekt knutna till sig, t.ex. en brunn, avgrening eller punkt på ledning.

Princip för namngivning av lagernamn i dwg-fil.

Självfallsledningar:

FUNKTIONSTYP – DY – DI – RÖRMATERIAL – RINGSTYVHET

Ex: S_160_148_PP_SN8.

Tryckledningar:

FUNKTIONSTYP – DY – DI – RÖRMATERIAL – SDR NR. – TRYCKKLASS.

Ex: V_110_102.2_PE100_SDR17_PN10

VA-anordningar:

FUNKTIONSTYP – DIMENSION – MATERIAL

Ex: STB_600_PP

Exempel

