

TECKENFÖRKLARING

- VÄG/GATA  
NY DAGVLEDNING  
NY SPILLVLEDNING  
NY VATTENLEDNING

- NY BRUNN FÖR DAGVATTEN OCH SPILLVATTEN  
NY AVSTÄNGNINGSVENTIL FÖR VATTEN  
NY BRANDPOST

ANMÄRKNING:

OM INGET ANNAT ANGES SKA SERVISLEDNING  
UTANFÖR FASTIGHETGRÄNS FÖR VATTEN VARA  
DIM32 PE100 RC SDR11,  
SPILLVATTEN DIM110 PVC SN8  
OCH DAGVATTEN DIM160 PVC SN8.

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 991630  
HÖJD: RH2000

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
|-----|-----|-----------------|------|-------|
|-----|-----|-----------------|------|-------|

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HORNSGATAN  
NYBRÖ



PROJEKTBYGGAREN

|                                                           |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UPPDRAG NR<br>8524.006                                    | RITAD AV<br>I. PÅLSSON<br>TEL: | HANDLÄGGARE<br>J. WIJK<br>TEL: |
| DATUM<br>2025-02-10                                       | ANSVARIG<br>J. WIJK            |                                |
| SANERING AV VA-LEDNINGAR SAMT EL- OCH<br>BELYSNINGSKABLAR |                                |                                |
| PROFIL                                                    |                                |                                |
| SKALA (A1/A3)                                             | NUMMER                         | BET                            |
| L=1:200, H=1:100                                          | R-51-2Q-002                    |                                |

PROFIL: Hornsgatan  
LÄNGDSKALA 1:200  
HÖJDSKALA 1:100

|              |                                    |                 |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| LÄNGDMÄTNING |                                    |                 |
| MARKSLAG     | ASFALT                             |                 |
| PLANRITNING  | R-51-1-002                         | R-51-1-003      |
| TYPSEKTION   | R-51-N-001<br>V110 PE100 RC SDR 17 |                 |
| VATTEN       | MATERIAL & DIM I MM                |                 |
|              | VATTENGÅNG                         |                 |
|              | NIVÅ                               | 84.61<br>84.61  |
| DAGVATTEN    | MATERIAL & DIM I MM                | D573/497 PP SN8 |
|              | LUTNING I ‰                        | 5.1‰ 5.0‰       |
|              | VATTENGÅNG                         |                 |
|              | NIVÅ                               | 84.87<br>84.87  |
| SPILLVATTEN  | MATERIAL & DIM I MM                | S250 PP SN8     |
|              | LUTNING I ‰                        | 5.0‰ 5.0‰       |
|              | VATTENGÅNG                         |                 |
|              | NIVÅ                               | 84.29<br>84.29  |

