

TECKENFÖRKLARING

- VÄG/GATA
- NY DAGVLEDNING
- NY SPILLVLEDNING
- NY VATTENLEDNING

- NY BRUNN FÖR DAGVATTEN OCH SPILLVATTEN
- NY AVSTÄNGNINGSVENTIL FÖR VATTEN
- NY BRANDPOST

ANMÄRKNING:

OM INGET ANNAT ANGES SKA SERVISLEDNING
UTANFÖR FASTIGHETGRÄNS FÖR VATTEN VARA
DIM32 PE100 RC SDR11,
SPILLVATTEN DIM110 PVC SN8
OCH DAGVATTEN DIM160 PVC SN8.

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 991630
HÖJD: RH2000

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
HORNSGATAN NYBRÖ				
 NYBRÖ ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>				
PROJEKTBYGGAREN				
UPPDRAG NR 8524.006	RITAD AV I. PÅLSSON TEL:	HANDLÄGGARE J. WIJK TEL:		
DATUM 2025-02-10	ANSVARIG J. WIJK			
SANERING AV VA-LEDNINGAR SAMT EL- OCH BELYSNINGSKABLAR				
PROFIL				
SKALA (A1/A3)	NUMMER	BET		
L=1:200, H=1:100	R-51-2Q-004			

PROFIL: Hornsgatan
LÄNGDSKALA 1:200
HÖJDSKALA 1:100

LÄNGDMÄTNING											
MARKSLAG	ASFALT										
PLANRITNING											
TYPSEKTION	R-51-1-004					R-51-N-001			R-51-1-005		
VATTEN	MATERIAL & DIM I MM	V110 PE100 RC SDR 17									
	VATTENGÅNG NIVÅ		85.56	85.56	85.56	85.56					
DAGVATTEN	MATERIAL & DIM I MM	D573/497 PP SN8					D315 PP SN8				
	LUTNING I ‰	5.0‰					7.0‰				
	VATTENGÅNG NIVÅ		85.82	85.82							
SPILLVATTEN	MATERIAL & DIM I MM	S250 PP SN8					S200 PP SN8				
	LUTNING I ‰	5.0‰					7.0‰				
	VATTENGÅNG NIVÅ		85.24	85.24							

