



FÖRTECKNING STÅLDÖRRAR																		
Littera	Dörrtyp	Slagning	Antal	Rum	Öppningsmått		Väggjocklek	Karmtyp	Ytbehandling dörrblad	Tröskel	Lås				Trycke/Dragehandtag	Kantregel/Spanjolett	Magnetkontakt	Dörrstängare
					Bredd	Höjd					Låshus	Slutbleck	Behör	Utrymningsbehör				
SD10a	Y10	V	1	1025 KÖK	1010	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 722-50	ASSA 1487	ASSA 2356	ASSA 179A	ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	
1																		
SD11a	Y10	V	1	1045 ELRUM	1110	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
SD11a	Y10	V	1	1046 TEKNIK KYLA	1110	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
2																		
SD15a	Y10	H	1	1044 AVFALLSRUM	1510	2210	329	21	RAL 7033	TRÖSKELPLATTA AV STÅL	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396		ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
SD15a	Y10	V	1	1044 AVFALLSRUM	1510	2210	329	21	RAL 7033	TRÖSKELPLATTA AV STÅL	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396		ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
2																		
SD15b	Y10	H	1	2001 FLÄKTRUM	1510	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396	SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
1																		
Grand total			6															

FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Antal beslag anges per dörrblad.
Alla mått i millimeter.
Yttermått på dörrar avser väggöppningsmått där förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes enligt gällande normer.

OBS!! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Ståldörrar av fabrikat Daloc eller likv.
Dörrtyp, ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.
Produktstandard för ståldörrar enl. EN 14351-1, EN 16034, SS-EN 14351-1:2006+A2:2016.

VÄRMEISOLERING
U-värde 1,8 W/m²K (Gäller utvändiga partier)

MATERIAL: KARM
Karm av stål. Typ enligt resp. littera.

MATERIAL: DÖRRBLAD
Dörrblad av stålplåt enligt fabr. standard.
Dörrar för utomhusbruk utförs i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik.

TRÖSKEL
Typ enligt respektive littera.

URTAG
Karmar förborras för infästning.
Täckproppar i kulör lika karm.

FÖRESKRIFTER

YTBEHANDLING/KULÖR
Ståldörrar med tillhörande karm lev. färdigmålad.
Kulör karm: Lika dörrblad
Kulör dörrblad: Enligt uppställning

GÅNGJÄRN
Enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek.

LÄSNING
Läschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålls av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

TRYCKE/DRAHANDTAG
Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering.
Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÄNGARE/DÖRRÖPPNARE
Erforderliga tillbehör för fästsättning skall ingå i leverans.
Kulör: Silver

ÖVRIGT
Karmar skall förses med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.
Där ej karmdjup överensstämmer med väggjocklek utföres salning av plåt.

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
DELPLANER A-40-1-511 -- 514

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

ANSÖKAN AV

T. BERGSTRÖM

ANSÖKNINGEN FRÅN

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMFÄTTE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ANFÖRSEL

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTÖRSNUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPRORSGRUPPNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71
MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00
TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSLAGS (RIT 2008)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

42 YTTERVÄGG

SPECIFIKATION

STÅLDÖRRAR

BYGGNADSTYP

UPPSTÄLLNING

SKALA

1:50

FORMAT

A1

BYGGNADSTYP

UPPSTÄLLNING

BYGGNADSTYP

A-42-0-021

