

ALLMÄNT	
LUFTMÄNGDER ANGIVNA I l/s	
A	AVLUFT
U	UTELUFT
F	FRÄNLUFT
T	TILLUFT
LA	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
KF	KANALFLÄKT
INKL	INKLÄDNAD AV KANAL

KANALTYP	
11	FÖRZINKAD STÅLPLÅT, TÄTHET C
14	KANALER AV STÅLPLÅT I VÄTSKETÄT UTFÖRANDE,

TILLUFTSDON/FRÅNLUFTSDON	
TD201	TAKDON, TILLUFT
TD801	TALLRIKSVENTIL, TILLUFTSDON
FD101	KONTROLLVENTIL
FD201	INFÄLLT TAKDON, FRÅNLUFT
FD301	TRÄDNÄTSGALLER, FRÅNLUFT
FD401	TRÄDNÄTSGALLER, CIRKULÄRT
IK201-1,-2,-3	IMKÅPA, KÖK
IK202	IMKÅPA, DIET
IK401	DISKÅPA, TUNNELDISK
IK402	DISKÅPA, GROVDISK
OD101/102	ÖVERLUFTSDON

UTELUFTS/AVLUFTSGALLER/HUVAR	
AD101	AVLUFTSVÄGGALLER
AD102	AVLUFTSVÄGGHUV
AD103	AVLUFTSVÄGGALLER
AD201	AVLUFTSHUV TAKPLACERAD FÖR LA01
UD101	UTELUFTSVÄGGALLER
UD102	UTELUFTSVÄGGHUV
UD201	UTELUFTSHUV TAKPLACERAD

LDV1	LUDDAMPARE, CIRKULÄR ANSLUTNING
LD201	REKTANGULÄR LUDDAMPARE MED INV. BAFFLAR
LD202	REKTANGULÄR LUDDAMPARE MED INV. BAFFLAR
LD501	FLEXIBEL KANALLUDDAMPARE
RL101	RENSLUCKA CIRKULÄR
RL102	RENSLUCKA REKTANGULÄR
SP101	VRIDSPJÄLL, MANUELLT
SP201	INJUSTERINGSPJÄLL TYP IRIS
SP401	REKTANGULÄR SPJÄLL, MANUELLT
SP701	CIRKULÄR SPJÄLL MED HYLLO FÖR MOTOR
SP702	REKTANGULÄRT SPJÄLL MED HYLLO FÖR MOTOR
SP8XX	SPJÄLL MED MOTOR

ISOLERING	
/K403	KONDENSISOLERING 30mm
/K405	KONDENSISOLERING 50mm
/K713	CELLGUMMI, ULTIMA 13 MM
/V315	VÄRMEISOLERING, 150mm

FORTS SE RITNING: V-57-1-154

KONNEKTIONS

1013 BUFFÉNUM
2xTD201-315-600+ALSd 250-315
8xFD101-160
215/215

1014 PASSAGE
TD201-125-600 +A
20/-

1016 RWC/DUSC
FD101 Ø160
-25

1017 OMKLÄDNING
TD201-200-600 +ALSd 160-200
55/-

1018 WC
FD101 Ø16
-25

1019 OMKLÄDNING
TD201-200-600 +ALSd 160-200
65/-

1020 WC
FD101 Ø16
-25

1021 TVÄTT
2xFD101 Ø160
-65

1022 PAUSRUM
2xTD201-200-600+ALSd 160-200
4xFD101-160
100/100

1023 ADMINISTRATION
1xTD201-200-600+ALSd 160-200
2xFD101-160
40/40

1024 PASSAGE
TD201-250-600 +ALSd 200-250
80/-

SEKTION

The top part of the diagram is a cross-section of a building, showing a gabled roof and a hatched foundation. Below this is an orientation diagram labeled 'ORIENTIERUNGSFIGUR'. It shows a layout of seven rooms labeled DEL 1 through DEL 7. DEL 1 is at the bottom left, DEL 2 is above it, and DEL 7 is above DEL 2. DEL 3 is to the right of DEL 2, DEL 4 is to the right of DEL 3, and DEL 6 is above DEL 4. DEL 5 is below DEL 4 and to the right of DEL 3. DEL 5 is shaded with diagonal lines. A compass rose is located at the bottom right, indicating North (N) is towards the top right.

ORIENTIERUNGSFIGUR

DEL 7

DEL 2

DEL 1

DEL 3

DEL 4

DEL 5

DEL 6

N

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING		
-		
DATUM 2024-12-20	GODKÄND AV DAVID N.BACKMAN	ÄNDRING -



ROBERTSFORS
KOMMUN

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRAALKÖK

UMRÄDE		ROBERTSFORS KOMMUN	
PROJEKTNUMMER	ADRESS		

-	YTTRE RINGVAGEN 4
DIARIENUMMER	FASTIGHET
-	FORDONET 1

DISCIPLIN	FÖRETAG
LE	NORCONSULT SVERIGE AB
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV

108 83 71	PLT
TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	DAVID NYMAN BACKMAN

BYGGNADSVÄRK		PLUSHÖJD (RH 2000)
-		+44,60, +45,07, +45,54 (F)
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE

1	3	DEL 4, 5
SYSTEM		
57 SAMMANSATT LUFTEBEHANDLING		

SPECIFIKATION		
DELPLAN		
RÄTNINGSKATEGORI	SKALA	FORMA

PLAN	1:50	A1
DOKUMENTNUMMER		ANDRI
V. E7. 1. 1E3		

FILNAMN: 08_M3_0000_075_00000725_C_ADDITIONAL\02_PING.UV_TO_MODEL\UNIMODS\IC_PLOTTED_2007_09_20_0140_0000000000.DAT11