

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER:
INFÄLLT MONTAGE PRIORITERAS DÄR BYGGNADS
KONSTRUKTIONEN TILLÅTER. VID UPL. MONTAGE FÖRLÄGGS
KABLAGE I EL-LIST
BRANDTÄTNING I SAMMA KLASS SOM VÄGGENS
BRANDKLASS.
HÖJD ANGES METER ÖFG.
STRÖMBRYTARE +10, UTTAG +0.3
HALOGENFRIT MATERIAL
KABEL 3G15
STRECKT AVSER BEFINTLIG
FYLLD SYMBOL I INFÄLL. EJ FYLLD = UTANFÄLLIGANDE.

2VÅGS UTTAG
 1VÅGS UTTAG
 STÅDUTTAG 1VÅGSUTTAG +0,9.
 2VÅGS UTTAG PLACERAS OVAN UNDER TAK
 CEE 3FAS 16A UTTAG +18
 3VÅGS UTTAG I FÖNSTERBANKSKANAL
 2POLIG SÄKERHETSBRYTARE
 3POLIG SÄKERHETSBRYTARE MED MÄRKSTRÖM
 2POLIG SÄKERHETSBRYTARE FÖR DÖRRAUTOMAT
 MONTERAS I ANSLUTNING TILL AUTOMATEN.
 1-VÅGS UTTAG PLACERAS I SKÅP FÖR
 GÖLVÄRMFÖRDELARE
 DÖRRAUTOMATIK
 ARMBÄGSKONTAKT, HÖJD CEE +0,8

- 1 KABLAR FÖRLÄGGS I KANALISATION I MARK/PLATTA
- 2 SPIRAKABEL MED UTTAG FÖR MATNING TILL
- 3 LADDVAGN. DOSA OVAN UNDERTAK
- 4 VÄGUTTAG PÅ DOSPLÅT PÅ KABELSTEGE FÖR
- 5 ANSLUTNING AV AKTIV SKYLT FÖR HÖRSLINGA.
- 6 ANSLUTNING FLÄKTLUFTVÄRME
- 7 MATNING TABLÅ FETTAVSKILJARE
- 8 MATNING SCHUNT
- 9 FRÄNLUFTSFLÄKT
- 10 MATNING KYLRUM. +1,7
- 11 INKOPPLING TRAFÖ FÖR BLANDARE. OVAN UNDERTAK
- 12 MATNING VÄRMEKABEL, PLACERING SAMORNAS
- 13 MATNING AVFROSTNING. +1,7
- 14 MONTERAS PÅ DOSPLÅT PÅ KABELSTEGE.
- 15 STRÖMFÖRSÖRJNING MANÖVERPANEL LJUD.
- 16 ANSLUTS TILL MP ENLIGT 664:0-1-512.
- 17 STRÖMFÖRSÖRJNING ANSLUTS TILL INBROTTSALARM-CENTRAL.

