

DOSOR OCH UTTAG SOM PLACERAS PÅ LEDNINGSSTEGE
MONTERAS PÅ STEGPLÅT.
RÖRELSEDETEKTORE OCH LARMDON MONTERAS 50mm
NEDAN TAKVINKEL DÄR EJ ANNAT ANGES.
GLASKROSSDETEKTOR MONTERAS DKT UNDER TAK RIKTADE
MOT FÖNSTERPARTI.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

 NÄTDEL INKL: BATTERIBACKUP

► **MAGNETKONTAKT**

 IR DETEKTOR

 IR DETEKTOR 360°

 AKUSTISK GLASKROSSDETEKTOR

⊗ INDIKERINGSLAMPA, MONTERAS OVAN DÖRRKARM

DIO DÖRR-/LARMNOD, MONTERAS OVAN UNDERTAK

KL KORTLÄSARE, MONTERAS +1200mm ÖM

● ÖPPNAKNAPP, MONTERAS +1200mm ÖG

 KARMÖVERFÖRING

◇ ELSLUTBLECK

-60/1- FLQQBR 1X2 + 2X2X0,22

-28/1- PTS-HF 2X2X0,6

1 DETEKTOR FÖRBIKOPPLAS VIA KORTLÄSARE
"LASTBRYGGA" TILLS TILLKOPPLING SKER
ELLER EFTER MAX 30 MIN.

T ENHET TERMINERAS. SE INSTALLATIONS MANUAL
AKTUELL ENHET.



YTTRE RINGVÄGEN 4

GENUMMER	FASTIGHET
	FORDONET 1

DISPLIN	FÖRETAG NORCONSULT SVERIGE AB
---------	----------------------------------

DRAGSNUMMER	SKAPAD AV
088371	QBN

TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM

IGNADSVERK	PLUSHÖJD (RH 2020) + 15.54 (EQ)
------------	------------------------------------

INGSPÄN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
		DEL 5

TELETYPE UNIT

CLASSIFICATION

SKALA	FORMAT

DOCUMENTNUMMER	1.39	AT
		ÄNDRING