

ANVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER:
INFÄLLT MONTAGE PRIORITERAS DÄR BYGGNADES
KONSTRUKTIONEN TILLÅTER. VID UPL. MONTAGE FÖRLÄGGS
KABLAGE I EL-LIST
BRANDTÄTNING I SAMMA KLASS SOM VÄGGENS
BRANDKLASS.
HÖJD ANGES METER ÖFG.
HALOGENFRITT MATERIAL
KABEL 3G1,5

SYMBOLFÖRKLARINGAR

- ⊗ BLIXTLJUS
- ▷ TEMPGIVARE GOLVVARME, HÖJD +1,5 ÖFG
- UV UV KONTROLLER
- ⚡ 2POLIG SÄKERHETSBRYTARE
- APPARATSKÅP

HÄNVISNINGAR

SE ÄVEN:
- STYR-UNDERLAG

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

HANDLING

DATUM

LODPAKAD AV

ÄNDRINGS PM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

DÄRRETNUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVÄRK

YTTRE RINGVÄGEN 4

FORDONET 1

NORCONSULT SVERIGE AB

GIN

TOMAS BERGSTRÖM

+45,54 (FG)

DEL 5

EL I STYR

PLAN 2

PLANER

E-81-1-521

SKALA

1:50

FORMAT

A1

ÄNDRING

-

ROBERTSFORS KOMMUN

CENTRALEKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

YTTRE RINGVÄGEN 4

FORDONET 1

NORCONSULT SVERIGE AB

GIN

TOMAS BERGSTRÖM

+45,54 (FG)

DEL 5

EL I STYR

PLAN 2

PLANER

E-81-1-521

