

Provsvar och faktura till

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Objekt #	1087 Jenningskolan
Provnummer (4 st)	177-2022-06130423 - 177-2022-06130426
Auktoriserad provtagare #	Martina Bergman
Provtagningsdatum #	2022-06-08
Ankomst till laboratoriet	2022-06-13
Analysdatum	2022-06-13
Analysansvarig	Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer	EUSEUP-00130392

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Veronica Bernstedt, Laboratory Engineer I 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007678-01

Resultatsammanställning

Tolkningsresultat och indikatororganismer omfattas inte av ackrediteringen.

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Tolkningsresultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas:

Normala värden

Något förhöjda värden

Förhöjda värden

Kraftigt förhöjda värden

177-2022-06130423. P2.2. Fd bilverkstad. Syll

Bakterier - totalantal Förhöjda värden

Svampar - totalantal Något förhöjda värden

177-2022-06130424. P3.1. Butik, uk fö. Stenull

Bakterier - totalantal Normala värden

Svampar - totalantal Normala värden

177-2022-06130425. P4.1. Butik. mot syll. Stenull

Bakterier - totalantal Normala värden

Svampar - totalantal Normala värden

177-2022-06130426. P4.2. Butik, uk fö. Råspont

Bakterier - totalantal Förhöjda värden

Svampar - totalantal Förhöjda värden

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Veronica Bernstedt, Laboratory Engineer I 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007678-01

Analysresultat 177-2022-06130423**Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU¹)**Objekt #** 1087 Jenningskolan**Provmärkning #** P2.2. Fd bilverkstad**Provtyp** Syll**Analysresultat**Bakterier - totalantal 1.9x10⁶ /cm²Svampar - totalantal 9.3x10⁴ /cm²**Tolkningsresultat ***

Provet innehåller höga halter av mikroorganismer.

Analysresultatet indikerar mikrobiella skador.

* Omfattas ej av ackrediteringen.

Analysresultat 177-2022-06130424**Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU¹)**Objekt #** 1087 Jenningskolan**Provmärkning #** P3.1. Butik, uk fö**Provtyp** Stenull**Analysresultat**Bakterier - totalantal 5.6x10⁵ /gSvampar - totalantal 5.9x10⁴ /g**Tolkningsresultat ***

Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.

* Omfattas ej av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Veronica Bernstedt, Laboratory Engineer I 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007678-01

Analysresultat 177-2022-06130425**Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU¹)**Objekt #** 1087 Jenningskolan**Provmärkning #** P4.1. Butik. mot syll**Provtyp** Stenull**Analysresultat**Bakterier - totalantal 3.2x10⁵ /gSvampar - totalantal 4.9x10⁴ /g**Tolkningsresultat ***

Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.

* Omfattas ej av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Veronica Bernstedt, Laboratory Engineer I 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007678-01

Analysresultat 177-2022-06130426**Skadekontroll:**Totalantal i material (Internal Method PSMB13) (LU¹)**Objekt #** 1087 Jenningskolan**Provmärkning #** P4.2. Butik, uk fö**Provtyp** Råspont**Analysresultat**Bakterier - totalantal 1.9x10⁶ /cm²Svampar - totalantal 4.3x10⁵ /cm²**Tolkningsresultat ***

Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer.

Analysresultatet påvisar mikrobiella skador.

* Omfattas ej av ackrediteringen.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Veronica Bernstedt, Laboratory Engineer I 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007678-01

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tolkningsresultatet förutsätter att proven är representativa för provmaterialet och området kring provpunkten. Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta skadan i sitt rätta sammanhang.

På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 dagar från provvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Länk till [bedömningsunderlag](#).

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

Kunduppgift/baseras på uppgift från kund