

Provsvar och faktura till

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Objekt #	1087 Jenningskolan
Provnummer (3 st)	177-2022-06151448 - 177-2022-06151450
Auktoriserad provtagare #	Martina Bergman
Provtagningsdatum #	2022-06-08
Ankomst till laboratoriet	2022-06-13
Analysdatum	2022-06-13
Analysansvarig	Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer	EUSEUP-00130843

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01

Resultatsammanställning

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Provkommentarer

177-2022-06151448. A. Metall verkstad. Betong. Materialemissioner, VOC

Provet avger framför allt alifatiska kolväten.

177-2022-06151449. B. Fd spolhall. Betong. Materialemissioner, VOC

Provet avger framför allt alifatiska kolväten.

177-2022-06151450. C. Fd bilverkstad. Betong. Materialemissioner, VOC

Provet avger framför allt alifatiska kolväten.

Påvisade alifatiska kolväten är av den typ som förekommer i diesel, lättare eldningsolja och liknande petroleumprodukter.

Observera att utförd analys enbart är kvalitativ och säger ingenting om mängden emissioner.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01

Analysresultat

VOC emission (Internal Method PSK01) (LU¹)

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Provmärkning	Provmärkning #	Provvikt (g)
177-2022-06151448	A. Metall verkstad. Betong	55
Aromatiska kolväten	bensen, toluen, etylbensen, xylene, div. aromatiska kolväten (ca 5%)	
Alifatiska kolväten	heptan, oktan, nonan, dodekan, tridekan, tetradekan, pentadekan, hexadekan, div. alifatiska kolväten (ca 60%), dekan (8%), undekan (8%)	
Terpener	-	
Aldehyder och ketoner	butanal, pentanal, hexanal, 2-butanon, 4-metyl-2-pentanon, 2-hexanon, 3-heptanon, cyklohexanon, div. ketoner	
Alkoholer	isobutanol, 1-butanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 3-metyl-1-butanol, 2-metyl-1-butanol, 2-butanol, div. alkoholer, 2-etyl-1-hexanol (7%), cyklohexanol	
Klorföreningar	-	
Glykoletrar	2-etoxietanol, 1-metoxi-2-propanol	
Glykoleterestrar	-	
Övrigt	TXIB, div. kiselföreningar	

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01

Analysresultat

VOC emission (Internal Method PSK01) (LU¹)

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Provmärkning	Provmärkning #	Provvikt (g)
177-2022-06151449	B. Fd spolhall. Betong	76

Aromatiska kolväten	bensen, toluen, etylbensen, xilen, propylbensen, div. aromatiska kolväten (ca 5%)
Alifatiska kolväten	oktan, nonan, tetradekan, pentadekan, hexadekan, div. alifatiska kolväten (ca 65%), dekan (6%), undekan (10%), dodekan, tridekan
Terpener	-
Aldehyder och ketoner	butanal, 2-butanon, 4-metyl-2-pentanon, 2-hexanon, 3-heptanon
Alkoholer	isobutanol, 1-butanol, cyklohexanol, etylenglykol, 2-etyl-1-hexanol (6%)
Klorföreningar	-
Glykoletrar	2-etoxietanol, 2-butoxietanol, 1-metoxi-2-propanol, div. glykoletrar
Glykolesterstrar	-
Övrigt	n-butyleter

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01

Analysresultat

VOC emission (Internal Method PSK01) (LU¹)

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Provmärkning	Provmärkning #	Provvikt (g)
177-2022-06151450	C. Fd bilverkstad. Betong	56

Aromatiska kolväten	bensen, toluen, xylen, div. aromatiska kolväten (ca 5%)
Alifatiska kolväten	nonan, tetradekan, pentadekan, hexadekan, div. alifatiska kolväten (ca 70%), dekan (5%), undekan (12%), dodekan, tridekan
Terpener	-
Aldehyder och ketoner	2-butanon, 4-metyl-2-pentanon, 2-hexanon, 3-heptanon, div. ketoner
Alkoholer	isobutanol, 1-butanol, 2-metyl-1-butanol, cyklohexanol, etylenglykol, div. alkoholer
Klorföreningar	-
Glykoletrar	2-etoxietanol, 2-butoxietanol, 1-metoxi-2-propanol, div. glykoletrar
Glykolesterstrar	-
Övrigt	-

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-16

Rapportkod: AR-22-LU-007786-01