

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

AR-22-SL-123513-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151223	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb1. Butik, vid 42				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	4.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	2.1	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	4.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	6.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	2.5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB, Aroklor 1260	59	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

LU-22-AR-013526-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151223	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb1. Butik, vid 42				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	4.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	2.1	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	4.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	6.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	2.5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB, Aroklor 1260	59	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

AR-22-SL-123514-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151224	Provtagningsdatum	2022-06-08	
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman	
Matris:	Fogmassa			
Provet ankom:	2022-06-13			
Utskriftsdatum:	2022-06-20			
Analyserna påbörjades:	2022-06-13			
Provmärkning:	Pcb2. Butik, vid hjärtvägg			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 52	1.7	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 101	6.7	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 118	2.4	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 153	9.0	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 138	13	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
PCB 180	6.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001
Total PCB, Aroklor 1260	120	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

LU-22-AR-013527-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151224	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb2. Butik, vid hjärtvägg				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	1.7	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	6.7	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	2.4	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	9.0	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	13	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	6.2	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB, Aroklor 1260	120	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

AR-22-SL-123515-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151225	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb3. Fd. bilverkstad				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	0.56	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	0.70	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	0.76	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB, Aroklor 1260	9.0	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB: Kemisk kommentar Även förekomst av klorparaffiner, därav förhöjd rapporteringsgräns.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

LU-22-AR-013528-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151225	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb3. Fd. bilverkstad				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 5	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	0.56	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	0.70	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	0.76	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB, Aroklor 1260	9.0	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Kemisk kommentar Även förekomst av klorparaffiner, därav förhöjd rapporteringsgräns.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

AR-22-SL-123516-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151226	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb4. Aparatrum				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB	ej påvisad			SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

LU-22-AR-013529-01**EUSEUP-00130822**

Kundnummer: SL7629044

Uppdragsmärkn.
1087 Jenningskolan

Analysrapport

Provnummer:	177-2022-06151226	Provtagningsdatum	2022-06-08		
Provbeskrivning:		Provtagare	Martina Bergman		
Matris:	Fogmassa				
Provet ankom:	2022-06-13				
Utskriftsdatum:	2022-06-20				
Analyserna påbörjades:	2022-06-13				
Provmärkning:	Pcb4. Aparatrum				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
PCB 28	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 52	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 101	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 118	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 153	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 138	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
PCB 180	< 0.50	mg/kg	30%	SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)
Total PCB	ej påvisad			SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Frida Svensson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1