


Informationsritning



Ej kontrollerat område

●	1: P1: Btg-profil	Normal
●	2: P2: Btg-profil	Normal
●	3: PA1: Fasadskiva	Avvikande
●	4: PA2: Fönsterkitt	Normal
●	5: PA3: Fönsterkitt	Normal
●	6: PA4: Svartlim	Normal
●	7: PCB1: Golvfärg, grön & röd	Avvikande
■	8: PCB2: Golvfärg, grön, röd & gulfling	Avvikande
■	9: PCB3: Golvfärg, gul & grön	<50mg/kg
■	10: PCB4: Golvfärg, grå	<50mg/kg
●	11: P2.2: Träsyll	Avvikande
●	12: P3.1: Stenull	Normal
●	13: P4.1: Stenull	Normal
●	14: P4.2: Råspånt	Avvikande
●	15: A: Betong(emission)	Avvikande
●	16: B: Betong(emission)	Avvikande
●	17: C: Betong(emission)	Avvikande
■	18: MP1: RF-btg	
■	19: MP2: RF-btg	
■	20: MP3: RF-btg	
■	21: MP4: RF-btg	
□	22: Okulärt fönster	Avvikande

■	23: Fuktanvisningar i tak
■	24: Fuktanvisningar i vägg