

**CENTRUMHUSET HUS D
KRÅKAN 1, ROBERTFORS**

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

BILAGA 2 – APPARATLISTA
Dokument nr: 11.6.2

**Förfrågningsunderlag
2025-02-26**

Ändringsdatum: -
Bet: -

AFRY Infrastructure AB
Handläggare: Albin Hedin
Upprättad av: André Sjölander

Uppdrags nr: D0182343

	Kråkan 1 - Centrumhuset BESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 APPARATLISTA	Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Uppdragsnr: Datum: 2025-02-26 Rev: Rev:
---	--	---------------------------------	--

EE = Enl handlingar för elinstallationer, VE = Enl handling för luftbehandlingsinstallationer, SÖE = Enl handling för styr och övervakning, RE = Enl handling för rörinstallationer, BE = Enl handling för bygg, ME = Enl handling för mark

Beteckning	Funktion	Antal	Fabrikat	Typ	Placering Rumsnr	Placering Rumstyp	Anslutning	Driftkort	Spänning (V)	Effekt (kW)	Ström (A)	Flöde (l/s)	Lev	Mont	Ink	Anmärkning
AS01	Apparatskåp	1			14	Apparaturum	ELC	DK-AS01	3x400				SÖE	SÖE	EE	EE ansluter kraftmatning.
KLA01	Anslutningslåda	1			019	ELC	AS01	DK-AS01	24V				SÖE	SÖE	SÖE	Anslutningslåda/spridningsplint
A1A-ME41	Elmätare	0			019	ELC	KLA01	DK-AS01	3x400				EE	EE	EE/SÖE	Mätare för uthyrningsdel. EE ansluter matning och SÖE ansluter kommunikation.
A1B-ME41	Elmätare	0			019	ELC	KLA01	DK-AS01	3x400				EE	EE	EE/SÖE	Undermätare för bibliotek. EE ansluter matning och SÖE ansluter kommunikation.
A1C-ME41	Elmätare	0				Fläktrum	KLA01	DK-AS01	3x400				EE	EE	EE/SÖE	Undermätare för fläktrum. EE ansluter matning och SÖE ansluter kommunikation.
AS01-SW11	Switch	1	Siemens	XB 005		AS01	AS01	DK-AS01					SÖE	SÖE	SÖE	Ethernet switch
PG11																
PG11-P1	Dräneringspump	0	Pumptek	PT04	Pumpgrop		AS01	DK-PG11					ME	ME	SÖE	Pump stannar vid nivå RH2000 +43.20
PG11-GL61	Nivågivare	1			Pumpgrop		AS01	DK-PG11					SÖE	SÖE	SÖE	Givare ska larma vid nivå RH2000 +43.50 (300mm högre än pump stopp)
LB11																
LB11	Aggregat	0	Swegon	Gold F PX		Fläktrum	Modbus TCP/IP	DK-LB11	3x400	0,5	10A	275	VE	VE	SÖE	
LB11-AL01	Apparatlåda	1				Fläktrum	ELC	DK-LB11	240				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-RCK11	Styrenhet	1	SIOX Solutions	SX:ACCESS		AL01	AL01/TA11	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	CAT6 kabel ansluts till nätverksuttag som lev av EE
LB11-TA11	Transformator	1	SIOX Solutions	PS100L		AL01	LB11-RCK11	DK-LB11	230				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-TA12	Transformator	1	SIOX Solutions	PS100LF		AL01	LB11-D1K71	DK-LB11	230				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-TA13	Transformator	1	SIOX Solutions	PS100LF		AL01	LB11-D1K75	DK-LB11	230				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST601	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST602	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K71	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST603	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K72	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST604	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K72	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K72	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST605	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D0K71	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D0K71	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:UNO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST606	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K73	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST607	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K73	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K73	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST608	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K74	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST609	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K74	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K74	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST610	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K75	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST611	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K75	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K75	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST612	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K76	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST613	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K76	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K76	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	
LB11-ST614	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K77	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-ST615	Brandspjäll	0				Fläktrum	LB11-D1K77	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-D1K77	Spjällmodul	1	SIOX Solutions	SX:DUO		Fläktrum	Fältbuss	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	

	Kråkan 1 - Centrumhuset BESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 APPARATLISTA	Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Uppdragsnr: Datum: 2025-02-26 Rev: Rev:
---	--	---------------------------------	--

EE = Enl handlingar för elinstallationer, VE = Enl handling för luftbehandlingsinstallationer, SÖE = Enl handling för styr och övervakning, RE = Enl handling för rörinstallationer, BE = Enl handling för bygg, ME = Enl handling för mark

Beteckning	Funktion	Antal	Fabrikat	Typ	Placering Rumsnr	Placering Rumstyp	Anslutning	Driftkort	Spänning (V)	Effekt (kW)	Ström (A)	Flöde (l/s)	Lev	Mont	Ink	Anmärkning
LB11-ST616	Brandspjäll	0			14	Apparatrum	AS01	DK-LB11	24				VE	VE	SÖE	Energilöst stängd, ändlägeskontakter
LB11-GX701	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i frånluftskanal som betjänar LGH 1101. 3:A
LB11-GX702	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K72	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i frånluftskanal som betjänar LGH 1102. 2:A
LB11-GX703	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K73	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i frånluftskanal som betjänar LGH 1104. 4:A
LB11-GX704	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K75	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i frånluftens samlingskanal betjänar LGH 1103. 2:A och LGH 1105. 4:A
LB11-GX705	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K76	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i frånluftens samlingskanal betjänar rum förråd, apparatrum, hiss och barnvagn plan 900 och 200.
LB11-GX706	Rökdetektor	0	Calectro	EVC-PY-DA		Fläktrum	LB11-D1K75	DK-LB11	24				SÖE	SÖE	SÖE	Monteras i fläkthus/aggregat
LB12																
LB12	Aggregat	0	Swegon	Gold F RX		Fläktrum	Modbus TCP/IP	DK-LB12	3x400	1,5	10A	830	VE	VE	SÖE	
LB12-DX	Kylmaskin	0	Swegon	Kylmaskin DX		Fläktrum		DK-LB12	3x400	2,4	20A					
LB12-SN11	Timertryckknapp	1	Produal	PJP xE		Arrang.rum	AS01	DK-LB12	24				SÖE	SÖE	SÖE	Infälld med lysdiodindikering, mont +1100
LB12-SN12	Timertryckknapp	1	Produal	ETT	D108	Kontor	LB12	DK-LB12	24				SÖE	SÖE	SÖE	Infälld med lysdiodindikering, mont +1000
LB12-ST411	VAV-spjäll	0			D114	Arrang.rum	AS01	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	
LB12-ST412	VAV-spjäll	0			D114	Arrang.rum	AS01	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	
LB12-GX701	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	Monteras i vertikal frånluftskanal som betjänar pausrum, städ, rwc på plan 100 och bokmagasin på plan 900.
LB12-GX702	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	Monteras i vertikal frånluftskanal som betjänar biblioteksyta på plan 100.
LB12-GX703	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K71	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	Monteras i frånluftskanal som betjänar arrangemangsrum, kontor, förråd, grupprum och WC/RWC på plan 100.
LB12-GX704	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D1K76	DK-LB12	24				VE	VE	SÖE	Monteras i filterthus/aggregat
LB13																
LB13	Aggregat	0	Swegon	Gold F RX		Fläktrum	Modbus TCP/IP	DK-LB13	3x400	0,7	10A	370	VE	VE	SÖE	
LB13-SN11	Timertryckknapp	1	Produal	ETT	02	Kapprum	AS01	DK-LB13	24				SÖE	SÖE	SÖE	Med lysdiodindikering, mont +1500
LB13-GX701	Rökdetektor	0	Calectro	UG-3-0		Fläktrum	LB11-D0K71	DK-LB13	24				VE	VE	SÖE	Monteras i frånluftens samlingskanal som betjänar fritidslokaler/uthyrningslokal på plan 900.
LB13-GX702	Rökdetektor	0	Calectro	EVC-PY-DA		Fläktrum	LB11-D0K71	DK-LB13	24				VE	VE	SÖE	Monteras i fläkthus/aggregat
UC01																
UC01-AL01	Apparatlåda	0			14	Apparatrum	AS01	DK-UC01					RE	RE	SÖE	
UC01-GT3U	Utetemperaturgivare	1				Fasad	UC01-AS01	DK-UC01					RE	SÖE	SÖE	Utomhustempgivare